

**VIEŠOJO PIRKIMO „ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMOS NE MAŽESNĖS KAIP 2 MW / 4 MWH ĮRENGIMAS IR EKSPLOATAVINĖ PRIEŽIŪRA“ (SKELBTA 2025-11-12 CVP IS, PIRKIMO NR. 5285802) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas</b>	<b>Klausimo / Pakeitimo kategorija</b>	<b>Klausimas / Pirminė sąlyga</b>	<b>Atsakymas / Pakeista sąlyga</b>	<b>Išsiuntimo tiekėjams data</b>
1.	2025-11-18 436750	Techninė specifikacija	Norime tikslesnės informacijos, sąlygų ir schemos dėl prisijungimo prie elektros tinklų.	ESO išankstinės sąlygas įkeliame, visa informacija jose. Papildoma informacija - Savivaldybės pritarimas statybai gautas, taip pat gautas VERT leidimas gamybos plėtrai	2025-11-25
2.	2025-11-18 436976	Techninė specifikacija	Peržiūrėjus "TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI IR TIEKĖJO SIŪLOMI PARAMETRAI" priedą, kuriame yra nurodyta, kad leistinoji prijungimo prie skirstomojo tinklo galia yra pateikta -pagal ESO išankstinės sąlygas Priedas Nr.11. Tačiau to priedo prie visų pateiktų dokumentų nėra. Prašome pateikti šį priedą- ESO išankstinės sąlygos Priedas Nr.11, kad įvertintume technines galimybes.	Žr. atsakymą į klausimą Nr. 1.	2025-11-25
3.	2025-11-19 438903	Techninė specifikacija	Prašome pateikti ESO prijungimo sąlygas.	Žr. atsakymą į klausimą Nr. 1.	2025-11-25
4.	2025-11-25 445898	Techninė specifikacija	Pateiktuose pirkimo dokumentuose nematome gautų ESO sąlygų. Ar būtų galimybė jas gauti (jei jos yra), kad galėtume geriau įsivertinti pirkimo apimtį?	Žr. atsakymą į klausimą Nr. 1.	2025-11-25
5.	2025-11-27 449654	Techninė specifikacija	ESO sąlygų 3.3.5. punkte numatyta įrengti tinklo ribojimo automatiką. Sprendinio išpildymas turi būti atliktas nutiesiant šviesolaidinę kabelių liniją tarp Užsakovo BESS įrangos ir Molėtų TP. Nesuderinus su sklypų savininkais, šviesolaidinės kabelių linijos ilgis gali siekti 2-3 km, kabelių liniją įrengiant miesto teritorijoje. Norėtume paklausti, ar Telecentras, rinkoje turėdami ir siūlydami sprendinį optinio ryšio išpildymui, nesvarstytų pateikti techninio sprendinio tinklo ribojimo automatikos įdiegimui, kuriuo nereikėtų tiesyti kelių kilometrų optinio kabelio?	Visi ryšio techniniai sprendiniai, kuriems pritaras ESO, yra priimtini.	2025-12-09
6.	2025-11-27 450490	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti kieno apimtyje, Perkančiosios organizacijos ar Tiekėjo, ESO sąlygose numatytų darbų įgyvendinimo kaštai. Ar Tiekėjas turi šiuos kaštus įsitraukti Pasiūlymą?	Išankstinių sąlygų 4 punkte nurodyti darbai atliekami ESO pagal Prijungimo sutartį sudarytą tarp ESO ir Telecentro ir apmokami Telecentro. Kituose sąlygų punktuose nurodyti darbai turi būti atliekami Tiekėjo.	2025-12-09

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVPIS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
7.	2025-11-27 450490	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti ar gerai suprantame, kad būtent šiuo Pirkimu nėra perkama kaupiklių valdymo paslauga, teikiant balansavimo paslaugas?	Taip. Kaupiklis turi turėti galimybę prijungti balansavimo paslaugų teikėjo/telkėjo programinę įrangą.	2025-12-09
8.	2025-11-27 450490	Sutarties sąlygos	<p>Pirkimo sutarties projekte Priede Nr. 9, 6.2. punkte nurodyta "Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per Sutarties priede pateiktoje Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo."</p> <p>Techninėje specifikacijoje punkte 2.9. nurodyta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tiekėjas garantijos laikotarpiu savo sąskaita pašalina visus Darbų defektus ar neatitikimus, ar trūkumus, kurie atsirado tiesiogiai dėl Tiekėjo (įskaitant jo subtiekėjus) kaltės. Darbų rezultato gedimo (avarijų) atveju Tiekėjas įsipareigoja sureaguoti į Užsakovo prašymus: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Darbo dienomis per 2 (dvi) valandas, o išaiškėjusius gedimus ištaisyti per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas;</li> <li>o Savaitgaliais ir švenčių dienomis per 4 (keturias) valandas, o išaiškėjusius gedimus ištaisyti per 96 (devyniasdešimt šešias) valandas;</li> </ul> </li> </ul> <p>Prašome patikslinti, ar atvykimas į vietą turi įvykti per reagavimo terminą, apie kurį kalbama Techninės specifikacijos punkte 2.9.? Ar galimas nuotolinis reagavimas per Techninėje specifikacijoje punkte 2.9. nurodytą terminą?</p>	Sureagavimas - defekto/trūkumo/gedimo fiksavimas ir aiškinimosi pradžia. Likvidavimas - per ilgąjį terminą. Jei defektą/trūkumą/gedimą įmanoma likviduoti nuotoliniu būdu, taip ir daroma. Telecentro tikslas - veikianti sistema.	2025-12-09

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVPIS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
9.	2025-11-27 450490	Kvalifikacijos reikalavimai	<p>Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 7, Kvalifikacijos reikalavimuose „Panašių prekių tiekimo patirtis (objektas dalus) (Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 16.2 punktas)“ reikalaujama, kad: “Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, pagal vieną ar daugiau sutarčių turi būti tinkamai pagaminęs, pristatęs, sumontavęs ir pridavęs eksploatuoti Akumuliatorių energijos saugojimo sistemą (angl. BESS), kurios nominali galia ne mažesnė nei 0,1 MW“.</p> <p>Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimas perteklinis, atsižvelgiant į tai jog Tiekėjas turi būti tiek gamintojas, kuris pristato savo pagamintą įrenginį, tiek sumontavęs ir perdavęs eksploatuoti. Rinkoje gamintojai, tiekėjai, montuotojai veikia atskirai, todėl reikalavimas, kad visus šiuos reikalavimus atitiktų vienas ir tas pats Tiekėjas, yra perteklinis.</p> <p>Prašome apsvarstyti galimybę patikslinti šį bendrą reikalavimą, atsisakant reikalavimo pagaminęs, pristatęs arba juos atskirti.</p>	<p>Šio pirkimo objektas yra energijos kaupimo sistema, susidedanti iš techninės specifikacijos 2.1 punkte išvardintų struktūrinių elementų ir visų reikiamų sudedamųjų dalių, kurių atskiri komponentai įprastai gaminami atskirų gamintojų, tačiau tiekėjas šiuos komponentus surenka į vieną visumą ir įrengia, sumontuoja pirkėjo nurodytoje vietoje. Kvalifikacijos reikalavimo kontekste sąvoka “pagaminęs” apima minėtus tiekėjo atliekamus veiksmus, kad būtų sukurta (pagaminta) analogiška sistema.</p>	2025-12-09
10.	2025-11-27 450490	Sutarties sąlygos	<p>Sutarties projektas punktas 4.2. &lt;...&gt; Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 10 kalendorinių dienų laikotarpiui.</p> <p>Prašome patikslinti, koks turėtų būti šalių susitarimas. Raštiškas susitarimas, pranešimai el. paštu ar kita. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad niekada šalys nežino, kiek tiksliai tęsis nenumatytos aplinkybės. Atsižvelgiant į tai ir yra stabdomi darbai ir pratęsiamas terminas jų egzistavimo laikotarpiui. Neturėtų būti limitų, nes terminas jau kelis kartus apibrėžtas "aplinkybių egzistavimo laikotarpiui".</p> <p>Prašome apsvarstyti galimybę sutartyje nenumatyti konkretaus termino nenumatytų aplinkybių laikotarpiui.</p>	<p>Apribojimas 10 kalendorinių dienų laikotarpiu panaikinamas. Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 4.2 punkto paskutinis sakinys “Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 10 kalendorinių dienų laikotarpiui” keičiamas taip: “Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui”.</p>	2025-12-09

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVPIS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
11.	2025-11-27 450490	Sutarties sąlygos	<p>Sutarties punktas 11.2.</p> <p>11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius;</p> <p>11.2.2. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės;</p> <p>11.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia po sutarties įsigaliojimo pateikiamų dokumentų pristatymo terminus ir vėlavimas viršija 10 darbo dienų;</p> <p>11.2.4. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos;</p> <p>11.2.5. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms;</p> <p>11.2.6. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;</p> <p>11.2.7. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekių ir (ar specialistų) / esamų subtiekių ir (ar) specialistų keitimo.</p> <p>Atkreiptinas dėmesys, kad 11.2.1. punkte nurodyta sąlyga perteklinė, kadangi punktai žemiau jau įvardija konkrečius atvejus, kas yra laikoma esminiu pažeidimu.</p> <p>11.2.4. punktas taisytinas, numatant terminus ištaisyti trūkumus arba atitinkamą vėlavimo tolerancijos terminą, kaip kituose sutarties punktuose, pvz. vėluoja ilgiau kaip 20 d.d. ar pan.</p> <p>11.2.5. Rekomenduotina papildyti "ir neištaiso prekių trūkumų". Gali būti įvardijamas konkretus terminas trūkumams šalinti arba būti numatytas bendrinis terminas bet kokių trūkumų šalinimui.</p>	<p>Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 11.2 punktas nebus keičiamas Paaiškiname:</p> <p>11.2.1 punktas turi būti suprantamas, taip, kad Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir reikalauja papildomo apmokėjimo, kad įsipareigojimams būtų įvykdyti.</p> <p>11.2.4 punktas numato atvejį, kai dėl vėlavimo prekės tampa nebereikalingos, šio punkto tolerancijos terminas yra sąlyginis, priklausantis nuo susidariusios situacijos, todėl papildomas terminas negalimas.</p> <p>11.2.5 punktas numato atvejį, kai du kartus yra fiksuojamas Sutarties neatitinkančių prekių pristatymas. Prekių priėmimo tvarka ir terminai nustatyti Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2 punkte "Prekių perdavimas–priėmimas".</p>	2025-12-09
12.	2025-12-05 461261	Techninė specifikacija	<p>Techninės specifikacijos 2.6.1 punkte nurodoma, kad tiekėjas turi pateikti sąsają su išorinėmis SCADA ir VPP platformomis. Prašome patikslinti kokios išorinės sistemos yra naudojamos ir kokio tipo sąsaja yra reikalinga?</p>	<p>Pagal ESO reikalavimus. Reikalaujami ryšio protokolai nurodyti Techninėje.</p>	2025-12-09

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVPIS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
13.	2025-12-05 461261	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti ar objekte yra įrengtos užsakovo ir/ar ESO šviesolaidinės ryšio linijos, kuriomis reikėtų naudotis siekiant užtikrinti sąsajas su išorinėmis platformomis ir naudoti esamas ryšio linijas nuotolinei prieigai? Jei nėra įrengta prašome nurodyti kur artimiausia prisijungimo vieta.	Šviesolaidinio ryšio linijų nėra. Yra galimybė įrengti šviesolaidį naudojantis esamomis ryšio kanalizacijomis. Taip pat, jei ESO sutiktų, galima įrengti radijo relinę liniją nuo Telecentro bokšto sklype iki ESO transformatorinės.	2025-12-09
14.	2025-12-05 461261	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti ar yra taikomas reikalavimas kaupiklių galios koeficientui?	Techninėje specifikacijoje yra nurodyti minimalūs galios ir kaupiklio talpos dydžiai, daugiau ribojimų nėra.	2025-12-09
15.	2025-12-05 461261	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti ar bendrosioms kaupiklio funkcijoms (aušinimo sistemos veikimui, valdymo sistemos veikimui, kitų vidinių sistemų veikimui) užtikrinti gali būti naudojamas atskiras užsakovui priklausantis 400V elektros įvadas, ar visų šių sistemų veikimas turi būti užtikrinamas per kaupiklio sistemos prijungimo prie tinklo liniją?	Aptarnaujančių sistemų veikimas turi būti užtikrinamas per kaupiklio sistemos prijungimo prie tinklo liniją.	2025-12-09
16.	2025-12-05 461261	Techninė specifikacija	Priede Nr. 5 Techninės specifikacijos specialieji reikalavimai lentelėje yra nurodoma, kad turi būti užtikrinamas nepertraukiamas energijos tiekimas valdymo sistemai ir avariniams žibintams. Prašome patikslinti kokie avariniai žibintai ir koks jų kiekis turi būti naudojamas, kokia yra jų paskirtis ir apšvietimo lygis? Kur jie turi būti sumontuoti?	Avariniai žibintai (-as) signalizuoja, kad nutrūko elektros energijos maitinimas. Montuojami matomoje iš toli vietoje. Žibintų kiekis ir apšvietimo lygis nereglamentuojamas.	2025-12-09
17.	2025-12-05 461261	Techninė specifikacija	Priede Nr. 5 Techninės specifikacijos specialieji reikalavimai lentelėje yra nurodoma, kad leistinoji prijungimo prie skirstomojo tinklo galia yra nurodyta ESO išankstinėse sąlygose, kuriose nurodoma, kad leistina naudoti galia Pmax yra 2,0 MW. Prašome patikslinti kurioje vietoje turi būti skaičiuojama įrengtoji galia, keitiklio išėjime, ar prijungimo prie ESO tinklo vietoje?	Pagal VERT ir ESO reglamentavimą. Galia skaičiuojama keitiklio išėjime.	2025-12-09
18.	2025-12-05 461261	Techninė specifikacija	Išankstinėse ESO sąlygose yra įvardinti ESO veiksmai įgyvendinant projektą. Prašome patikslinti ar tiekėjai į projekto apimtį turi įsivertinti ESO atliekamų veiksmų kaštus įgyvendinant projektą?	Konkurso dalyvis į pasiūlymo kainą įtraukia ESO išankstinių sąlygų 3 ir 4 punktų projektavimo kainą. Bet ESO dalies (4 punkto) įrengimo – ne. Tai ESO atliekami darbai, už kuriuos Užsakovas apmokės atskirai.	2025-12-09

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVPIS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
19.	2025-12-05 461261	Techninė specifikacija	Pateiktos ESO išankstinės sąlygos galioja iki 2026-01-04, ar perkančioji organizacija gali užtikrinti, kad sutarties pasirašymo metu išankstinės sąlygos galios ir jų pagrindu bus išduotos prisijungimo sąlygos, kuriose numatytų darbų apimtys ir prisijungimo vietos nesikeis?	Prijungimo sąlygos yra užsakytos, tikimės jas gauti iki ESO išankstinių sąlygų galiojimo pabaigos.	2025-12-09
20.	2025-12-05 461261	Techninė specifikacija	<p>Techninėje specifikacijoje planinės techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų lentelėje yra pateiktas atliekamų darbų periodiškumas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartą per vienerius metus;</li> <li>b. Kartą per 6 mėn.;</li> <li>c. Nuolat.</li> </ol> <p>Prie nuolatinės įrenginio priežiūros aprašytas tikrinimo turinys yra abstraktus ir neaiškus darbų periodiškumas. Tai yra labiau bendriniai reikalavimai įrenginio tikrinimui nei konkretus atliekamų darbų reglamentas. Nurodoma reguliariai tikrinti įrenginius, tačiau neaiškus reguliarumas. Siekiant tinkamai įvertinti sistemos priežiūros kaštus, prašome patikslinti kokiu periodiškumu turi būti atliekami numatyti darbai. Ar šie darbai atliekami kiekvienos techninės patikros, kuri bus vykdoma kas 6 mėn. metu?</p>	Kiekvienai BESS sistemai gamintojas turi savo specifinius reikalavimus, pagal kuriuos ir bus atliekama priežiūra. Todėl konkurso medžiagoje pateikti bendriniai reikalavimai. Tikslus periodiškumas "nuolat" atliekamai priežiūrai turi būti vykdomas pagal BESS gamintojo reikalavimus.	2025-12-09
21.	2025-12-05 461261	Techninė specifikacija	Konkurse dalyvaujantys tiekėjais siūlys skirtingų gamintojų įrenginius, kurie turi savo technines charakteristikas ir techninės priežiūros reglamentas. Gamintojų techninės priežiūros reglamentai gali skirtis nuo pateikto perkančiosios organizacijos techninės priežiūros reglamento. Prašome patikslinti, ar tiekėjai turi vertintis ir perkančiosios organizacijos ir gamintojo numatytus techninės priežiūros darbus?	Techninės priežiūros reglamentas negalės būti mažesnės apimties ir dažnumo nei nurodytas konkurso reikalavimuose.	2025-12-09

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
22.	2025-12-05 461261	Kvalifikacijos reikalavimai	<p>Kvalifikaciniame reikalavime Nr. 2 numatoma, kad Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, pagal vieną ar daugiau sutarčių turi būti tinkamai pagaminęs, pristatęs, sumontavęs ir pridavęs eksploatuoti Akumuliatorių energijos saugojimo sistemą (angl. BESS), kurios nominali galia ne mažesnė nei 0,1 MW.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad nurodoma, jog tiekėjams galima remtis keliomis sutartimis, prašome patikslinti ar yra priimtinos kelios skirtingos sutartys, kurių apimtyje buvo įrengtos mažesnės galios sistemos, pavyzdžiui dvi po 0,05 MW, t.y. kai suminė dviejų skirtingų sutarčių apimtyje įrengtų sistemų galia yra 0,1 MW?</p>	Ne. Turi būti įrengta viena BESS, kurios nominali galia ne mažesnė nei 0,1 MW. Reikalavimas "pagal vieną ar daugiau sutarčių" nurodo, kad neribojamas sutarčių skaičius, kurios buvo sudarytos dėl vieno BESS.	2025-12-09
23.	2025-12-05 461261	Kvalifikacijos reikalavimai	<p>Siekiant įrodyti atitikimą pagal kvalifikacinį reikalavimą Nr. 2, tiekėjai turės pateikti:</p> <p>1) Pateiktų prekių ir paslaugų aprašymą:</p> <p>a) gamintojo pavadinimas;</p> <p>b) nominali galia;</p> <p>c) galutinio perdavimo-priėmimo akto data;</p> <p>d) užsakovo pavadinimas, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne.</p> <p>2) užsakovo pažymą, patvirtinančią tinkamą sutarties įvykdymą arba perdavimo-priėmimo akto kopiją arba kitus lygiaverčius dokumentus.</p> <p>Ar teisingai suprantame kad jei tiekėjas pats savo valdomame sklype yra įsirengęs 0,1 MW akumuliatorių energijos saugojimo sistemą, kurią pats sumontavo ir šiuo metu eksploatuoja, tokia tiekėjo kvalifikacija yra laikoma tinkama? Prašome patikslinti kokios formos dokumentai tokiu atveju turėtų būti pateikti, nes tiekėjas pats atliko darbus ir pats eksploatuoja sistemą? Prašome patvirtinti kad tokiu atveju užtenka tiekėjo deklaracijos apie atliktus darbus ir įrengtos sistemos parametrus?</p>	Tokiu atveju Užsakovas ir yra pats Tiekėjas. Pateikite nurodytus dokumentus kartu su ESO ir VERT pažymomis bei VERT leidimu gaminti.	2025-12-09
24.	2025-12-05 461261	Kvalifikacijos reikalavimai	<p>Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams Nr.1 ir Nr.2 pagrindžiančius dokumentus bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo ir kartu su pasiūlymu jų pateikti nereikia?</p>	Taip.	2025-12-09

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
25.	2025-12-05 461261	Pirkimo sąlygos	Techninės specifikacijos 1.5 punkte nurodoma, kad tiekėjas atstovaus užsakovą, pagal jo suteiktą įgaliojimą. Prašome patikslinti ar tiekėjas turės prisiimti ir visas su projekto įgyvendinimu susijusias įmokų išlaidas, kurias statytojas – užsakovas turi sumokėti trečiosioms šalims už dokumentų tvarkymą, pažymų ir leidimų išdavimą ir kitas trečiųjų šalių teikiamas paslaugas?	Taip, kiek tai susiję su šiuo projektu.	2025-12-09
27.	2025-12-05 461261	Pasiūlymo terminas	Atsižvelgiant į tai, kad perkama sistema yra kompleksinė ir su integracija bei valdymu iš skirtingų platformų, siekiant paruošti pasiūlymą ir įvertinti projekto kaštus reikia daugiau laiko. Prašome Jūsų pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą bent iki 2025-12-31.	Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas nebus. Pasiūlymų pateikimui skirta 36 kalendorinės dienos. Apie pirkimą buvo informuota paskelbus rinkos konsultaciją Nr. 4999848.	2025-12-09
28.	2025-12-05 462630	Kvalifikacijos reikalavimai	Pirkimo sąlygų priede "Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui" lentelės 2 skiltyje numatytas reikalavimas "Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, pagal vieną ar daugiau sutarčių turi būti tinkamai pagaminęs, pristatęs, sumontavęs ir pridavęs eksploatuoti Akumuliatorių energijos saugojimo sistemą (angl. BESS), kurios nominali galia ne mažesnė nei 0,1 MW." Prašytume patikslinti, ar kvalifikacijos reikalavime nurodytos veiklos („pagaminęs, pristatęs, sumontavęs ir pridavęs eksploatuoti“) laikytinos alternatyviomis, t. y. ar tiekėjui pakanka būti įgyvendinus kurią nors vieną iš jų?	Ne. Reikalaujama būti atlikus visas išvardintas veiklas, laikantis paaiškinimo pateikto atsakyme į klausimą Nr. 9. Veiklų vykdymo pajėgumai gali būti sumuojami, jei tas pačias sumuojamas veiklas vykdant pirkimo sutartį atliks tie patys ūkio subjektai, kurių kvalifikacija yra remiamasi. Pavyzdžiui, tiekėjas, kuris nėra pridavęs eksploatuoti BESS gali pasitelkti kitą ūkio subjektą, kuris tokią veiklą atitinkamo dydžio BESS projekte yra atlikęs. Atitinkamai, toks ūkio subjektas turės vykdant šio pirkimo sutartį atlikti su pridavimu susijusias techninės specifikacijos užduotis. Atitinkamas pareigų pasiskirstymas turi būti nurodomas dokumentuose dėl ūkio subjekto pasitelkimo ir rėmimosi pajėgumais, pavyzdžiui subtiekimu sutartyje.	2025-12-09