

Maumedžių gatvės dalies tarp Braškių g. ir Rugių g. rekonstravimo, Rugių g. ir Braškių g. šaligatvio dalies kapitalinis remonto bei susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų statybos projektas ir viešosios erdvės abipus Maumedžių gatvės sutvarkymo techninis projektas

EKSPERTIZEI PATEIKTO PROJEKTO APŽVALGA

1. Užsakovas - Vilniaus miesto savivaldybės administracija
2. Projektuotojas - SĮ "Vilniaus planas", . . . , projekto vadovas Viktorija Bogdanovienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1592)
3. Ekspertizei pateikti privalomieji dokumentai projektui rengti:
 1. 2021-11-10 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės L.K. raštas Nr. Nr. A197-1430/21(2.1.84E-AD) Dėl užsakymo viešosios erdvės Verkių seniūnijoje, abipus Maumedžių g. projektavimo paslaugoms atlikti.
 2. 2022-01-11 VĮ "Registų centras" Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, Reg. Nr.44/2573478 apie žemės sklypą. Unikalus daikto numeris: 4400-5465-2560, sklypo kadastro numeris 0101/0009:337 Vilniaus m. k.v., rekreacinių miškų sklypas.
 3. 2023-04-06 VĮ "Registų centras" Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, Reg. Nr.44/2727866 apie žemės sklypą. Unikalus daikto numeris: 4400-5739-2502, sklypo kadastro numeris 0101/0009:1180 Vilniaus m. k.v., visuomeninės paskirties teritorijos, panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe Nr. 49SUN-39-(14.49.50 E.).
 4. 2022-02-02 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miestovaizdžio skyriaus vedėjos Ra B raštas Nr. Nr. A51-15362/22(3.3.2.26E-MVA) DĖL VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS VERKIŲ SENIŪNIJOJE ABIPUS MAUMEDŽIŲG., TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO. Priedas. Statinio projektavimo užduotis su priedais – 6 lapai.
 5. 2023-06-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miestovaizdžio skyriaus vedėjos Ramunės Baniulienės raštas Nr. Nr. A51-/22(3.3.2.26E-MVA) Dėl techninio projekto VP-21-236 derinimo.
 6. 2022-05-25 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo inžinieriaus Anton Nikitin Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos Nr.22/283. 2022-05-30 Raštas Nr. A51-76272/22(2.9.4.9E-INF).
 7. 2022-05-24 UAB "Grinda" Techninės sąlygos Nr.22/213.
 8. 2022-05-12 UAB "Vilniaus apšvietimas" Prisijungimo prie Vilniaus apšvietimo sąlygos Nr.62-22.
 9. 2023-04-17 UAB "Vilniaus planas" direktoriaus įsakymas Nr. V-31 Dėl projekto vadovo skyrimo.
 10. 2022 UAB "Vilniaus planas", UAB "Atamis" parengti Maumedžių gatvės atkarpos nuo Rugių g. iki Braškių g. rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.
 11. 2020-07 SĮ "Vilniaus planas" parengti Viešosios erdvės Verkių seniūnijos teritorijoje sutvarkymo projektiniai pasiūlymai.
 12. 2022-03-23 UAB "Inžinerijos centras" atliktų geodezinių matavimų duomenų patikros ataskaita, TIIS1-20220323-020596, Topografinis planas, Maumedžių g 2A.
 13. 2022-07-13 UAB "Sweco Lietuva" Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita.

14. 2023-02-01 Projektiniai pasiūlymai "Maumedžių gatvės dalies tarp Braškių g. ir Rugių g.", kuriems pritarė M P , Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius raštu Nr. A51-19530/23(3.3.2.26E-MPA).

15. 2022-10-05 VĮ "Registrų centras" suderinta Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, Registro Nr.44/2785144 (Statiniai) Vilniaus m. Maumedžių g., ilgis 0,63 km, kategorija D, Neypatingasis statinys.

16. 2024-02-26 Statinio projektavimo užduotis, pasirašyta , Vyriausiojo architekto biuro vyriausioji miesto architektė (vyriausioji patarėjos) Lauros Kairienės Nr. A671-4/24(2.3.1.31-MAS).

17. 2024-02-22 VĮ "Registrų centras" Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, Reg. Nr. 44/3114477 apie žemės sklypą. Unikalus daikto numeris: 4400-5910-5504, sklypo kadastro numeris 0101/0009:342 Valstybinės žemės patikėjimo teisė suteikta Vilniaus m. savivaldybei, sklype servitutas- teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis). Žemės sklypo naudojimo būdas: Atskirųjų želdynų teritorijos.

18. 2024-02-22 VĮ "Registrų centras" Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, Reg. Nr.44/2727866 apie žemės sklypą. Unikalus daikto numeris: 4400-5739-2502, sklypo kadastro numeris 0101/0009:1180 Vilniaus m. k.v., Visuomeninės paskirties teritorijos, bendro naudojimo. Valstybinės žemės patikėjimo teisė suteikta Vilniaus m. savivaldybei nuo 2024-01-31.

19. 2024-02-22 VĮ "Registrų centras" Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, Reg. Nr.44/2785144 apie statinį Maumedžių g. Vilniuje. Unikalus daikto numeris: 4400-5954-9587. Nuosavybės teisė - Vilniaus miesto savivaldybės. Ilgis 0,63 km, Gatvės kategorija: D.

20. 2022-02-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius M P , raštas Nr. A671-5/22(2.1.19-MVA), STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS.

21. 2023-01-12 Išrašas iš IS "Infostatyba" apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pritarimą parengtiems Maumedžių gatvės dalies tarp Braškių g., ir Rugių g., rekonstravimo ir viešosios erdvės abipus Maumedžių g. sutvarkymo projekto projektiniams pasiūlymams.

22. 2024-07-04 VĮ "Registrų centras" Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, Reg. Nr.44/3470691 apie žemės sklypą. Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0009:1198 Vilniaus m. k.v. Žemės sklypo plotas: 1.1015 ha.

4. Trumpa projekto apžvalga:

Ekspertizei pateiktos projekto dalys: Bendroji dalis, Architektūros dalis, Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, Elektrotechnikos dalis, Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, Susisiekimo ir sklypo sutvarkymo dalis, Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, Želdinių dalis.

Bendroji dalis. Projekto dalyje pateikti pagrindiniai sprendiniai yra Maumedžių gatvės atkarpos rekonstravimas. Projekte numatoma įrengti 6,0 m pločio gatvės važiuojamąją dalį. Iš abiejų gatvės pusių yra įrengiami šaligatviai. Šaligatvio danga įrengiama iš betoninių plytelių, nuovažose numatoma įrengti betoninių trinkelų danga, kurių storis 8,0 cm. Šaligatvio dangos susikirtimuose su gatvės važiuojamąja dalimi įrengiami išpėjamieji paviršiai akliesiems ir silpnaregiams. Atsižvelgiant į esamus tinklus bei želdinius yra įrengiamos automobilių stovėjimo vietos. Projekte pateikti projektuojamo IVv kategorijos privažiavimo kelio prie transformatorinės ir Privažiuojamojo (priešgaisrinio) kelio aplink pastatą Kviečių g. 4 sprendiniai. Viešojoje erdvėje šalia Maumedžių g. esančios pėsčiųjų jungtys projektuojamos plytelių arba skaldos dangos, plotis 1,50-3,50 m. Išilginiai trasų profiliai suprojektuoti maksimaliai priderinus prie esamos situacijos. Projekte taip pat numatoma įrengti/atnaujinti esančius žaidimų įrenginius bei laisvalaikio zonas. Projektas numatytas įgyvendinti 2 etapais.

Architektūros dalis. Įvertinus teritorijos ypatumus, saugaus eismo, bei požeminių tinklų keliamus saugumo reikalavimus, geologines dirvožemio charakteristikas bei būsimos teritorijos paskirtį buvo sukurtas apželdinimo projektas. Išanalizavus esamą želdinių būklę, pritaikius tvarkymo priemones siūloma sodinti naujus želdinius. Maumedžių gatvėje suprojektuotos lygiagrečiai gatvės ašiai automobilių stovėjimo vietos, kurios nuo pėsčiųjų takų atskirtos želdinių juostomis. Dešinėje gatvės pusėje prie likusių mažalapių liepų sodinama sidabrinių liepų eilė, kurių pomedis apsodinamas krūmais. Daugiausia krūmų masyvai sodinami tvarkomos teritorijos pakraščiuose prie įėjimų ar prie

poilsio ir sporto aikštelių. Medžiai parinkti pakelta laja, kuri yra pritaikyta urbanizuotoms teritorijoms, t. y. ji prasideda ne žemesniame, kaip 1,8 m aukštyje, kad neribotų matomumo bei praeinamumo.

Pagrindinis medžių sodinimo principas – linijinis, laikantis gatvės silueto. Medžiai turėtų būti sodinami ne tankiau kaip kas 4 - 5m. Krūmų principas – šachmatinis. Krūmai parinkti atsižvelgiant į jau esamus bei papildomi keliomis naujomis rūšimis. Įrengiami medžių šaknyno maitinimo šulinėliai. Šulinėliams įrengti naudojamas drenažo vamzdis su geotekstilės filtru. Apželdintuose plotuose po krūmais ir medžiais užpilamas mulčas.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. Projekto dalyje pateikti lietaus nuotekų inžinerinių tinklų įrengimo bendrieji statinio rodikliai, projektiniai sprendiniai, techninės specifikacijos, brėžiniai ir sąnaudų žiniaraščiai. Paviršinio vandens surinkimas sprendžiamas Vilniaus miesto Maumedžių gatvės atkarpoje tarp Braškių g. ir Rugių g. Nagrinėjamoje Maumedžių gatvės dalyje šiuo metu yra esami paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai. Projekto sprendiniais yra numatoma įrengti dvi iškilias sankryžas ties Avižų, Miežių, Braškių bei Rugių gatvėmis, bei iškilią pėsčiųjų perėją. Kadangi keičiasi dangų aukščiai, yra numatomas naujų paviršinių (lietaus) šulinėlių įrengimas.

Elektrotechnikos dalis. Projekto dalyje numatyti minimalūs projektavimo, darbų ir medžiagų reikalavimai, būtini elektrotechnikos darbams atlikti.

Susisiekimo ir sklypo sutvarkymo dalis. Projektuojama Maumedžių gatvės dangos konstrukcija

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio SMA 8 S 0,04;

Asfalto armavimo tinklas

Asfalto išlyginamasis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 AN 0,04.

Projektuojama aptarnavimo kelio plytelių danga su skaldos pagrindu:

Betoninės plytelės 375x375x80 0,08;

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 0,03;

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio ($EV2 \geq 100$ MPa) 0,20;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s, ($EV2 \geq 80$ MPa) 0,44;

Esamas sankasos gruntas ($EV2 \geq 45$ MPa).

Projektuojama betoninių trinkelų (nuovažų, parkavimo vietų) konstrukcija su skaldos pagrindu:

Betoninės trinkelės 200x100x80 0,08;

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 0,03;

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio ($EV2 \geq 100$ MPa) 0,15;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s, ($EV2 \geq 80$ MPa) 0,34;

Esamas sankasos gruntas ($EV2 \geq 45$ MPa).

Projektuojama asfalto dangos (nuovažų) konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 0,10;

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio ($EV2 \geq 100$ MPa) 0,20;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s, ($EV2 \geq 80$ MPa) 0,30;

Esamas sankasos gruntas ($EV2 \geq 45$ MPa).

Projektuojama betoninių plytelių pėsčiųjų takų dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Betoninės plytelės 375x375x80 0,08;

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 0,03;

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio ($EV2 \geq 100$ MPa) 0,15;

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas ($EV2 \geq 30$ MPa).

Projektuojama skaldos dangos konstrukcija su skaldos pagrindu (pritaikyta eismo apkrovoms):

Granitinės skaldos mišinys fr. 0/8* 0,05;

Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45 iš nesurištojo mišinio ($EV2 \geq 100$ MPa) 0,30;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s, ($EV2 \geq 80$ MPa) 0,35;

Esamas sankasos gruntas ($EV2 \geq 30$ MPa).

Projektuojama skaldos atsijų dangos konstrukcija su skaldos pagrindu (pritaikyta pėstiesiems):

Granitinės skaldos mišinys fr. 0/8* 0,05;

Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45 iš nesurištojo mišinio ($EV2 \geq 100$ MPa) 0,25;

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 0,30;

Esamas sankasos gruntas ($EV2 \geq 30$ MPa)

Sąmatos sudarytos naudojant kompiuterinę programą su duomenų bazėmis statybos darbų sąmatų skaičiavimams. Atliekant ekspertizę vadovautasi VŠĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra 2024 m.

Bendrosios ekspertizės akto nr. 143/23.4, Puslapis 3 iš 8



balandžio 26 d. raštu Nr. BV-24-78 įregistruotomis statybos resursų skaičiuojamosiomis rinkos kainų nustatymo rekomendacijomis.

5. Bendrieji rodikliai:

1 ETAPAS

I. SKLYPAS

1. Sklypo kad. Nr. 0101/0009:342 plotas	0,4945 ha
2. Sklypo kad. Nr. 0101/0009:1180 plotas	0,5090 ha
3. Sklypo kad. Nr. 0101/0009:1198 plotas	1,1015 ha

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS SKLYPE kad. Nr. 0101/0009:342

2. Aptarnavimo keliai (privažiavimui prie transformatorinės)	Nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys
2.1 kategorija	IVv
2.2. ilgis*	0,104 km
2.3. važiuojamosios dalies plotis	3,5 m
2.4. eismo juostų skaičius	1 vnt.
2.5. eismo juostos plotis	3,5 m
3. Pėsčiųjų takas sklype kad. Nr. 0101/0009:342	Nauja statyba
3.1. Pėsčiųjų tako plotas	155 m ²
4. Pėsčiųjų takas valstybinėje žemėje	
4.1. Pėsčiųjų tako plotas	13 m ²

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS SKLYPE kad.Nr.0101/0009:1198

5. Aptarnavimo kelias (Privažiujamasis (priešgaisrinis) kelias aplink pastatą Kviečių g. 4)	Nauja statyba
5.1. kategorija	IVv
5.2. ilgis*	0,173 km
5.3. važiuojamosios dalies plotis	3,0 m
5.4. eismo juostų skaičius	1 vnt.
5.5. eismo juostos plotis	3 m

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE

6. Aptarnavimo kelias (Privažiujamasis (priešgaisrinis) kelias aplink pastatą Kviečių g. 4)	Nauja statyba
6.1. kategorija	IV
6.2. ilgis*	0,0024 km
6.3. važiuojamosios dalies plotis	3 m
6.4. eismo juostų skaičius	1 vnt.
6.5. eismo juostos plotis	3,0 m

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS SKLYPE kad.Nr.0101/0009:1198

7. Pėsčiųjų takai



7.1. Pėsčiųjų takų plotas	879 m2
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE	
8. Pėsčiųjų takai	
8.1. Pėsčiųjų takų plotas	7 m2
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE	
9. Gatvė. Maumedžių gatvė (statinio U.Nr.4400-5954-9587)	Rekonstravimas, neypatingasis statinys
9.1. kategorija	D
9.2. ilgis* įregistruotos/ rekonstruotos	0,630 km/0,653 km
9.3. važiuojamosios dalies plotis	6 m
9.4. eismo juostų skaičius	2 vnt.
9.5. eismo juostos plotis	3 m
10. Gatvės (Braškių g. šaligatvio dalis) (Statinio unikalus Nr. 4400-6095-1564)	Kapitalinis remontas
10.1. kategorija	D
10.2. ilgis*	0,474 km
10.3. važiuojamosios dalies plotis	10 m
10.4. eismo juostų skaičius	4 vnt.
10.5. eismo juostos plotis	2,5 m
11. Gatvės (Rugių g. šaligatvio dalis, dangų suvedimas) (Statinio unikalus Nr. 4400-6112-7635)	Kapitalinis remontas
11.1. kategorija	D
11.2.ilgis*	0,187 km
11.3. važiuojamosios dalies plotis	6 m; 9 m
11.4. ismo juostų skaičius	2 vnt.; 3 vnt.
11.5. eismo juostos plotis	3,0 m
12. Gatvės (Rugių g. šaligatvio dalis, dangų suvedimas) (Statinio unikalus Nr. 4400-6112-7646)	Kapitalinis remontas
12.1. kategorija	D
12.2. ilgis*	0,284 km
12.3. važiuojamosios dalies plotis	6,0 m
12.4. eismo juostų skaičius	2 vnt.
12.5. eismo juostos plotis	3,0 m
IV. INŽINERINIAI TINKLAI SKLYPE kad. Nr. 0101/0009:342	
13. Elektros tinklai (Apšvietimas)	
13.1. elektros tinklų ilgis*	219 m
13.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	4x35, Al 4x25, 3x1,5 vnt./mm2
IV. INŽINERINIAI TINKLAI SKLYPE kad. Nr. 0101/0009:1180	
14. Elektros tinklai (Apšvietimas)	



14. Elektros tinklai (Apšvietimas)

14.1. elektros tinklų ilgis*	316 m
14.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	4x25, 3x1,5 vnt./ mm2

IV. INŽINERINIAI TINKLAI SKLYPE kad. Nr. 0101/0009:1198

15. Elektros tinklai (Apšvietimas)

15.1. elektros apšvietimo tinklų ilgis*	1043 m
15.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	4x25, 3x1,5 vnt./ mm2

IV. INŽINERINIAI TINKLAI VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE

16. Elektros tinklai (Apšvietimas)

16.1. gatvių elektros apšvietimo ilgis	1433 m
16.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	4x35, 4x25, 3x1,5 vnt./ mm2

17. Lietaus nuotekų tinklai U.Nr.4400-5382-5748 Rekonstravimas

17.1. lietaus nuotekų tinklų ilgis*	37 m
-------------------------------------	------

17.2. vamzdžio skersmuo	200mm
-------------------------	-------

18. Lietaus nuotekų tinklai Nauja statyba

18.1. lietaus nuotekų tinklų ilgis	61 m
------------------------------------	------

18.2. vamzdžio skersmuo	200; 250 mm
-------------------------	-------------

V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI SKLYPE kad. Nr. 0101/0009:342

19. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai	Nauja statyba, I gr. nesudėtingasis
---	-------------------------------------

19.1. Pėsčiųjų tako plotas	62 m2
----------------------------	-------

V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI SKLYPE kad. Nr. 0101/0009:1180

20. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai	Nauja statyba, I gr. nesudėtingasis
---	-------------------------------------

20.1. Pėsčiųjų tako plotas	89 m2
----------------------------	-------

V. SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI SKLYPE kad. Nr. 0101/0009:1198

21. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai	Nauja statyba
---	---------------

21.1. Pėsčiųjų tako plotas	61m2
----------------------------	------

21.2. Žaidimų aikštelės plotas	74,17 m2
--------------------------------	----------

2. ETAPAS

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS SKLYPE kad. Nr. 0101/0009:1180

22. Pėsčiųjų takas	Nauja statyba
--------------------	---------------

22.1. Pėsčiųjų tako plotas	393 m2
----------------------------	--------

IV. INŽINERINIAI TINKLAI SKLYPE kad. Nr. 0101/0009:1180

23. Elektros tinklai (Apšvietimas)

23.1. gatvių elektros apšvietimo ilgis	672 m
--	-------

V. KITI STATINIAI SKLYPE kad. Nr. 0101/0009:1180

24.1. Žaidimų aikštelė	221,71 m2
24.2. Žaidimų aikštelė	221,79 m2
24.3. Sporto aikštelė	384,79 m2
24.4 Sporto aikštelės aptvaras, užtvarų dalių aktyumas ≥ 80 proc.	4 m2

V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE

25. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (Pėsčiųjų takai)	Nauja statyba
25.1. Pėsčiųjų takų plotas	63 m2

VI. STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA

I etapas

Statybos skaičiuojamoji kaina 2024-04 kainų lygiu	eurai,
Tame skaičiuje : statybos montavimo darbai	eurai,
projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos	urai,
įrenginiai	eurai,
užsakovo rezervai	eurų.

II etapas

Statybos skaičiuojamoji kaina 2024-04 kainų lygiu	eurų.
Tame skaičiuje : statybos montavimo darbai	eurai,
projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos	eurai,
įrenginiai	eurai,
užsakovo rezervai	eurai.

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

6. Projekto sprendinius suderino:

1. 2023-06-13 Telia Lietuva, AB inžinierė N T , suderino BD suvestinį inžinerinių tinklų planą.

2. 2023-05-26, 2024-01-12 AB ESO inžinierius D V s, suderino BD suvestinį inžinerinių tinklų planą, registr. Nr. P30773.

3. 2023-06-28 AB "Vilniaus šilumos tinklai" inžinierius L R suderino Suvestinį inžinerinių tinklų planą, registr. Nr. 175600.30773.

4. 2024-01-10 UAB "Vilniaus apšvietimas" inžinierė J L peržiūrėjo Elektrotechnikos dalį su pastaba: iki SLD gavimo pateikti NŽT rašytinį pritarimą KL klojimui. Nr.48-23.

5. 2023-06-26 UAB "Grinda" Paviršinių nuotekų tinklų plėtros Skyriaus vyresnysis specialistas T J suderino Suvestinį inžinerinių tinklų planą.

6. 2023-09-25 UAB "Vilniaus vandenys" Projektų derinimo inžinierė I Š suderino: Suvestinį inžinerinių tinklų planą, Dangu planą, Želdinių planą, Lietaus nuotekų planą.

7. 2024-03-25 AB "Vilniaus šilumos tinklai" inžinierius L R suderino elektros ir apšvietimo tinklų planą (susikirtimus su E1 ir E2).

8. 2024-04-24 Vilniaus miesto savivaldybė. Architektūros skyrius vyriausioji specialistė R U

BENDROJI PROJEKTO EKSPERTIZĖ



Maumedžių gatvės dalies tarp Braškių g. ir Rugių g. rekonstravimo, Rugių g. ir Braškių g. šaligatvio dalies kapitalinis remontas bei susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų statybos projektas ir viešosios erdvės abipus Maumedžių gatvės sutvarkymo techninis projektas. Techninio projekto sprendiniai pataisyti ir papildyti pagal UAB "Statybos ekspertų biuras" 2023-07-04 Bendrosios ekspertizės akte Nr.143/23.1 ekspertų pateiktas privalomas pastabas.

BENDROSIOS EKSPERTIZĖS IŠVADA

Maumedžių gatvės dalies tarp Braškių g. ir Rugių g. rekonstravimo, Rugių g. ir Braškių g. šaligatvio dalies kapitalinis remontas bei susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų statybos projektas ir viešosios erdvės abipus Maumedžių gatvės sutvarkymo techninis projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektą galima tvirtinti.

Direktorius

Mantas Rimėnas

Bendrosios projekto ekspertizės vadovas(-ė), kv. atestatas
Nr. 27997, išduotas (2016-12-22), vida@sebekspertize.lt, tel.
+370 5 2725231

Vida Roškuvienė

