

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – perkančioji organizacija) informuoja, kad gavo paklausimus dėl atviro konkurso supaprastinto pirkimo „Perkrovimo stoties, atskirai surinktoms maisto ir virtuvės atliekoms, Raseiniuose statybos darbų pirkimas“:

KLAUSIAMA:

- 1 Projekte numatytas tentinių vartų įrengimas, pateikite vartų brėžinius ir specifikaciją.
- 2 Projekte sklypo dalyje numatytas asfalto dangos įrengimas, bet iš projekto neaišku, kokie asfalto sluoksnių storiai bus įrengiami. Pateikite detalę.
- 3 Projekte vandentiekio dalyje numatytas PP rezervuaras, 5,0 m³ tūrio (1,8 x 2,5 m). Patvirtinkite, kad šis rezervuaras skirtas geriamam vandeniui;

ATSAKOME:

1. Vartų angos dydis 480xh600 cm.

GREITAEIGIAI TENTINTINIAI VARTAI:

- Karkasą priimti kompleksiskai.
- Spalva - analogiška arkinių stogų tento spalvai;
- su užraktu;
- pakėlimo mechanizmas - automatizuotas.
- su galimybe atidaryti ranka.

2. Pasikonsultavus su kelininkais ir įvertinus sunkiojo transporto apkrovas, siūloma DK2 dangos konstrukcijų klasė (pricipinį mazgą pridedame):

(sluoksnių storiai nurodyti cm: * mažiausio deformaci

Pagarbiai
Perkančioji organizacija