

**DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO**

Pranešame, kad gauti klausimai 110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo rangos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

**1 klausimas:** Elektrotechnikos projektinės dalies brėžinyje 2021/285-XX-RDP-E-T1.B-02 (skirstyklos planas) punktyrine linija yra atskirti rekonstrukcijos I ir II etapai. Pirkimo dokumentuose TS Priedas 4. Detalus darbų atlikimo aprašymas\_Jašiūnų TP (V2).doc ir SPS 3 priedas. Techninė specifikacija (TS)\_Jašiūnų TP\_rangos darbai.doc yra nurodyti I etapo atlikti darbai ir II etapo neatlikti darbai, tačiau šiuose dokumentuose nurodoma atlikti likusius darbus ar įrengti/sutvarkyti I etape netinkamai įvykdytus darbus, bet nenurodyti konkretūs kiekiai. Prašome pateikti konkrečius darbų, įrenginių ir medžiagų kiekius, reikalingus II rekonstrukcijos etapui atlikti (ŠIO PIRKIMO APIMTIS).

**Atsakymas:** Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją, informuojame, kad Darbo projekte įrangos ir medžiagų kiekiai yra nurodyti bendrai visam projektui. Brėžiniuose yra pažymėta, kur baigiasi I etapas ir kur prasideda II etapas.

Pirkimo sąlygose numatyta, kad tiekėjai turi galimybę atvykti į objektą (pastotę) ir apžiūrėti esamą būklę, įvertinti atliktus darbus bei susiskačiuoti likusius darbus, įrangos ir medžiagų kiekius, reikalingus projekto įgyvendinimui.

Pirkimus vykdanči organizacija neatskiria kiekių pagal etapus, nes tai reikalautų atlikti papildomus skaičiavimus, kurie nėra numatyti pirkimo dokumentuose ir už kurių tikslumą organizacija negalėtų prisiimti atsakomybės.

Dalyviai vertinami kaip savo srities profesionalai, turintys kompetenciją įvertinti projektą, atliktus darbus ir susiskačiuoti likusius kiekius pagal pateiktą darbo projektą, brėžinius ir faktinę situaciją objekte.

**2 klausimas:** Šiam pirkimui yra pateiktas Darbo projektas su konkrečiomis įrenginių ir medžiagų specifikacijomis, t. y. nurodytais įrenginių ir medžiagų gamintojais, tipais ir kt. Kadangi nuo Darbo projekto parengimo praėjo ne vieneri metai, vykdant darbus, gali iškilti problemos tiekiant suspecificuotus įrenginius ir medžiagas (gali būti išimta iš gamybos, pasikeitę tipai ir pan.) Prašome patikslinti, ar bus galima keisti Darbo projekte nurodytų įrenginių ir medžiagų gamintojus, jų tipus į analogiškas prekes? Ar tuo atveju nereikės gauti naujo statybos leidimo (TU p.2.16)?

**Atsakymas:** Įrenginius ir medžiagų gamintojus, numatytus Darbo projekte, keisti bus galima į analogiškas prekes. Jeigu bus keičiama suderinta įranga (projekte), tai įrangos derinimą reikės atlikti iš naujo.

Naujo statybą leidžiančio dokumento nereikės, jeigu nebus atliekami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminių statinio projekto sprendinių keitimai. Jeigu atliekami Statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalyje nurodyti esminių statinio projekto sprendinių keitimai ir vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalimi nereikia gauti naujo statybą leidžiančio dokumento.

**3 klausimas:** Prašome paaiškinti ar ant sumontuoto pastotės valdymo pulto reikės suprojektuoti ir įrengti saulės elektrinę?

**Atsakymas:** Ne, ant sumontuoto pastotės valdymo pulto nereikės įrengti saulės elektrinės (nereikės ir projektuoti). Pagal pateiktą darbo projektą saulės elektrinė nenumatyta.

**4 klausimas:** Prašome informuoti ar ant naujai sumontuojamos tvoros yra reikalavimas įrengti koncertiną?

**Atsakymas:** Ne, įrengti koncertinos nereikės. Pagal pateiktą darbo projektą koncertinos įrengimas nenumatytas. Darbo projekte tvoros planas parodytas byloje „2021/285-XX-RDP-SP“ (Sklypo plano ir architektūros dalis (SP)), brėžinyje 2021/285-XX-RDP-SP.B-01, o tvoros fragmentas, tvoros intarpas ir varteliai pateikti brėžinyje 2021/285-XX-RDP-SP-T1.B-04.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. rugile.endzinaite@litgrid.eu