



## KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams  
Siųsti CVP IS

2025-12-16 Nr. (7.35 Mr) S-

### DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija centrinė perkančioji organizacija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Psichiatrijos dienos stacionaro pastato statybos darbai su darbo projekto parengimu“ ID 5766143.

Atsakymus pateikė VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro projektų administratorė Regina Gudjonienė el. p. [regina.gudjoniene@tauragesligonine.lt](mailto:regina.gudjoniene@tauragesligonine.lt).

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta.

**1) Klausimas.** Prašome nurodyti langų šilumos perdavimo koeficientą (U) ir montavimo būdą (termoprofiliai ar laikikliai).

**Atsakymas.** Langams turi būti U-0,9 šilumos laidumo koef., projekte numatytas tvirtinimas su stiklo pluošto laikikliais.

**2) Klausimas.** Prašome pateikti stogo dangos specifikaciją.

Atsakymas. Pateikiame.

**3) Klausimas.** Dokumentų kiekių žiniaraštyje yra nurodyta Procesų valdymo ir automatizavimo dalis (PVA), tarp projektų jos nėra. Prašome įkelti PVA dalį.

**Atsakymas.** Rengiant Kelmės psichikos sveikatos centro techninį projektą pagal projektavimo užduotį buvo vertintas poreikis rengti PVA (Procesų Valdymo Automatizavimo) projekto dalį. Atsižvelgiant į projekto dalių sprendinius bei apimtis projekto dalyse nėra poreikio numatyti atskirą PVA projekto dalį, nes ŠVOK įrenginiai parinkti su gamykliniais valdymo elementais, GSS daliai numatoma atskira sistema kuri neturi automatizuotų dūmų šalinimo sprendinių bei poreikio jos valdymui. Projekto dalims bei sprendiniams buvo atliktas ekspertinis vertinimas, kuris nustatė kad projekto dalys, jų apimtys, užtikrina projektui keliamus reikalavimus. Formuojant projekto dalių bylas, įsivėlus techninei klaidai, kai kurių projektų dalių sudėties žiniaraščiuose nurodoma kad sudėtyje yra PVA projekto dalis. Ši informacija yra klaidinga, projekto apimtyje nėra parengta PVA dalis.

Darbo projekto rengimo metu, atsiradus poreikiui tikslinti/keisti TP sprendinius, būtina įvertinti ar projekto apimtyje nėra poreikio parengti PVA projekto dalį.

**4) Klausimas.** Pastato energetinė klasė yra A++, klausimas, kokia numatyta klasė vėdinimo įrenginio, nes projekte niekur nerandame informacijos. Matome, kad slopintuvai skaičiuoti pagal Verso CF 3500 U C5, tas įrenginys atitinka tik A+ klasę. Prašome informuoti.

**Atsakymas.** Atsakome į pateiktą užklausą dėl pastato įrangos energinių duomenų. Rengiant Kelmės Psichikos sveikatos centro pastato Techninį projektą vadovautasi projektavimo užduotimi

bei tokio tipo pastatui keliamais reikalavimais. Parenkant vėdinimo įrangą buvo vertinami keliami reikalavimai bei pastato eksploatacijos aplinkybės kurių pagrindu parenkami vėdinimo sistemos elementai. Vertinant įrangos parinkimą buvo vadovautasi energinio naudingumo reikalavimais ir numatyta įranga atitinka šiuos keliamus reikalavimus. Numatyta įranga turi būti papildomai vertinta ir konkretizuojama Darbo projekto rengimo metu.

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

Ernesta Labanauskienė tel. +370 656 92540, el. p. [ernesta.labanauskiene@kelme.lt](mailto:ernesta.labanauskiene@kelme.lt)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-16 Nr. (7.35. Mr) S-3998
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-16 09:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-16 09:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-16 10:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-16 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-16 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“