

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai Akumuliatorių baterijų ir įkroviklių keitimas pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

Klausimas 1: Prašome patikslinti, koku periodišku TVIS sistemoje bus skelbiami darbų užsakymai ir kokia apimtimi rangovui bus numatomi planuojami darbai. Ši informacija reikalinga įsivertinti darbų planavimą ?

Atsakymas: reikalingų atliktų darbų kiekis 2026m. bus pateiktas tik sudarius sutartį. Ateinančių metų darbų kiekis bus teikiamas einamųjų metų 4 ketvirtyje. Taip pat darbų užsakymai bus teikiami visų metų eigoje, kai atsiras poreikis neplaniniam įrenginio keitimui.

Klausimas 2: Siekiant pateikti ekonomiškiausią pasiūlymą reikalinga informacija apie planuojamų vykdyti objektų geografinį išdėstymą (lokacijas), kad būtų galima optimaliai įvertinti tiekimo, pristatymo ir įrengimo kaštus.

Atsakymas: Objektai išsidėstę visoje Lietuvos teritorijoje.

Klausimas 3: Prašome patvirtinti, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 lentelės 3 punkte nurodytam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti bus tinkama laikoma specialisto patirtis, įgyta atliekant darbus didelės apimties objekte pas tą patį užsakovą, tuo pačiu adresu tačiau skirtingu laiku, skirtingose sistemose, skirtinguose įrengimuose ir skirtingose objekto vietose.

3.	Pirkimo dokumentuose nurodytiems Darbams atlikti turi būti paskirtas: Inžinierius – vykdęs ne mažesnės kaip 100 Ah talpos akumuliatorių baterijų montavimą ir akumuliatorių baterijų įkroviklių derinimą ne mažiau kaip 5 objektuose.	PATEIKIAMA: 1) Tiekėjo vadovo (įgalioto atstovo) pasirašyto užpildyto SPS 7 priedo (Specialistų sąrašas) skaitmeninė kopija. Pastaba: Su Pasiūlymu pateikiamas tik EBVPD.
----	---	---

Atsakymas: Perkantysis subjektas pažymi, kad pasiūlymų teikimo metu nėra atliekamas tiekėjų ar jų specialistų kvalifikacijos vertinimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nėra galimybės i patvirtinti, ar konkreči tiekėjo klausime minimo specialisto patirtis galėtų būti pripažinta atitinkančia Specialiųjų Pirkimo sąlygų reikalavimus, kadangi pateiktos informacijos/duomenų apimties tiekėjo klausime nepakanka siekiant įvertinti atitiktį ir teikti preliminaras prognozes.

Pažymėtina, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 lentelės 3 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo atitikties bus vertinama **tik nustatyto galimo laimėtojo atžvilgiu**, remiantis jo pateiktais dokumentais, apimtį bei pateiktos patirties atitikimą pirkimo sąlygoms.

Klausimas 4: Prašome patikslinti ar teikiant pasiūlymą turi būti pateiktas užpildytas TS 2 priedas „Standartiniai techniniai reikalavimai akumuliatorių baterijų įkrovikliams“? Jei šio priedo pateikti nereikia, ar lygiai pat pat nereikia pateikti siūlomų įkroviklių atitikimo TS 2 priedui dokumentaciją?

Atsakymas: TS 2 priedas „Standartiniai techniniai reikalavimai akumuliatorių baterijų įkrovikliams“ nepildomas, tačiau TS 2 priedo pastabose nurodyti dokumentai turi būti pateikti teikiant pasiūlymą.

Klausimas 5: rinkoje šiuo metu yra tik 2 akumuliatorių įkroviklių gamintojai, kurie gamina įkroviklius, pilnai atitinkančius techninės specifikacijos 2 priedo "Standartiniai techniniai reikalavimai akumuliatorių baterijų įkrovikliams" reikalavimus. Tačiau žiniaraštyje (SPS 11 priedas, eilutės 28, 29, 30, 31) atsirado papildomas naujas reikalavimas galios moduliams dėl reikalaujamos minimalios galios. Šis reika

lavimas parengtas tiksliai pagal vieno iš įkroviklių gamintojų galios modulių vardines galias specialiai tam, kad dėl neatitikimo minėtam reikalavimui būtų eliminuotas iš konkurso antrasis įkroviklių gamintojas. Techninių reikalavimų pritaikymas vieno konkretaus gamintojo konkretiems modeliams riboja laisvą konkurenciją, todėl prašome reikalavimus dėl 24V, 48V, 110V ir 220V galios modulių minimalios galios pašalinti iš žiniaraščio.

Atsakymas:

Reikalavimas žiniaraštyje (SPS 11 priedo eilutės 28,29,30,31) neriboja konkurencijos, o tik nurodo, kad **bendra** AB įkroviklio išėjimo galia turi būti ne mažesnė, nei nurodyta reikalavimuose. Tuomet jeigu vienas gamintojas, gamina atskirus AB įkroviklių galios blokus po 800W, o Užsakovo reikalavimuose nurodoma, kad **bendra** AB įkroviklio išėjimo galia turi būti ne mažiau nei 1500W, tokiu atveju turėtų būti sumontuoti 2 galios blokai, kurių **bendra** išėjimo galia bus 1600W ir atitiktų minimalios galios reikalavimą.

Nurodyta minimali **bendra** AB įkroviklių galia parinkta remiantis Užsakovo eksploatuojamų AB įkroviklių charakteristikomis. Bet kokiu atveju, projekto rengimo metu, turės būti atlikti SR nuolatinės srovės apkrovų skaičiavimai pagal techninės specifikacijos reikalavimus.

Vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo sąlygų 15.5 p., **Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. sausio 6 d. 13:00 val.**

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. rugile.endzinaite@litgrid.eu