

Tauragės skyrius
KOS VALDYBOS 605

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO
TAURAGĖS SKYRIUS**

TVIRTINU
ĮAT vadas

**DEGALŲ TALPYKLOS SU DEGALŲ IŠDAVIMO ĮRANGA NUOMA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025-11- Nr. TS-
Tauragės r.

1. Pirkimo objekto paskirtis:

1.1. **Degalų talpyklos su degalų išdavimo įranga** (pirkimo objektas atitinka LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamai sąvokai „**Kilnojamasis skystųjų degalų išpilstymo įrenginys**“, toliau – **Degalų talpykla**,) nuomos paslauga skirta įrengti laikiną vietą karinės technikos aprūpinimui dyzeliniais degalais Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono teritorijoje (toliau – KPB).

1.2. Paslaugos teikimo vietos
adresas: Laužo k. 1, Tauragės rajonas, KPB teritorija.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. **Degalų talpyklos** komplektaciją sudaro:

2.1.1. dvisienė plastikinė dyzelinių degalų talpykla ne mažesnė kaip 9000 litrų talpos su rakinamu dangčiu viršutinėje talpyklos dalyje ir alsuokliu (ventiliacija vidinėje talpykloje). Išorinių paviršių spalva turi užtikrinti ne mažesnio kaip 70 % bendro nuolatinio šilumos atspindėjimo;

2.1.2. dyzelinių degalų išdavimo / priėmimo ir apskaitos įranga;

2.1.3. apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo priemonės (jeigu to reikalaujama LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose).

2.2. Dyzelinių degalų išdavimo / priėmimo ir apskaitos įrangos komplektaciją sudaro:

2.2.1. degalų išdavimo elektrinis siurblys (230 V), išdavimo našumas nuo 60 iki 80 l/min.;

2.2.2. greito jungimo mova su dangteliu degalų užpylimui į talpyklą uždaru būdu iš mobilios degalų talpyklos (autocisternos);

2.2.3. rakinama degalų išdavimo įrangos spinta;

2.2.4. integruotas tarpusienio degalų nutekėjimo ir degalų lygio nuotolinis valdiklis;

2.2.5. elektroninis maksimalaus degalų lygio daviklis, naudojamas siekiant išvengti degalų talpyklos perpylimo užpildant ją iš mobilios degalų talpyklos (autocisternos);

2.2.6. lanksti (ne mažiau kaip 8 m) įpylimo žarna ritėje su atbuliniu vožtuvu bei filtru;

2.2.7. automatinis degalų išpylimo pistoletas su apsauga nuo perpylimo;

2.2.8. vandens atskyrimo filtras;

2.2.9. kalibruota elektroninė degalų apskaitos sistema.

2.3. Kalibruotą elektroninę degalų apskaitos sistemą sudaro:

2.3.1. dviejų funkcijų matuoklis (momentinis ir bendras) su apskaitos sistema, gebanti kontroliuoti degalų išdavimą įmonės viduje ir užtikrinti, kad degalai būtų išduodami tik tam teisę turintiems asmenims su elektroninio rakto („ČIP“ žetonas ar identifikavimo kortelė) pagalba;

2.3.1.1. apskaitos sistema turi turėti galimybę išsaugoti duomenis apie atliktas operacijas, suformuoti degalų pylimų žiniaraštį (degalų pylimų žiniaraščio pavyzdys pateiktas TS priede), suformuoto degalų pylimų žiniaraščio duomenis išsaugoti ir įrašyti į CD / DVD formato skaitmeninį diską su CD / DVD skaitytuvo pagalba (privaloma). Suformuotame degalų pylimų žiniaraštyje turi atsispindėti degalų išdavimo data ir laikas, degalų rūšys, elektroninio rakto (žetono) Nr., gavėjo tipas, gavėjas, transporto priemonės valstybinis ar identifikacinis numeris, užpildytų degalų kiekis bei degalų tankis pagal užpylimo laiku esamą temperatūrą;

2.3.1.2. apskaitos sistema neturi turėti jokių įrenginių ir galimybių perduoti arba nuskaityti degalų pylimų žiniaraščio duomenis nuotoliniu būdu (išorinių sąsajų);

2.3.2. ne mažiau 350 vnt. identifikavimo elektroninių raktų („ČIP“ žetonas ar identifikavimo kortelė), 1 (vienas) administratoriaus elektroninis raktas („ČIP“ žetonas ar identifikavimo kortelė).

2.4. **Degalų talpykla** turi atitikti ES reikalavimus, LR aplinkos apsaugos reikalavimus, LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančius teises aktų reikalavimus.

2.5. **Degalų talpykla** turi turėti techninį pasą, eksploatavimo instrukciją, kuro išdavimo įrangos kalibravimo sertifikatą, sandarumo patikrinimą ir kitus, LR degalinių įrengimą ir eksploatavimą reglamentuojančiuose teises aktuose nurodytus, degalinės eksploatacijai būtinus dokumentus.

2.6. **Degalų talpyklos** tiekėjas (toliau – **Nuomotojas**) turi parengti ir paslaugos užsakovui (toliau – **Nuomininkas**) pateikti **Degalų talpyklos** priežiūros nuomos laikotarpiu grafiką, kuriame turi būti numatyti techninės priežiūros ir privalomos periodinės techninės būklės patikros terminai.

2.7. Dokumentai ir jų kopijos nurodyti šios specifikacijos 2.5. ir 2.6. p., turi būti pateikti **Nuomininko** atstovui ne vėliau, kaip **Degalų talpyklos** paleidimo dieną.

2.8. **Nuomotojas** turi laiku atlikti garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros, privalomos periodinės techninės būklės patikrinimo darbus.

2.9. **Degalų talpyklos** gedimo atveju **Nuomotojas** privalo savo sąskaita pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 24 valandas nuo informacijos iš **Nuomininko** gavimo el. paštu.

2.10. Jeigu gedimo neįmanoma pašalinti per 24 valandas, **Nuomotojas** savo sąskaita, per 48 valandas nuo informacijos iš **Nuomininko** gavimo el. paštu, privalo pakeisti sugedusią **Degalų talpyklą** kita, neturinčia trūkumų **Degalų talpykla**, atitinkančia šios specifikacijos reikalavimus.

2.11. **Nuomotojas** nustatyta tvarka turi pildyti **Degalų talpyklos** įrenginių eksploatavimo žurnalą.

2.12. **Degalų talpyklos** aptarnavimo, techninės priežiūros, privalomos periodinės techninės būklės patikrinimo ir remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas **Nuomotojo** personalas.

2.13. **Degalų talpyklą** pristatoma, sumontuojama, paleidžiama eksploatacijai, remonto, techninės priežiūros, privalomos periodinės techninės būklės patikros darbai bei procedūros, kalibravimas ir garantinis aptarnavimas nuomos periodu vykdomi šios specifikacijos 1.2. p. nurodytu paslaugos teikimo adresu.

3. Garantiniai reikalavimai:

3.1. **Degalų talpyklos** kokybę **Nuomotojas** privalo užtikrinti visą nuomos terminą, nurodyta šios specifikacijos 5.1. p.

4. Papildoma informacija:

4.1. **Degalų talpyklą** turi būti apsaugota apsauginėmis atitvaromis ar kitomis priemonėmis nuo galimybės ją pažeisti teritorijoje judančiomis kelių transporto priemonėmis. Apsauginius atitvarus ar kitas apsaugines priemones pasirenka ir įrengia **Nuomotojas**.

4.2. **Degalų talpyklos** pristatymas, paruošimas ir paleidimas eksploatacijai, įskaitant būtinus elektros kabelius, žaibo saugos bei įžeminimo įrengimas (jeigu to reikalaujama LR degalinių įrengimą ir

eksploatavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose), apsauginių atitvarų įrengimas, **Nuomininko** personalo apmokymas, **Degalų talpyklos** techninės priežiūros, privalomos periodinės techninės būklės patikros darbai ir procedūros, kalibravimas ir garantinis aptarnavimas, atsiradusių gedimų remontas nuomos periodu, talpos valymo darbai po eksploatavimo, demontavimas ir išvežimas turi būti įskaičiuotas į bendrą nuomos kainą, kurios vykdytojas - **Nuomotojas**.

4.3. Elektros tiekimo tašką nurodo **Nuomininkas**.

5. Bendrieji reikalavimai:

5.1. Numatoma nuomos trukmė – 12 mėnesių su galimybe pratęsti nuomą 12 mėnesių.

PRIDEDAMA: Degalų pylimų žiniaraštis, 1 lapas.

KLĮAC Tauragės skyriaus vedėja

Degalų pylimų žiniaraštis

Gavėjo tipas	Gavėjas	TPĮ numeris	Kelionės lapo Nr.	Kiekis, l