



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2025-12- NR. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „GRANULINIO KATILO ĮSIGIJIMAS IR JO ĮRENGIMO DARBAI“ PIRKIMO NR. 5816935

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo Organizatorius (toliau – Organizatorius) vykdydamas mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Granulinio katilo įsigijimas ir jo įrengimo darbai“, pirkimo numeris 5816935 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo klausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymus į prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus.

1 Klausimas (kalba netaisyta): *Konkurso TS nurodyti reikalavimai yra diskriminacinio pobūdžio ir iš konkurso eliminuoja katilus, pripažintus nepriklausomų sertifikuotų laboratorijų, su ženkliai aukštesniu nei konkurso sql. katilams keliamu, minimaliu NVK. Mūsų siūlomo katilo NVK siekia 92-94proc.*

Atsakymas. Pirkimo sąlygų 3 priede Techninės specifikacijos 1 priede 1.3 punkte nurodyta, kad *Naudingumo koeficientas prie nominalios galios Q_n turi būti ne žemesnis kaip 90%. Siūlomi 92-94 proc. atitinka keliamą reikalavimą.*

2 Klausimas (kalba netaisyta): *Ar pasiūlyme turi būti pateikti katilo atitiktį EN303-5:2021, 5 klasės standarto reikalavimams, nepriklausomos, sertifikuotos laboratorijos, įrodantys dokumentai?*

Atsakymas. Perkančioji organizacija nenurodo konkrečių dokumentų, svarbu, kad pateiktas dokumentas patvirtintų atitiktį keliamam reikalavimui, pvz. tai gali būti techninis pasas, sertifikatai, brošiūros, ar kiti dokumentai.

3 Klausimas (kalba netaisyta): *Kokių charakteristikų medienos granules yra ketinama naudoti? Prašome nurodyti granulių peleningumą, tankį, kaloringumą.*

Atsakymas. Medienos granulių specifikacija nenurodoma, medienos granulės 6-8 mm.

4 Klausimas (kalba netaisyta): *Ar galima siūlyti, 10m3 talpos granulių talpą įrengti lauke, kadangi rūšio patalpos yra drėgnos ir tai gali turėti įtakos, eksploatuojant katilinę. Medienos granulėms yra reikalinga sausa patalpa.*

Atsakymas. Lauke esantis granulių konteineris yra netinkamas. Rūšio patalpos sausos.

5 Klausimas (kalba netaisyta): *1.6p. Pelenai iš katilo turi būti šalinami lauk darbo metu automatiškai į ne mažesnę kaip 150 litrų talpos pelenų konteinerį. Tai diskriminacinio pobūdžio reikalavimas, kuris neturi įtakos katilo darbui ir katilo NVK ir tik apsunkina aptarnaujančiam personalui darbą, pašalinant rūšio laiptais 150litrų talpos pelenų konteinerį.*

Atsakymas. Perkančioji organizacija nekeičia pelenų dėžės talpos dydžio. Aptarnaujančio personalo neapsunkins 150 litrų konteinerio valymas.

6 Klausimas (kalba netaisyta): *1.12p. Katilo vandens talpa ne mažiau 1100litrų. Tai diskriminacinio pobūdžio reikalavimas, kuris neturi įtakos katilo darbui ir katilo NVK. Mes siūlome atskirai įrengti akumuliacinę talpą, kuri pagerintų katilo darbą, užtikrintų kokybiškesnius tiekiamo į šildymo sistemą termofikato parametrus ir padidintų bendrą katilines NVK, tuo pačiu, sumažintu kuro sąnaudas.*

Atsakymas. Katilo vandens talpa parinkta pagal kitose mokyklose pastatytų katilų eksploatacinę patirtį, kuri rodo jų efektyvumą, bei jis bus papildomai naudojamas kaip akumuliacinė talpa, nes papildomai akumuliacinei talpai įrengti nėra vietos.

7 Klausimas (kalba netaisyta): *1.5.p. Degiklio įmontavimo vieta iš katilo priekio. Tai diskriminacinio pobūdžio reikalavimas, kuris neturi įtakos katilo darbui ir katilo NVK. Atliekant katilo montavimo darbus, galimas ir kitas naujo katilo sumonavimo sprendimas.*

Atsakymas. Degiklio įmontavimo vieta iš katilo priekio reikalinga, nes granulių padavimas bus iš greta esančių patalpų.

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 7 priedo „Terminai“ 3 punktu, Perkančioji organizacija nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iš 2025 m. gruodžio 18 d. 10:00 val. į 2025 m. gruodžio 19 d. 10:00 val., o pasiūlymų atidarymo datą ir laiką iš 2025 m. gruodžio 18 d. 10:30 val. į 2025 m. gruodžio 19 d. 10:30 val.

Dėl šio pakeitimo bus paskelbtas skelbimas, susijęs su pakeitimu ar papildoma informacija.

Organizatorius

Darius Aštrauskas

J. Simonavičienė, tel. (8 345) 66133, el. p. jurgita.simonaviciene@sakiai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į teikėjo klasuimus ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-17 Nr. VPR-1405
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Aštrauskas Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-17 16:23
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-23 09:21 - 2027-02-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-17 nuorašą suformavo Jurgita Simonavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-17 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“