

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gautas klausimas 110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo rangos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas.

Klausimas: Prašome patikslinti ar yra nebaigtų telekomunikacijų dalies darbų ir nurodyti, kokius telekomunikacijų dalies darbus reikalinga atlikti šio konkurso apimtyje?

Atsakymas: Informuojame, kad telekomunikacijų dalies įranga yra sumontuota pilna apimtimi pagal darbo projektą. Pirmo etapo rekonstrukcijos metu buvo atlikti visi reikalingi derinimo darbai, susiję su pirmo etapo sprendiniais.

Šio pirkimo apimtyje, užbaigus antrojo etapo rekonstrukcijos darbus, rangovas turės atlikti derinimo darbus tiek, kiek tai susiję su antrojo etapo dalimi, užtikrinant tinkamą sistemos veikimą pagal projektą.

Ryšio bokštas yra pilnai įrengtas. Ryšio užtikrinimo klausimą perkančioji organizacija sprendžia atskirai, ne šio pirkimo apimtyje.

Vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo sąlygų 8.4 punktu, **Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsimas iki 2026 m. sausio 12 d. 13.00 val.**

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. rugile.endzinaite@litgrid.eu