



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (+370 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2025-12- Nr.

DĖL APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi tiekėjas dėl supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu „Priedangų rezervinio maitinimo dyzeliniai elektros energijos tiekimo generatoriai“ (toliau – Konkursas), su prašymu atsakyti į klausimą:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Perkančiosios organizacijos atsakymas, pateiktas vadovaujantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 4 eilute
1.	Prašome pateikti generatoriaus techninę specifikaciją „Word“ formatu.	Informuojame, jog pridedame pasiūlymo formos priedą word formatu, kuris turi būti užpildytas kartu su pasiūlymu.

Rengiant pasiūlymus, prašome vadovautis Konkurso sąlygose nurodytais paaiškinimais.

PRIDEDAMA. Pasiūlymo formos priedas, 4 lapai.

Komisijos pirmininkė

Vaida Bačiulienė

Edita Beržanskienė, (+370616), 78318, el.p. edita.berzanskiene@kretinga.lt

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ REZERVINIŲ MAITINIMO DYZELINIŲ ELEKTROS GENERATORIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimali parametro reikšmė (arba lygiavertė)	Tiksli reikšmė arba komentaras (<i>tiesiogiai įrašo konkrečias savo siūlomos įrangos reikšmes, su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją</i>)
REZERVINIAI MAITINIMO DYZELINIAI ELEKTROS GENERATORIAI - 7 VNT.			
1.	Generatorius		
1.	Gamintojas/modelis	Nurodo tiekėjas	
1.1.	Įtampa	230 / 400 V	
1.2.	Dažnis	50 Hz	
1.3.	Fazių kiekis	3	
1.4.	Maksimali srovė	ne mažesnė kaip 26 A	
1.5.	Nominali galia	ne mažiau kaip 14 kW / 17,5 KVA	
1.6.	Maksimali galia	ne mažiau kaip 16 kW / 19,8 KVA	
1.7.	Galios koeficientas cos phi	0,8	
2.	Generatoriaus variklio charakteristikos		
2.1.	Cilindrų kiekis	4	
2.2.	Variklio darbinis tūris	ne mažesnis kaip 2,1 l	
2.3.	Variklio maksimalus galingumas	ne mažiau kaip 20 kW	
2.4.	Variklio apsukos	1 500 apsisukimų per min.	
2.5.	Variklio aušinimas	vanduo	
2.6.	Variklio paleidimas	su el. starteriu	
2.7.	Variklio kuro sąnaudos esant 75 % apkrovai	ne daugiau kaip 4,2 l/val.	

2.8.	Kuras	dyzelinas	
2.9.	Autonomiškumas esant 75 % apkrovai	Ne mažiau kaip 11 val.	
2.9.	Variklio apsaugos	- nuo per aukštos temperatūros - nuo alyvos slėgio kritimo - nuo perkrovos	
2.10.	Variklio pašildymo sistema	Ne mažiau kaip 750 W	
2.11.	Variklio sūkių reguliatorius	Elektroninis/mechaninis	
2.12.	Išmetamųjų teršalų kiekio standartas pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą UE2016/1628	EU STAGE 0 (arba lygiavertis)	
2.13.	Našumo lygis pagal ISO8528-5	G2	
3.	Alternatoriaus techninės charakteristikos		
3.1	Generatoriaus tipas	Savaiminio susižadinimo, be šepetėlių	
3.2.	Generatoriaus apsukos	ne mažiau kaip 1500 apsisukimų per min.	
3.3.	Kontrolės sistema	savaiminis testavimas	
3.4.	Apsaugos klasė	ne žemesnė nei IP 23	
3.5.	Įtampos reguliavimas	AVR	
3.6.	Apsaugos klasė	H	
3.7.	Įtampos paklaida	±1%	
4.	Generatoriaus konstrukcija		
4.1.	Rėmas	variklis ir alternatorius sumontuoti ant plieninio rėmo su antivibracinėmis pagalvėmis, kuro bakas integruotas į pagrindinį rėmą, su skysčių surinkimo padėklu, lanksti jungtis duslintuvui	

4.2.	Gaubtas	skirtas eksploatuoti generatorių lauko sąlygomis	
4.3.	Generatoriaus matmenys	ne didesni nei 1800(±50) x 730(±50) x 1000(±50) mm (IxPxA)	
4.4.	Generatoriaus svoris (be kuro)	ne daugiau kaip 850 kg	
4.5.	Generatoriaus kuro bako talpa	ne mažiau kaip 45 l	
4.6.	Generatoriaus skleidžiamas triukšmo lygis	ne daugiau kaip 70 dB esant 7 m atstumui	
4.7.	Generatoriaus apsaugos	- įtampos nuokrypiai - įspėjimas apie gedimą - avarinis sustabdymo mygtukas	
5.	ARĮ		
5.1.	ARĮ su tinklo įvado/generatoriaus/vartotojo valdymu/perjungimu	elektromechaninė komutacija - kontaktoriai	
5.2.	ARĮ komutuojama srovė	ne mažiau kaip 32 A	
5.3.	ARĮ veikimas	automatinis ir rankinis (valdoma iš generatoriaus valdiklio)	
6.	Generatoriui, jo montavimui keliami reikalavimai		
6.1.	Generatorius uždaro tipo, pritaikytas darbui lauko sąlygomis.		
6.2.	Generatorius turi būti pateiktas su visu eksploatacinių skysčių komplektu, įskaitant kurą bandymams.		
6.3.	Generatoriaus valdymo pulte-displėjuje turi matytis pagrindinių parametrų reikšmės ir nuotolinio valdymo ir kontrolės galimybė.		
6.4.	Generatoriaus valdymo pulte-displėjuje turi būti galimybė gauti informaciją apie generatoriaus būklę ir kartu tvarkyti jo funkcijas.		
6.5.	Turi būti pateikti elektros kabeliai generatoriui prijungti.		
6.6.	Tiekėjas turi pateikti visą eksploatacijai reikalingą dokumentaciją, eksploatacijos laikotarpiu teikti konsultacijas. Turi būti pateikta detali eksploataavimo ir valdymo instrukcija lietuvių kalba.		

6.7.	Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėn. nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.	
6.8.	Generatoriaus gaubto durys rakinamos raktu.	

* Patvirtiname, kad siūlomos prekės (įranga) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse charakteristikose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir / ar informaciją.

(vardas ir pavardė) *(Pardavėjo įgalioto atstovo pareigos)*

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-22 Nr. (8.18) D3-9183
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Bačiulienė Direktorius pavaduotojas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-22 10:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-27 09:56 - 2027-12-27 09:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymo priedas world formatu.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-22 nuorašą suformavo Edita Beržanskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-22 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“