

Šiuo tikslu Perkantysis subjektas teikia pirkimo pradinę dokumentaciją, ir kviečia tiekėjus pateikti papildomus pastebėjimus (pasiūlymus) dėl:

Nuostata	Klausimas/siūloma redakcija	Teikiamas komentaras / siūlymas	LITGRID AB atsakymas
Pradinė pirkimo dokumentacija	1. Ar pradinė techninė specifikacija suprantama ir aiški? Ar pakankamai aprašytas pirkimo tikslas ir siekiamas įsigyti pirkimo objektas? 2. Ar pradinė pirkimo dokumentacija atitinka rinkoje esančius produktus? Atkreipiame dėmesį į numatomą turniketo montavimo vietą. Ar rinkoje yra tokius matmenis atitinkančių produktų?	1. Pradinė techninė specifikacija suprantama ir aiški, tačiau yra keletas reikalavimų, kurie reikalauja patikslinimų: a. 6.4. reikalavime nurodytas LED bangos ilgis 850nm negali būti balta šviesa; b. Reikėtų patikslinti, kokie kabeliai ir nuo kur iki kur yra išvedžioti skaitytuvams pagal 4.2.6. reikalavimą; c. Reikėtų patikslinti 4.3.1. reikalavimą: gaisrinės signalizacijos sistema yra jau įrengta, ar ją reikia įrengti šio pirkimo apimtyje? d. Reikėtų patikslinti 7.2. reikalavimą: Patalpose su pakabinamomis lubomis kabeliai tiesiami virš lubų. Ar yra patalpų be pakabinamų lubų ir jei taip, kaip kabeliai turi būti klojami jose? 2. Turime didelių abejonių, dėl reikalaujamo turniketo egzistavimo. Reikalaujamos konstrukcijos pilno ūgio sukamieji varteliai (turniketas) su praėjimo pločiu 800 mm konstrukciškai negali būti siauresni nei dvigubas praėjimo plotis, t.y. 1600 mm. Tad jie niekaip negali būti siauresni nei 6.1. reikalavime reikalaujami 1290 mm. Reikėtų arba patikslinti 6.1. reikalavimo	Skelbiama patikslinta techninė specifikacija.

		parametrus, arba ieškoti kitos vietos tokio tipo ir dydžio turniketo montavimui, arba parinkti kitokios konstrukcijos praleidimo įrenginį.	
Pirkimo objekto kaina	1. Prašome pateikti pirkimo objekto preliminarą kainą.	Negalėdami pasiūlyti pirkimo sąlygose reikalaujamo turniketo, kuris bus brangiausias šio pirkimo įrenginys, šiuo metu negalime įvertinti preliminaros objekto kainos.	Atsižvelgiant į rinkos konsultacijos dalyvio komentarą ir technines montavimo sąlygas, šiuo pirkimu turniketas nebus perkamas.
Kiti klausimai	1. Kokie galėtų būti sutarties įgyvendinimo terminai?	Realus terminas 6 mėnesiai.	Atsižvelgiant į tai, kad šiuo pirkimu nebus įsigyjamas turniketas, kurio tiekimas ir galėtų ilginti sutarties įgyvendinimo terminą, nustatomas darbų atlikimo terminas - 4 mėnesiai po Sutarties įsigaliojimo dienos.