

IŠRAŠAS IŠ
VIEŠOJO PIRKIMO APŠVIETIMO ĮRANGAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAMS ĮSIGYTI
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjų pateikto siūlymo/pastabos rinkos konsultacijai.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateikti siūlymo/pastabos rinkos konsultacijai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo siūlymus/pastabas 2025-11-24 CVP IS skelbtai rinkos dėl apšvietimo įrangos ir elektrinių šviestuvų pirkimo (Nr. 5551933).

1. Tiekėjas rašo:

„<...>1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.25; 1.27; 1.28; *Pozicijos atitinką RoHS direktyvos (2011/65/EU) uždraudimui. Ar galima šitas pozicijas patikslinti?<...>*

Komisija atsakydama į tiekėjo pastebėjimą, informuoja, kad Techninės specifikacijos I pirkimo dalties. Lempos 1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.25; 1.27; 1.28 pozicijos nebus keičiamos, nes Perkančioji organizacija buvo apklaususi ne vieną tiekėją, kurie patvirtino, kad tokių lempų dar galima nusipirkti. Perkančiajai organizacijai šios lempos yra reikalingos į operacines, nes ten LED kolkas nėra galimybės įdėti.

2. Tiekėjas rašo:

<...>1.26; *Prašo LED lempa, bet techniniame aprašyme nurodyta liuministencinė lempa. Aprašymas prieštarauja pats sau. 1.39 Tokios lempos jau nera gaminamos. Prašome patikslinti 2.11-2.12 (2 lempos ne daugiau 14W), Čia bendra suma 14w ar viena lempa neturi siekti 14w?<...>*

Komisija atsakydama į tiekėjo gautus pastebėjimus Rinkos konsultacijos metu dėl techninės specifikacijos 1.26, 1.39, 2.11 ir 2.12 pozicijų sutinka su tiekėjo pastebėjimais ir iš techninės specifikacijos išbraukia šias pozicijas:

1.26.	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus: Tipas: LED T5 Forma: linijinė Cokolio tipas: G5 Galia: 18W Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 10000 val. Spalvinė temperatūra: ne mažesnė kaip 4000K jungiasi su elektroniniu balastu Skaidrumas: balta	vnt.	50
1.39.	Lempa turi atitikti tokius reikalavimus: Tipas: halogeninė 360 Forma: reflektorinė Cokolio tipas: GU5.3 Galia: 50W Vidutinė darbo trukmė: ne mažesnė kaip 1000 val. Vardinė įtampa: 12V Skaidrumas: skaidri	vnt.	20
2.11.	Šviestuvas su baltu, matiniu gaubtu turi atitikti tokius reikalavimus: Lempų kiekis ir galia: ne daugiau kaip 2x15 W Lempos cokolio tipas: G13 Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz	vnt.	20

	Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65 Ilgis: ne mažiau kaip 1200 mm Plotis: 100 mm ± 3 mm Tvirtinimo būdas: tvirtinamas ant sienos ar lubų. Komplektuojamas be lempų.		
2.12.	Šviestuvai su veidrodiniu atšvaitu, korpusas iš 0,8 mm plieno nudažyto milteliniu būdu, turi atitikti tokius reikalavimus: Tipas: įleistinis. Lempų kiekis ir galia: 2 lempos ne daugiau 14W Lempos tipas: T5 Lempos cokolio tipas: G5 Vardinė įtampa: 220-240V/50Hz Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20 Komplektuojamas be lempų.	vnt.	20

Aktualūs dokumentai pridedami. Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti siūlymus/pastabas pateikusius Tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.