



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „KN Energies“ (toliau – KN Energies).

Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Pirkimo objektas – Paslaugos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Vamzdynų armatūros ir apsauginių vožtuvų remonto paslaugos

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2.1. ESAMA SITUACIJA

Pirkėjas siekia įsigyti KN Energies eksploatuojamų techninių objektų vamzdynų uždarnosios armatūros remonto bei apsauginių vožtuvų remonto paslaugas. Restauruotos arba suremontuotos armatūros techninės savybės turi atitikti arba viršyti originalių savybių lygį.

Techniniai armatūros parametrai:

- Apsauginiai vožtuvai DN15-DN300 iki PN64.
- Pleištinės sklendės DN100-DN500 iki PN16.
- Peteliškės sklendės DN50-DN500 iki PN16.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai, todėl:

- 3.1.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
- 3.1.2. Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu ar kt.);
- 3.1.3. Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
- 3.1.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;
- 3.1.5. Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliajo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas);
- 3.1.6. Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.
- 3.1.7. Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

3.1.8.	Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys paslaugas, atvykimui į paslaugų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše;	
3.1.9.	Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į paslaugų vykdymo vietą;	
3.1.10.	Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad paslaugoms teikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos paslaugų vykdymo vietos esantis specialistas;	
3.1.11.	Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo.	
3.2. Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams		
3.2.1.	Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 4 ¹).	
3.3. Reikalavimai paslaugoms (Bendrieji reikalavimai Paslaugų teikėjui)		
Eil. Nr.	Reikalavimas	Reikalavimo išpildymas
3.3.1.	Užtikrinti, kad Pirkėjo turtas nebus pažeistas, sugadintas ar kt.	Privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad Paslaugos teikimo metu nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Pirkėjo turtas
3.3.2.	Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus reikalingus paslaugų atlikimui pateikia ir administruoja Paslaugų teikėjas.	Teikiant paslaugas Paslaugų teikėjas negali naudoti medžiagų, kurios pagamintos ir / arba yra tiekiamos įmonių, kurioms yra taikomos tarptautinės sankcijos. Pirkėjas bet kuriuo sutarties vykdymo momentu, kylant įtarimui, turi teisę prašyti Paslaugos teikėjo pateikti įrodančius dokumentus.
3.4. Kiti reikalavimai		
3.4.1.	Apsauginių vožtuvų remonto metu turi būti vykdoma: <ul style="list-style-type: none"> • Suveikimo slėgio patikra bandymo stende prieš remontą (nustatytas suveikimo slėgis nurodomas bandymo protokole) • Atskirų elementų ir viso mazgo vizuali patikra, defektų nustatymas, nusidėvėjimo ir pažeidimų įvertinimas (defektavimas). • Remonto paslaugos, tokie kaip sriegių atstatymas, sandarinimo elementų keitimas, judančių mazgų sutepimas ir kita. • Vožtuvo atsідarymo pradžios slėgio (pateikia Pirkėjas) nustatymas ir jo patikrinimas bandymo stende. • Išbandymas sandarumui ir stiprumui pagal galiojančius standartus. • Bandymų protokolo surašymas. • Prie kiekvieno patikrinto apsauginio vožtuvo turi būti pritvirtinta nerūdijančio plieno arba aliuminio lentelė, kurioje turi būti iškalta remonto data, nustatymo slėgis, pozicijos numeris pagal technologinę schemą arba gamyklinis apsauginio vožtuvo numeris. (informaciją suteikia Pirkėjas) 	
3.4.2.	Armatūros remonto metu turi būti vykdoma: <ul style="list-style-type: none"> • Atskirų elementų ir viso mazgo vizuali patikra, defektų nustatymas, nusidėvėjimo ir pažeidimų įvertinimas (defektavimas). • Remonto paslaugos, tokie kaip sriegių atstatymas, sandarinimo elementų keitimas, judančių mazgų sutepimas ir kita. • Išbandymas sandarumui ir stiprumui pagal galiojančius standartus. • Bandymų protokolo surašymas. • Prie kiekvienos patikrintos armatūros turi būti pritvirtinta nerūdijančio plieno arba aliuminio lentelė, kurioje turi būti iškalta remonto data, bandymo slėgis, pozicijos numeris pagal technologinę schemą arba gamyklinis armatūros numeris (informaciją suteikia Pirkėjas) 	

3.4.3.	<ul style="list-style-type: none"> • Esant stambiems defektams kai būtinas didelės apimties remontas ar antikorozinis padengimas, paslaugos atliekamos pagal iš anksto suderintą remonto sąmatą.
--------	---

3.5. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Tiekėjas turės atlikti iš technologinio vamzdyno išmontuotos uždaromosios armatūros ir apsauginių vožtuvų remonto paslaugas. Tiekėjas savo transportu užtikrina užsakymo paėmimą iš Pirkėjo ir pristatymą atgal. Visos paslaugos atliekamos tiekėjo patalpose. Armatūros ir apsauginių vožtuvų paėmimo vieta KN Energies Burių g. 19 Klaipėda.

4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

4.1. Taikoma kainodara:

Fiksuotas įkainis

4.2. Nurodytas preliminarus planuojamas įsigyti kiekis. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti paslaugų ne daugiau kaip už 50 000 EUR be PVM. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį (kiekvienoje eilutėje nurodyti kiekiai gali didėti arba mažėti).

Remonto paslaugos atliekamos žemiau išvardintoms armatūroms (detalesnė informacija pateikiama Techninės specifikacijos priede Nr. 1 "Konkursinis žiniaraštis":

Eil. Nr.	Pavadinimas
1	Apsauginis vožtuvas DN15
2	Apsauginis vožtuvas DN20
3	Apsauginis vožtuvas DN25
4	Apsauginis vožtuvas DN32
5	Apsauginis vožtuvas DN40
6	Apsauginis vožtuvas DN50
7	Apsauginis vožtuvas DN75
8	Apsauginis vožtuvas DN100
9	Apsauginis vožtuvas DN125
10	Apsauginis vožtuvas DN150
11	Apsauginis vožtuvas DN200
12	Apsauginis vožtuvas DN250
13	Apsauginis vožtuvas DN300
14	Pleištinė sklendė DN100
15	Pleištinė sklendė DN125
16	Pleištinė sklendė DN150
17	Pleištinė sklendė DN200

18	Pleištinė sklendė DN250
19	Pleištinė sklendė DN300
20	Pleištinė sklendė DN350
21	Pleištinė sklendė DN400
22	Pleištinė sklendė DN450
23	Pleištinė sklendė DN500
24	Peteliškinė sklendė DN50
25	Peteliškinė sklendė DN75
26	Peteliškinė sklendė DN100
27	Peteliškinė sklendė DN125
28	Peteliškinė sklendė DN150
29	Peteliškinė sklendė DN200
30	Peteliškinė sklendė DN250
31	Peteliškinė sklendė DN300
32	Peteliškinė sklendė DN350
33	Peteliškinė sklendė DN400
34	Peteliškinė sklendė DN450
35	Peteliškinė sklendė DN500

Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visos nurodytos pradinės Sutarties vertės ar jos dalies. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų kiekis gali didėti ar mažėti.

Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje nenumatytas, tačiau su pirkimo objektu / Sutarties dalyku susijusias paslaugas (toliau – **Nenumatytos paslaugos**), kurių bendra vertė per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti 10 procentų Sutarties maksimalios kainos, t.y. 5 000,00 EUR be PVM. Nenumatytų paslaugų įsigijimų kaina yra įskaičiuota į Sutarties maksimalią kainą. Sutarties maksimalia kaina laikoma Sutarties kaina su 10 procentų nenumatytoms paslaugoms.

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMĖ DOKUMENTAI

EIL. NR.	PAVADINIMAS
5.1.	Priedas Nr.1. Konkursinis žiniaraštis

6. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMĖ DOKUMENTAI

EIL. NR.	PAVADINIMAS	TEIKIMO MOMENTAS
6.1.	Atliktų paslaugų aktas	Ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo paslaugos suteikimo dienos.
6.2.	Patikros bandymo protokolas	Ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo paslaugos suteikimo dienos.
6.3.	Sąskaita faktūra	Ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

7. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Teikėjo buveinėje.
- Burių g. 19, Klaipėda (toliau – KSEPT)
- Kunčių k., Subačiaus sen., LT-40400 Kupiškio r. (toliau – SSEPT)
- Suskystintų gamtinių dujų terminalas (toliau – SGGT)

8. PASLAUGŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Paslaugų teikimo terminai

KN Energies eksploatuojamų techninių objektų, vamzdynų armatūros ir apsauginių vožtuvų (nepriklausomai nuo transportuojamos terpės) remonto paslaugos.

Remonto paslaugos turi būti atliktos ne ilgiau nei per 8 d. d. nuo užsakymo pateikimo.

Paslaugos užsakomos ne dažniau nei vieną kartą per savaitę.

8.2. Užsakymų teikimo tvarka

El. paštu

Pirkėjas užsakymą teikia elektroniniu paštu, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną išsiųsti patvirtinimą apie užsakymo gavimą.

Tiekėjas turi paimti užsakymą Pirkėjo nurodytos vietos, per numatytą paslaugos atlikimo terminą atlikti remontą, pristatyti tuo pačiu adresu, iš kurios buvo paimtas užsakymas.

Patikros ir atliktų paslaugų rezultatai pateikiami elektroniniu paštu per nustatytus terminus.

Esant sudėtingoms remonto paslaugoms, paslaugos atliekamos pagal suderintą remonto sąmatą ir suderintą su Pirkėju el. paštu.

9. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

Sutarties vykdymo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas paslaugas išsiuntimo el. paštu tiekėjui momento.

10. PRIEDAI

Priedas Nr.1. Konkursinis žiniaraštis