

GAISRINĖ SIGNALIZACIJA

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA (Saugykla)

Medžiagų sąnaudų žiniaraštis:

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	TS-1.1	Adresinė analoginė 4 kilpų centralė (plečiama iki 8 kilpų) su išplėtimo moduliu	kompl.	1
2.	TS-1.2	Jėjimo/išėjimo modulio komplektas	kompl.	2
3.	TS-1.3	Ranka valdomas adresinis pavojaus mygtukas	vnt.	38
4.	TS-1.4	Sirena su stroboskopu lauko sąlygoms arba drėgnoms patalpoms	vnt.	2
5.	TS-1.5	Adresinė vidaus sirena	Vnt.	25
6.	TS-1.6	Adresinis optinis dūmų detektorius su baze	vnt.	137
7.	TS-1.7	Adresinis temperatūros gradient jutiklis su baze	m.	2
8.	TS-1.8	Gaisrinis kabelis 2x1x1mm (nedeagus)	m.	1690
9.		Instaliacinės medžiagos	kompl.	1
10.		Darbo projektas	kompl.	1

Darbų sąnaudų žiniaraštis:

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.		Centrinio pulto montavimas	Vnt.	1
2.		Jėjimo/išėjimo modulio montavimas	Vnt.	2
3.		Ranka valdomas adresinis pavojaus mygtuko montavimas	vnt.	38
4.		Lauko sirenos arba drėgnom patalpoms skirtos sirenos montavimas	vnt.	2
5.		Vidaus sirenos montavimas	Vnt.	25
6.		Optinio dūmų detektoriaus arba temperatūros gradiento jutiklio montavimas su baze	vnt.	139
7.		Gaisrinis kabelio vedimas visu ilgiu	m.	1690
8.		Sistemos paleidimas, derinimas, testavimas	Kompl.	1

Atestato Nr.	UAB „Siemtecha“				Projekto pavadinimas: BIBLIOTEKOS PASTATO (UNIKALUS NUMERIS 1094-0492-6012)				
6493	Telefonas: +370 5 2741540; Faksas: +370 5 2741541, E-paštas: info@siemtecha.lt				KAPITALINIO REMONTO IR KNYGŲ SAUGYKLOS PASTATO (UNIKALUS NUMERIS 1094-0492-6026) REKONSTRAVIMO PROJEKTAS				
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Sąnaudų žiniaraštis			Laida	
A030	PV	A.Gvildys		2013				A	
17447	PDV	A.Viltrakis		2013					
TP	Statytojas: LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA				AN.LP.VB.13 01 02-02-TP-GSS-SŽ			Lapas	Lapų
								1	1