


Poz Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
Mechaninė dūmų šalinimo sistema DŠ-1					
1.	Stoginis dūmų šalinimo ventiliatorius (analogas Systemair DVV800D4-K/F400+REV IE2 su dažnio keitikliu ESV113N04TXB) 400°C, 2h, 11,02 kW, n=1445 aps./min., 400V, 18A, dūmų šalinimas vertikaliai į viršų, ventiliatoriaus aukštis 1165 mm, 262 kg svorio, 8935/16840/21080 m³/h, 300 Pa komplektuojamas su priedais: -atbulinis vožtuvas ugniai atsparus d 800 mm, 1 vnt., analogas Systemair VKV/F -dažnio keitiklis (analogas ESV113N04TXB) -mova plokščiam stogui, d 800 mm, 1 vnt., analogas Systemair FDV/F -valdymo spinta (valdymas automatizacijos dalyje)	analogas Systemair TS	kompl.	1	
2.	Dūmų šalinimo vožtuvas su elektrine pavara (DVM-1, DV2), 800x300h, Ld=8935 m³/h	TS	vnt.	2	
3.	Dūmų šalinimo vožtuvas su elektrine pavara (DVM-3, DV-5) 800x600h, Ld=21080 m³/h	TS	vnt.	3	
4.	Dūmų šalinimo vožtuvas su elektrine pavara (DVM-4, DV-7) 800x500h, Ld=16840 m³/h	TS	vnt.	2	
5.	Sistemos paleidimas-derinimas	TS	sist.	1	

Atestato Nr.	 Ozo g.10, Vilnius Tel.2375233 Fax.2375234				Laida	
					0	
					Etapas	
0856	LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOS PASTATO (1C4P) KAPITALINIO REMONTO IR KNYGŲ SAUGYKLOS PASTATO (2C7P) REKONSTRavimo ŽYGIMANTŲ G. 1/ T.VRUBLESKIO G. 8, VILNIUJE, PROJEKTAS (TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTAS, UNIKALUS OBJEKTO KODAS 16542, STATUSAS - ĮRAŠYTAS Į REGISTRĄ (REGISTRINIS)) KNYGŲ SAUGYKLOS PASTATAS (un. Nr. 1094-0492-6026) MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS. PRIEŠDŪMINIS VĖDINIMAS				TP	
30032	SPDV	V. Skardžiuvienė		2013.09	AN.LP.VB 13 01 02/50156-TP-SVOK2-MŽ2	Lapas
						Lapų
						1
						1