

DĖL ATSAKYMO (-Ų) PATEIKIMO

Uždarosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama Antavilių VGJ filtpreso aukšto slėgio siurblio ir kompresoriaus su montavimo darbais pirkimą (pirkimo numeris CVP IS - 509476) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us):

Klausimas:

Prašome patikslinti šią informaciją:

Ar nurodyti slėgio klasės parametrai teisingi:

1. Aukšto slėgio siurblys.
Darbinis slėgis – ne mažiau kaip 100 barų
Pirminis slėgis - ne mažiau 0,3 baro
2. Manometras 0-160 bar.
3. Apsauginis pneumatinis apėjimo vožtuvas PN 100.
4. Pasiurbimo linija DN50 PN16 ir DN40 PN160.

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje pateikiami parametrai teisingi.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 53 straipsnio 5 dalies nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kad atsakymo pateikimas neturi esminės įtakos Pasiūlymų pateikimui, Pirkėjas Pasiūlymų pateikimo termino nepratęsia. Tiekėjai Pasiūlymus turi pateikti iki CVP IS nurodyto termino imtinai (Lietuvos Respublikos laiku).

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Erika Nikartienė, tel. +370 688 11408

