



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

**DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO**

Vadovaudamiesi **mokslo paskirties pastato patalpų, keičiant paskirtį į gyvenamąją, adresu Debreceno g. 48, Klaipėda, rekonstravimo darbų su darbo projekto parengimu pirkimo (ID 324183)** supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 47 p., atsakome į gautus klausimus:

**1. Klausimas:**

Pastebėti neatitikimai, todėl prašome patikslinimo: T-1 ir T-2 turėklų medžiagiškumą, t. y. nerūdijančio plieno ar cinkuoto plieno?

**Atsakymas:**

Nerūdijančio plieno. Žiūr. TD Statinio architektūra-konstrukcijos II bylą brėžinį SA-2605 (128 lapas).

**2. Klausimas:**

Ženkliai skiriasi grindų dangos įrengimo pagal GD-3 detalę, t. y. MŽ – 337,2 m<sup>2</sup>, o patalpų apdailos žiniaraštyje – 298,88 m<sup>2</sup>. Kuris kiekis teisingas?

**Atsakymas:**

Teisingas kiekis nurodytas TD Statinio architektūra-konstrukcijos apdailos žiniaraštyje SA-AŽ (129-130 lapai).

**3. Klausimas:**

Prašome pateikti teraco laiptų pakopų ir aikštelių išmatavimus ir kiekius.

**Atsakymas:**

TD numatyta 40 pakopų ir 26 m<sup>2</sup> aikštelių, tikslus kiekis ir išmatavimai tikslinami Rangovo rengiamame darbo projekte.

**4. Klausimas:**

Projekte numatyti keičiami langai su orlaidėmis. Langų šilumos laidumo koeficientas  $U \leq 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Prašome patikslinti, ar parametras  $U \leq 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$  taikomas tik pačiam langui ar langui su orlaide?

**Atsakymas:**

Parametras taikomas langui.

**5. Klausimas:**

Budžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 44 55 11, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. milda.butkuviene@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



Prašome pateikti laiptinės metalinių konstrukcijų ugniai atsparinimo darbų kiekius.

**Atsakymas:**

Žiūr. TD Statinio architektūra-konstrukcijos II bylą brėžinį SK-3091 (133 lapas).

**6. Klausimas:**

Projekte numatytas esamos plytų mūro sienos dažymas naujoje projektuojamoje evakuacinėje laiptinėje. Prašome patikslinti, kuri mūrinė siena numatyta dažyti, nes esamo pastato laukinė siena yra apšiltinta ir aptaisyta apdailos plokštėmis.

**Atsakymas:**

Tai yra techninė klaida. Laiptinės lauko sienos dažymo nevertinti.

**7. Klausimas:**

Prašome pateikti audio kolonėlių ir valdymo įrenginio techninę specifikaciją.

**Atsakymas:**

**1. Korpusinis garsiakalbis 6W (4 vnt.)**

Ant sienos montuojamas korpusinis garsiakalbis; Galingumas 6W RMS / 100V; Jungiamas 6-3-1.5-0.75W galingumu; Jautrumas ne mažesnis, kaip 88dB (1W/1m); Maksimalus garso slėgis 96dB; Atkuriamų dažnių diapazonas 85-20000Hz prie -10dB; Garso skleidimo kampai (prie -6dB) ne prastesni kaip: 180 laipsnių prie 1kHz ir 125 laipsnių prie 4kHz.

**2. Kabeliai**

Įgarsinimo sistemos tinklui pastate naudoti 2x1,0 kabelius varinėmis gyslomis, užtikrinančius sistemos funkcionavimą.

**3. CD/MP3 grotuvas (1 vnt.)**

CD/MP3 grotuvas; AM/FM radio imtuvas su RDS funkcija, USB jungti USB atmintinei (grotuvas turi būti komplektuojamas su išorine ne mažiau kaip 8GB USB atminties laikmena); Lizdas SD/MMC atminties kortelėms; Ne mažiau kaip dvi poros RCA tipo jungčių, dviejų skirtingų (iš CD/MP3 grotuvo ir radio imtuvo) fiksuoto garso lygio signalams išduoti; RS232 valdymo lizdas; Ne mažiau kaip viena pora RCA tipo jungčių kombinuotam CD/MP3 grotuvo ir radio imtuvo reguliuojamo garsumo signalui išduoti; Įrenginys su ne daugiau kaip vienu LCD ekranu.

**8. Klausimas:**

Prašome pateikti grūdinto stiklo dušo kabinų kiekį (m<sup>2</sup>).

**Atsakymas:**

Viso 2 komplektai, 12 m<sup>2</sup>.

**9. Klausimas:**

Projektuojamo pastato II aukšte suprojektuota nauja kolektorinė šildymo sistema su potinkinėmis kolektorių dėžėmis. Vamzdynai radiatorių pajungimui klojami grindyse. Klausimas, ar reikalinga įsivertinti sienų ir grindų ardymo ir apdailos atstatymo darbus? Jei taip, prašome pateikti ardymo ir apdailos atstatymo darbų kiekius.

**Atsakymas:**

Tikslūs sienų ir grindų ardymo ir apdailos atstatymo darbai turi būti numatyti Rangovo pasirengtame darbo projekte. Todėl Rangovas turi įsivertinti šiuos darbus savo rizika.

#### **10. Klausimas:**

Prašom patikslinti reikalavimus audio kolonėlėms su valdymu (4 kompl.) montuojamoms relaksacijos patalpos akustinėse lubose.

#### **Atsakymas:**

##### **1. Korpusinis garsiakalbis 6W (4 vnt.)**

Ant sienos montuojamas korpusinis garsiakalbis; Galingumas 6W RMS / 100V; Jungiamas 6-3-1.5-0.75W galingumu; Jautrumas ne mažesnis, kaip 88dB (1W/1m); Maksimalus garso slėgis 96dB; Atkuriamų dažnių diapazonas 85-20000Hz prie –10dB; Garso skleidimo kampai (prie –6dB) ne prastesni kaip: 180 laipsnių prie 1kHz ir 125 laipsnių prie 4kHz.

##### **2. Kabeliai**

Įgarsinimo sistemos tinklui pastate naudoti 2x1,0 kabelius varinėmis gyslomis, užtikrinančius sistemos funkcionavimą.

##### **3. CD/MP3 grotuvas (1 vnt.)**

CD/MP3 grotuvas; AM/FM radio imtuvas su RDS funkcija, USB jungti USB atmintinei (grotuvas turi būti komplektuojamas su išorine ne mažiau kaip 8GB USB atminties laikmena); Lizdas SD/MMC atminties kortelėms; Ne mažiau kaip dvi poros RCA tipo jungčių, dviejų skirtingų (iš CD/MP3 grotuvo ir radio imtuvo) fiksuoto garso lygio signalams išduoti; RS232 valdymo lizdas; Ne mažiau kaip viena pora RCA tipo jungčių kombinuotam CD/MP3 grotuvo ir radio imtuvo reguliuojamo garsumo signalui išduoti; Įrenginys su ne daugiau kaip vienu LCD ekranu.

#### **11. Klausimas:**

Prašau patikslinti: audio kolonėlių įrenginio relaksacijos patalpai specifikaciją, kolonėlių ir valdymo įrenginių kiekį (architektūra, vidaus darbai, eil. 29).

#### **Atsakymas:**

##### **1. Korpusinis garsiakalbis 6W (4 vnt.)**

Ant sienos montuojamas korpusinis garsiakalbis; Galingumas 6W RMS / 100V; Jungiamas 6-3-1.5-0.75W galingumu; Jautrumas ne mažesnis, kaip 88dB (1W/1m); Maksimalus garso slėgis 96dB; Atkuriamų dažnių diapazonas 85-20000Hz prie –10dB; Garso skleidimo kampai (prie –6dB) ne prastesni kaip: 180 laipsnių prie 1kHz ir 125 laipsnių prie 4kHz.

##### **2. Kabeliai**

Įgarsinimo sistemos tinklui pastate naudoti 2x1,0 kabelius varinėmis gyslomis, užtikrinančius sistemos funkcionavimą.

##### **3. CD/MP3 grotuvas (1 vnt.)**

CD/MP3 grotuvas; AM/FM radio imtuvas su RDS funkcija, USB jungti USB atmintinei (grotuvas turi būti komplektuojamas su išorine ne mažiau kaip 8GB USB atminties laikmena); Lizdas SD/MMC atminties kortelėms; Ne mažiau kaip dvi poros RCA tipo jungčių, dviejų skirtingų (iš CD/MP3 grotuvo ir radio imtuvo) fiksuoto garso lygio

signalams išduoti; RS232 valdymo lizdas; Ne mažiau kaip viena pora RCA tipo jungčių kombinuotam CD/MP3 grotuvo ir radio imtuvo reguliuojamo garsumo signalui išduoti; Įrenginys su ne daugiau kaip vienu LCD ekranu.

**12. Klausimas:**

Prašau patikslinkite: po darbų atsivėrusių konstrukcijų užtaisymas ir apdailinimas akmens masės plytelėmis (architektūra, vidaus darbai, eil.32) - nėra kiekių.

**Atsakymas:**

Tikslūs sienų ir grindų ardymo ir apdailos atstatymo darbai turi būti numatyti Rangovo pasirengtame darbo projekte. Todėl Rangovas turi įsivertinti šiuos darbus savo rizika.

**13. Klausimas:**

Prašau patikslinkite: nutrupėjusio vidaus sienų tinko numušimas, pažeistų numušimas, pažeistų vietų sutvarkymas (architektūra, demontavimo darbai, eil.12) - nėra kiekių.

**Atsakymas:**

Tikslūs sienų ir grindų ardymo ir apdailos atstatymo darbai turi būti numatyti Rangovo pasirengtame darbo projekte. Todėl Rangovas turi įsivertinti šiuos darbus savo rizika.

***Taip pat primename, kad 2024-12-20 buvote informuoti apie patikslintą konkurso sąlygų aprašo 18.2 p. bei pratęstą pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-01-06, 13.00 val.***

*Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.*

Komisijos pirmininkė

Gileta Vilkaitė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-12-23 Nr. (14.24E)-VP3-1622
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Gileta Vilkaitė, Vyriausioji specialistė, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	GILETA VILKAITĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-12-23 15:49:38 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-12-23 15:51:41 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-12-04 15:03:34 – 2025-12-03 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-23 15:50:14)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-12-23 15:50:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys