

Tiekėjams

2026-01-09

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 23,074 iki 27,054 km rekonstravimas*“ (Pirkimo ID 5939681), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Projektas "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 23,074 iki 27,054 km rekonstravimas" klausimas LER daliai:

- Bendroje dalyje Techninėje specifikacijoje numatyta, kad „Požeminiai inžineriniai tinklai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1,2 m dengimo storis.“
- Aiškinamajame rašte nurodyta, kad „Kabelinių linijų paklojimo mažiausias leistinas gylis žemėje 0,8 m.“
- Tuo tarpu brėžiniuose esančiuose pastabose nurodyta, kad "Po keliais projektuojami kabeliai klojami 2,5 m gylyje. Kelio juostos ribose projektuojami kabeliai klojami 1,5 m. gylyje."

Prašome patikslinti, koks turi būti klojamų elektroninių ryšių komunikacijų gylis.

Atkreipiame dėmesį, kad projektų „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 6,100 iki 10,985 km rekonstravimas“ ir „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 km iki 35,123 km rekonstravimas“ numatytas kabelio klojimo gylis ne mažiau 1,2 m.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad kabelis turi būti klojamas ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje, tačiau pagal RAIN kabelio klojimo reikalavimus, jis turi būti 1,5 m gylyje kelio juostoje, ne mažiau kaip 1,5 m susikirtimuose su grioviais ir ne mažiau kaip 2,0 m susikirtimuose su pralaidomis. Teikiame patikslintą techninio darbo projekto ER1 dalies techninių specifikacijų 14 lapą (pridedamas dokumentas *22089-XX-TDP-ER1_TS_14psl_A_2026-01-07.pdf*) ir RAIN tinklo planą (pridedamas dokumentas *22089-XX-TDP-ER1_B-01_A_2026-01-07.pdf*).

Perkančioji organizacija papildomai teikia krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožuose nuo 6,100 iki 10,985 km, nuo 15,405 iki 17,925 km, nuo 23,074 iki 27,054 km ir nuo 27,054 iki 35,123 km planuojamos ūkinės veiklos informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo. Prašome tiekėjų įvertinti pirkimo objektui taikomą informaciją rengiant pasiūlymą.

(pridedamas dokumentas *PAV KELIO 173 (KETURI RUOZAI) 2025 05 20.docx*).

PRIDEDAMA:

1. *22089-XX-TDP-ER1_TS_14psl_A_2026-01-07.pdf*.
2. *22089-XX-TDP-ER1_B-01_A_2026-01-07.pdf*.
3. *PAV KELIO 173 (KETURI RUOZAI) 2025 05 20.docx*.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*