

## 3 Priedas. Šilumos energijos karšto vandens ruošimui vartojimo duomenys

Vartotojo poreikiai, kW				
Šilumos punkto adresas/sutartinis žymėjimas	Šildymo	Vėdinimo	Karšto vandens	Bendrai
Daugėlių g. 84	148,98	0,00	15,36	164,34
Daugėlių g. 86	225,04	48,10	0,00	273,14
Daugėlių g. 88_1_Poliklinika	12,87	0,00	0,00	12,87
Daugėlių g. 88_DGN	161,85	0,00	12,44	174,29
Daugėlių g. 90	81,26	0,00	2,34	83,60
Daugėlių g. 96A	43,03	0,00	0,00	43,03
Daugėlių g. 100	71,81	0,00	0,00	71,81
Daugėlių g. 102	23,00	0,00	0,00	23,00
Daugėlių g. 104	7,40	0,00	0,00	7,40
Liepų al. 4	25,93	0,00	0,00	25,93
Liepų al. 4A	25,58	0,00	0,00	25,58
Liepų al. 6	16,13	0,00	0,00	16,13
Liepų al. 10	65,48	0,00	0,00	65,48
Liepų al. 15	189,10	0,00	0,00	189,10
Liepų al. 3	67,69	0,00	2,88	70,57
Liepų al. 3A	42,33	0,00	0,00	42,33
Liepų al. 5	28,85	0,00	0,00	28,85
Liepų al. 7	41,28	0,00	0,00	41,28
Liepų al. 9	34,55	0,00	0,00	34,55
			Viso:	1393,28