

CVP IS vartotojams

Nr. _____

CVP IS priemonėmis

↓ _____ Nr. _____

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad tarptautinio viešojo pirkimo „IAE apsauginio aptvėrimo rekonstravimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“, vykdomo atviro konkurso būdu (pirkimo numeris 1471184, toliau – Pirkimas) vykdymo metu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautas tiekėjo prašymas paaiškinti Pirkimo dokumentus.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų komisija teikia atsakymą į pateiktą prašymą.

Prašymas:

“Laba diena, Kvalifikacijos reikalavimų 14.1.2.2. punkte prašoma elektrotechnikos dalies vadovo. Prašome patikslinti ar kvalifikacijos reikalavimą atitiks specialistas turintis atestatą, kuriame nurodyta: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) ?“

Komisijos atsakymas:

Informuojame, kad šiame pirkimo etape Komisija neatlieka būsimų pasiūlymų vertinimų, tačiau paaiškiname, kad kvalifikacijos reikalavimo 14.1.2.2. punkte nurodyto elektrotechnikos projekto dalies vadovo kvalifikacijos atitiktis bus vertinama pagal pirkimo objekto apimtį.

Pirkimo objektas apima išorinio apšvietimo sistemų projektavimą, elektros energijos tiekimo sprendinių parengimą iš esamų elektros skydų, kabelių linijų, valdymo ir automatikos sprendinių bei apšvietimo valdymo spintų projektavimą ir įrengimą, kaip tai detalizuota Techninės specifikacijos 4 priede. Taip pat Pirkimo objektas priskiriamas ypatingiesiems statiniams – kitiems inžineriniams statiniams (kitos paskirties inžineriniai statiniai), branduolinės energetikos objektų statiniams, todėl reikalaujama, kad specialistas turėtų galiojančią kvalifikacijos atestatą, suteikiančią teisę eiti elektrotechnikos projekto dalies vadovo pareigas būtent šiose statinių kategorijose.

Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 4 priede numatytų elektrotechnikos sprendinių pobūdį ir apimtį, specialistas, turintis platesnės apimties elektrotechnikos projekto dalies vadovo kvalifikaciją nurodytos statinių kategorijos objektams, laikomas atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimą.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Olga Gasevičienė

Šarūnas Šablinskas, tel. +370 64615017, el. p. Sarunas.Sablinskas@altra.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-13 Nr. JS-114(13.94E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olga Gasevičiene, Pirkimų projektų vadovė, Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Sertifikatas išduotas	OLGA GASEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-13 11:34:34 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-13 11:34:46 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-08 16:54:57 – 2029-11-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:12:37 iki 2027-12-18 09:12:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.87
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-01-13 12:03:20)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-13 12:03:20 Dokumentų valdymo sistema Avilys