



## LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (0 37) 327200, el. p. [www.lsmu.lt](http://www.lsmu.lt), [rektoratas@lsmuni.lt](mailto:rektoratas@lsmuni.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

Pirkimo dalyviams

2026-01-14 Nr. VPT2- 66

### DĖL ATSAKymo Į PAKLAUSIMĄ (PIRKIMO NR. 5937518)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydamas *vamzdžių ir jų jungiamųjų dalių pirkimą* (toliau – Pirkimas) (apie pirkimą paskelbta 2025-12-18 d. CVP IS, interneto adresu: <http://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>, pirkimo numeris 5937518), gavo Tiekėjo paklausimą (pranešimo ID Nr. 498533) dėl Techninės specifikacijos (Priedas Nr. 1) patikslinimo, kuriame teigiama:

| Eil. Nr. | Tiekėjo teiginys<br>(tekstas neredaguotas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atsakymas                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | „Pozicija 187. „Vamzdis polipropileno arba lygiavertis, lituojamas, PN20, d 20 mm, paskirtis – šaltam geriamam vandeniui“ Prašome patikslinti poziciją, kadangi šaltam vandeniui rinkoje dažniausiai naudojami PN10 PPR vamzdžiai.“                                                                                                                                                                                       | Perkančioji organizacija Techninės specifikacijos lentelės 187 ir 190 punktus atsisako tikslinti, nes nurodyti techniniai parametrai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius.                                                               |
| 2.       | „Pozicija 190. „Vamzdis polipropileno arba lygiavertis, lituojamas, PN20, d 25 mm, paskirtis – šaltam geriamam vandeniui“ Prašome patikslinti poziciją, kadangi šaltam vandeniui rinkoje dažniausiai naudojami PN10 PPR vamzdžiai.“                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.       | „Pozicija 231. „Vamzdžių termoizoliacinis pūsto polietileno kevalas, vidinis diametras 114 mm ± 1 mm, sienelės storis 9 mm ± 0,3 mm, ilgis 2000 mm ± 5 mm“ Norime atkreipti dėmesį, kad rinkoje 114 mm diametro kevalams standartinis ir dažniausiai prieinamas sienelės storis yra 13 mm, o ne 9 mm. Prašome patikslinti poziciją – pakeisti reikalaujamo sienelės storio parametrą arba padidinti paklaidos diapazoną.“ | Perkančioji organizacija Techninės specifikacijos lentelės 231 punktą sutinka tikslinti:<br><br>„Vamzdžių termoizoliacinis pūsto polietileno kevalas, vidinis diametras 114 mm ± 1 mm, sienelės storis <b>10 mm ± 3 mm</b> , ilgis 2000 mm ± 5 mm“ |

Pirkimo organizatorius, vadovaudamasis pirkimo sąlygų 4.3 ir 4.5. p., patikslina pirkimo sąlygų Priedą Nr. 1 ir **pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. sausio 21 d.**

Pridedama: Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1 (aktuali redakcija).

Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė

Ieva Gudukienė

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė

Ingrida Nausėdaitė