



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188764867, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867


Tiekėjams Nr.
] Nr.

pateikiama CVP IS priemonėmis

**DĖL VIEŠOJO PAVILJONO SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA M. K. ČIURLIONIO G.25, KAUNE,
STATYBOS DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis Viešojo paviljono su automobilių saugykla M. K. Čiurlionio g.25, Kaune, statybos darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų sąlygų 5.2 punktu ir pateiktais projektuotojų atsakymais, pateikiame atsakymus į tiekėjo klausimus:

1. Klausimas. ŠVOK. Reikia patikslinimo dėl dūmų šalinimo sistemų - žiniaraštyje nurodyti ortakiai, o brėžiniuose EI60 kanalai. Kokias medžiagas vertinti sąmatoje? Ar reikalingos dūmų sklendės? Ar šie ortakiai bus montuojami žemėje ar bus įrengtos konstrukcijos?




85.	Vėdinimo sistemos išbandymas ir reguliavimas	TS 2.8.3	Sist.	4	
DŠ					
86.	Kanalinis ventiliatorius(F400kl.)16000m3/h prie 245Pa	TS 2.2.2	vnt	3	MUB/F062 630D4
87.	Aklidangtis su tinkleliu Ø400mm	TS 2.3.4	Vnt.	5	
88.	Cinkuotos skardos ortakis Ø1000mm	TS 2.3.1	m	48	
89.	Cinkuotos skardos ortakis Ø800mm	TS 2.3.1	m	9	
90.	Cinkuotos skardos ortakis Ø630mm	TS 2.3.1	m	50	
91.	Cinkuotos skardos ortakis Ø450mm	TS 2.3.1	m	6	
92.	Gelžbetoniniai beslėgiai vamzdžiaiØ400mm	TS 2.6.3	m	10	(EN1916)
93.	Vėdinimo sistemos išbandymas ir reguliavimas	TS 2.8.3	Sist.	1	

Atsakymas. Visų kanalų, montuojamų po grindimis, įskaitant ir dūmų šalinimo sistemos kanalus, įrengimo principai yra aprašyti projekte SR-659-2022-TP-ŠVOK-AR, 3.2 ir 3.3 skyriuose (4–5 lapai) „Lauko oras tiekiamas požeminiu kanalu, tam numatyti cink. plieno ortakiai, kurie suguldomi ant paruošto pagrindo ir užpilami betonu.“

Visa reikalinga įranga yra nurodyta projekte SR-659-2022-TP-ŠVOK. Dūmų sklendės projekte nenumatytos.

2. Klausimas. Brėžinyje yra parodytas stoglangis STL-2, tačiau nėra aišku, kokių jis matmenų. Taip pat jis nėra pateikiamas žiniaraščiuose. Ar reikalinga jį vertinti?



Atsakymas. Stoglangio STL-2 kiekiai ir matmenys pateikti prie lauko vitrinų, projekto dalyje SR-659-2022-TP-SA.SŽ eil.nr. 3.1.9. (10 lapas).

3.1.9	Vitrina lauko (iš aliuminio profilių, su stiklo paketais) 23300x3650(h) mm t.t.vienvėris automatinės stumdamos durys 1470x2300(h) mm 3vnt. Durys automatiškai atsidaro nuo GAS. Varstomi langai dūmams išleisti 1470x800(h) mm 3vnt.	VL-9	m ² xvnt	-	-	-	-	85,0
	Vitrina lauko (iš aliuminio profilių, su stiklo paketais) 2300x3650(h) mm	VL-9-2						3,7
	Vitrina lauko (iš aliuminio profilių, su stiklo paketais) 2300x3650(h) mm	VL-9-3						3,7
	Perdangos zonoje tas pats stiklo paketas							
	Stoglangis (iš aliuminio profilių, su stiklo paketais) 23300x2300 mm	STL-2						53,6

3. Klausimas. ER projekto apimtyje nėra numatyti komutatoriai nei aiškinraštyje, techninėse specifikacijose, žiniaraščiuose. Yra tik paminėta principinėse schemose 8vnt. 24 portų. Šiuos, projektui įgyvendinti reikalingus komutatorius, tieks pats ir montuos pats Užsakovas?

Atsakymas. Papildyta komutatoriais. Pridedamos patikslintos projekto dalys 10.SR-659-2022-TP-ER A laida ir 11.SR-659-2022-TP-AS A laida bei darbų kiekių žiniaraščiai 10.SR-659-2022-TP-ER A laida ir 11.SR-659-2022-TP-AS.SZ A laida.

4. Klausimas. Pagal perkančiosios organizacijos atsakymą 2025-12-22 dienos būtina naudoti A2 nedegumo vamzdžius visoms silpnoms srovėms, tada prašome patikslinti, kodėl prašoma: „Medžiaga: PVC (polivinilchloridas), PE (polietilenas), HDPE – didelio tankio polietilenas. Priklausomai nuo poreikių – gofruoti, tiesūs vamzdžiai;“ kai A2 klasę atitinka tik metaliniai vamzdžiai? Patikslinkite kurioje dalyje yra klaida: naudoti plastikinius vamzdžius kabeliams ar naudoti A2 nedegumo vamzdžius, tai yra naudoti metalinius vamzdžius. Nes vienas reikalavimas prieštarauja kitam.

Atsakymas. Patikslinta apsauginės signalizacijos (AS) dalis ir elektroninių ryšių (ER) dalis - NELIEKA A2 nedegumo reikalavimo, t. y vamzdžiai pakeisti į behalogeninius. Pridedamos patikslintos projekto dalys 10.SR-659-2022-TP-ER A laida ir 11.SR-659-2022-TP-AS A laida bei darbų kiekių žiniaraščiai 10.SR-659-2022-TP-ER A laida ir 11.SR-659-2022-TP-AS.SZ A laida.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalyje (GSS) LIEKA A2 nedegumo reikalavimai pagal gaisrinės saugos normatyvus.

PRIDEDAMA:

1. Darbų kiekių žiniaraštis 10.SR-659-2022-TP-ER.SZ A laida;
2. Projekto dalis 10.SR-659-2022-TP-ER A laida;
3. Darbų kiekių žiniaraštis 11.SR-659-2022-TP-AS.SZ A laida;
4. Projekto dalis 11.SR-659-2022-TP-AS A laida.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PAVILJONO SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA M. K. ČIURLIONIO G.25, KAUNE, STATYBOS DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-14 Nr. 32-2-16
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čėponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-14 16:34
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-14 16:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-14 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-14 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“