

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

**VIEŠOJO PIRKIMO NR. 5167 „DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIAUS VAIZDO, GARSO, STEBĖJIMO ĮRENGINIAI IR JŲ PRIEDAI ĮRENGIMO IR REMONTO DARBAMS“  
ATSAKYMAI į tiekėjų klausimus nr. 1**

2026-01-15

Pirkimo CVP IS numeris: 6161769

Registro nr.

Registro data

1 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 1):

Susipažinę su paskelbto viešojo pirkimo technine specifikacija, pastebėjome galimą neaiškumą dėl perkamų prekių kiekių ir komplektacijos.

Pagal techninę specifikaciją punktas (1.17.) nurodoma, kad perkami:

garso kolonėlės, montuojamos į lubas;

atskirai aprašomas stiprintuvas–mikšeris, kurio galia 240 W / 100 V / (2–8) Ω.

Taip pat nurodytas bendras perkamas kiekis – 8 vnt. Tačiau iš specifikacijos formuluočių galima suprasti, jog reikalaujama pateikti 8 vnt. garso kolonėlių ir 8 vnt. 240 W galios stiprintuvų, kas techniniu ir eksploataciniu požiūriu atrodytų nelogiška, nes tokios galios stiprintuvai paprastai skirti aptarnauti kelias kolonėles.

Atsižvelgdami į tai, prašome patikslinti ir patvirtinti, ar: nėra techninės specifikacijos klaidos, ir iš tiesų planuojama įsigyti 8 vnt. garso kolonėlių ir 8 vnt. atskirų 240 W galios stiprintuvų.

Iš anksto dėkojame už paaiškinimą.

**ATSAKYMAS:**

Planuojama įsigyti 8 vnt kolonėlių, montuojamų į lubas, ir 1 vnt galios stiprintuvas, derantis su jomis.