


**DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO**

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atviro konkurso būdu atlieka **KRITINIŲ ĮRENGINIŲ FIZINĖS APSAUGOS STIPRINIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ** pirkimą (toliau – Pirkimas). Teikiame atsakymus į gautus klausimus.

Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	Prašome pateikite 2D tinklo h 2400 mm technines specifikacijas ir nurodykite kaip jis turi būti tvirtinamas prie blokelių.	<p>2D tinklo h 2400 mm techninės specifikacijos pateiktos kiekvienos pirkimo objekto dalies techninės specifikacijos 2.8-2.10 punktuose. Tinklo tvirtinimo schema pateikiama kiekvienos pirkimo objekto dalies techninėje specifikacijoje. Vadovaujantis techninės specifikacijos 2.8 punktu, tinklas turi būti tvirtinamas smeigėmis arba strypais M12 arba didesnio skersmens, vadovaujantis pateiktu brėžiniu.</p>  <p>Detalų tvirtinimo sprendinį (tvirtinimo elementų tipą, išdėstymo žingsnį, mazgų sprendinius, įtvirtinimo būdą ir pan.) tiekėjas parenka ir suprojektuoja pats, užtikrindamas atitiktį techninei specifikacijai.</p>

Arūnas Gvozdvas, tel. +370 667 26457, el. p. [arunas.gvozdvas@litgrid.eu](mailto:arunas.gvozdvas@litgrid.eu)