



## MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,  
el. p. [administracija@marijampole.lt](mailto:administracija@marijampole.lt).

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

### DĖL GAUTŲ RAŠYTINIŲ PAKLAUSIMŲ

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokolų g. 61-1, kapitalinio remonto darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. gruodžio 16 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejipirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo Nr. 5895143.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. gruodžio 15 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-728 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 88 punktu, 2026 m. sausio 15 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus rašytinius prašymus:

**1. Klausimas.** Prašome pateikti pakabinamų armstrong lubų specifikacijas, nes dabar nenurodytos jokios tikslios reikšmės.

**Atsakymas į 1 klausimą.** Armstrong yra lubų gamintojas, konkretaus gaminio šio gamintojo negalima nurodyti pagal viešųjų pirkimų reikalavimus.

Informacija apie segmentines lubas papildyta techninėse specifikacijose. Pridedame.

**2. Klausimas.** Kaip suprasti iš atsakymų 2026-12-31, kad sporto salės lubų dažymo kiekis įtrauktas į bendrą kiekį? Kuris kiekis iš kiekių žiniaraščio turimas omenyje? Jeigu lubos priskaičiuotos prie 8425 m<sup>2</sup> ploto, tada paskaičiavus kiekius šioje vietoje atsiranda kiekio trūkumas. Ar lubas reikės remontuoti ir glaistyti, ar tik nuvalius perdažyti? Patikslinkite.

**4. Klausimas.** Darbų kiekių žiniaraštyje nenurodytas sporto salės lubų/sijų/santvarų dažymo kiekis. Patikslinkite, nes brėžinyje (PRB/MM/24/009-TP-SA-BR-10 ) numatytas dažymas.

**Atsakymas į 4 klausimą.** Kiekis numatytas, paskaičiuotas, įtrauktas į bendrą kiekį.

7.	Sienų gruntavimas, tinkavimas, glaistymas, dažymas. Plytinių sienų paruošimas dažymui, plyšių tinkavimas, glaistymas, angokraščių tvarkymas, glaistymas.	T6.2.	m <sup>2</sup>	8425	Raudonų plytų mūrinės sienos dažomos, paliekant esamą faktūrą.
----	---	-------	----------------	------	--

**Atsakymas į 2 klausimą.** Lubas ir sijas reiks nuvalyti, remontuoti, glaistyti ir dažyti. Kiekiai patikslinti sąnaudų žiniaraštyje. Pridedamas.

**3. Klausimas.** Kokios grindjuostės numatytos aktų salėje? Pateikite specifikacijas.

**Atsakymas į 3 klausimą.** Grindjuostės medinės, aukštis 90 mm. Dažomos sienų spalva. Techninės specifikacijos patikslintos. Pridedamos.

**4. Klausimas.** SP dalyje parašyta, jog reikia nukirsti 20 vnt medžių. Kokia jų yra atstotomoji vertė, ar reikalinga vertintis į kainą?

**Atsakymas į 4 klausimą.** Preliminari projekte numatytų kirsti saugotinių želdinių atkuriamoji vertė sudaro 6 426,00 Eur.

**5. Klausimas.** Numatoma išardyti 5745m<sup>2</sup> grindų, įrengti naujų dangų 6295m<sup>2</sup>. Kuriose patalpose nenumatomas naujų betoninių grindų įrengimas?

**Atsakymas į 5 klausimą.** Šis kapitalinio remonto projektas „persipina“ su kitais dalimis pirktais projektais. Dalis atviros erdvės remontuojama pagal vieną pirkimą, kita dalis pagal kitą pirkimą. (Antro aukšto erdvė pradinukų zonoje 2-01 ir dar kelios erdvės, tikslinamos darbo projekto metu)

Projektavimo metu buvo nuspręsta, kad grindų apdaila bus ta pati, todėl įtrauktas papildomas PVC kiekis.

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 90 punktu, savo iniciatyva papildo (patikslina) Pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“ „II. PASIŪLYMO KAINA“ lentelę papildoma eilute „Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur“. Nauja pasiūlymo forma pridedama prie pirkimo dokumentų bei atsakymo į paklausimus.

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 89 punktu, Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas nukeliamas iš „Data: 2026-01-19 / Vietos laikas: 09:00“ į „Data: 2026-01-28 / Vietos laikas: 09:00“ ir Susipažinimo su pasiūlymais data terminas nukeliamas iš „Data: 2026-01-19 / Vietos laikas: 09:30“ į „Data: 2026-01-28 / Vietos laikas: 09:30“.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Marijampolės savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl gautų rašytinių paklausimų
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2026-01-16 Nr. SA-576 (35.3 Mr)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Tiekėjai
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2026-01-16 09:12
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20251219.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-16)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2026-01-16 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2026-01-16 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“