

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 6

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ vykdo viešojo pirkimo *VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUOŽO NUO 15,405 IKI 17,925 KM REKONSTRAVIMAS* (CVP IS ID 5932144), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „DKŽ_1 dirvožemis sandėliavimui yra duotas tik vejų įrengimui, bet dar reikia ir kelių įrengimui. Prašome patikslinti dirvožemio kiekį sandėliavimui ir išvežimo į išlykį.“

Atsakymas: Patiksliname dirvožemio kiekius:

- 2.1 eilutėje „Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui“ darbų kiekį iš 2652 m³ į **2745 m³**;

- 2.2 eilutėje „Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį“ darbų kiekį iš 3753 m³ į **3660 m³**;

- 2.3 eilutėje „Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejų sutvarkymui)“ darbų kiekį iš 2652 m³ į **2745 m³**.

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį (žr. pridedamą patikslintą techninio darbo projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 2 lapą ir pasiūlymo darbų kiekių žiniaraštį Nr. 1).

2. Klausimas. „Prašome patikslinti Viešojo pirkimo sutarties 40 p. sąlygą nurodant, kad: „Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad vykdant Sutartyje numatytus darbus, žemės sklypo ribos netelpa statytojui priklausančiame žemės sklype, Rangovui bus suteikiamas papildomas terminas minėtų leidimų gavimui ir papildomai apmokėta už su šiomis aplinkybėmis susijusiomis faktinėmis išlaidomis“.“

Atsakymas. Informuojame, kad Sutarties nuostata siūlomu būdu tikslinama nebus. Pagal Sutartį, Rangovas neturi rengti Projekto, tačiau turi atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Projektą (Sutarties 9.1. ir 9.2. p.). Tuo tarpu, visi sutikimai gaunami Projekto rengimo metu. Dėl papildomų darbų atlikimo yra sprendžiama kituose Sutarties projekto punktuose nustatyta tvarka. Paaiškėjus, kad reikia atlikti papildomus darbus, klausimai dėl papildomų darbų pobūdžio, termino ir apmokėjimo nustatymo sprendžiami Sutarties XII skyriuje nustatyta tvarka. Jei Sutarties įgyvendinimas užtrunka dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, atsakomybė Rangovui už vėlavimą tokiu laikotarpiu galėtų būti netaikoma remiantis Sutarties 99 punktu, kuriame numatyta, kad Rangovas nėra atsakingas už Užsakovo netinkamą veikimą ar neveikimą.

3. Klausimas. „Prašome nurodyti, ar teritorijų planavimo dokumentų rengimas bus laikomas papildomais darbais ir, jeigu taip, atitinkamai, ar bus už juos apmokama papildomai ir, ar jiems atlikti bus nustatomas papildomas darbų atlikimo terminas?“

Atsakymas. Paaiškiname, kad dėl klausime nurodytų aplinkybių bus sprendžiama pagal susiklosčiusią situaciją. Rangovas, pagal Sutartį, tame tarpe pagal Sutarties 65 punktą, privalo parengti kadastrinių matavimų bylas. Šie darbai turi būti atlikti atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus. Jei atlikus statybos darbus paaiškėja, kad dėl Rangovo kaltės kelio statinys netelpa registruotame (-uose) žemės sklype (-uose), ir reikalingas teritorijų planavimo dokumentas, vadovaujantis Sutarties 67.4 punktu, Rangovas privalo jį parengti. Ši rizika priskiriama Rangovo atsakomybei, todėl atliekama jo sąskaita ir tokie darbai nebus laikomi papildomais. Jeigu teritorijų

planavimo dokumento prireiktų ne dėl Rangovo kaltės, tokia rizika ir Darbai nebūtų perkeliama Rangovui. Pažymėtina, kad jei Sutarties įgyvendinimas užtrunka dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, šios aplinkybės Rangovo rizikai nepriskirtinos, atsakomybė Rangovui už vėlavimą šiuo laikotarpiu galėtų būti netaikoma pagal Sutarties 99 punktą. Be to, Sutarties projekto 22.3 p. numatyta galimybė stabdyti sutartį, jei Užsakovui kyla kliūčių vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tarp jų ir susijusius su kadastrinių matavimų bylų parengimu.

4. Klausimas. „Atsižvelgiant į tai, kad galutiniam atsiskaitymui taikomos JT ASFALTAS 25 nuostatos, prašome paaiškinti, kokiais atvejais rangovas galėtų pasinaudoti JT ASFALTAS 25 320 p. „Didesnis įrengiamų atskirų sluoksnių storis naudojamas po jais esančių įrengtų sluoksnių mažesniame storiui išlyginti (kompensuoti). Mažesniame sluoksnio storiui išlyginti (kompensuoti) panaudotas virš jų esančių sluoksnių storis neįskaitomas į aukščiau esančių sluoksnių storį. Už likusį didesnį įrengto asfalto sluoksnio storį apmokama iki 2 mm. Apmokėjimas gali būti taikomas tik tuo atveju, kai po šiuo sluoksniu įrengtų asfalto sluoksnių mažesnis storis yra išlygintas (kompensuotas)“. Kaip minima Taisyklių punktas atriboti nuo papildomų darbų ir rangovo rizikos įsivertinti fiksuotus įkainius, kadangi rangovas privalo atlikti tik tokius Darbų kiekius, kad bendra jų vertė neviršytų Pradinės sutarties vertės ir šiame punkte nustatytos papildomos sumos?“

Atsakymas. Paaiškiname, kad statybos darbai turi būti atliekami pagal projektinius sprendinius, įrengiant numatyto storio asfalto sluoksnius. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 35 punktu, fiksuoto įkainio kainodara gali būti nustatoma, kai pirkimo vykdytojas moka tiekėjui už faktiškai atliktus darbus: 1) pirkimo vykdytojas gali tiksliai nustatyti darbų apimtį ir kiekius ir prisiima riziką dėl jų pokyčių, arba 2) perkant darbus, kai pirkimo vykdytojas negali tiksliai nustatyti darbų apimtį ir (ar) kiekių. Nustačius fiksuoto įkainio kainodarą pirkimo vykdytojas turi sumokėti tiekėjui už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės, o jei numatyta galimybė įsigyti papildomus kiekius – ir papildomiems darbų kiekiams skirtos lėšų sumos (Metodikos 36.1.3. punktas). Atsižvelgiant į tai, Taisyklių 321 ir 320 punktų taikymas fiksuoto įkainio kainodaros atveju galimas vadovaujantis žemiau nustatytomis sąlygomis:

- 1) apmokėjimas taikomas vadovaujantis sutartyse nustatyta papildomų darbų apmokėjimo tvarka;
- 2) tais atvejais, kai mažesniame sluoksnio storiui išlyginti (kompensuoti) yra panaudotas virš jų esantis sluoksnių storis, šis panaudotas storis neįskaitomas į aukščiau esančių sluoksnių storį;
- 3) papildomų darbų apmokėjimas taikomas už didesnį įrengto asfalto sluoksnio storį apmokant iki 2 mm arba už likusį didesnį įrengto asfalto sluoksnio storį apmokant iki 2 mm (tais atvejais, kai mažesnis sluoksnio storis yra išlyginamas);
- 4) taikant aukščiau nurodytas sąlygas visais atvejais turi būti pasiektas statinio projekte numatytas asfalto sluoksnio lygis.

PRIDEDAMA:

1 priedas. 22088-XX-TDP-S_SDKZ_A_2026-01-09.pdf.

2 priedas. SPS_priedas_Nr.16_15-17km_DKZ_ir_santr._260115_kl.6.xlsx.

Strateginių projektų skyrius