



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,  
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188764867, http://www.kaunas.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams ..... Nr. ....  
] ..... Nr. ....

pateikiama CVP IS priemonėmis

**DĖL VIEŠOJO PAVILJONO SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA M. K. ČIURLIONIO G.25, KAUNE,  
STATYBOS DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU**

Vadovaujantis Viešojo paviljono su automobilių saugykla M. K. Čiurlionio g.25, Kaune, statybos darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų sąlygų 5.2 punktu ir pateiktais projektuotojų atsakymais, pateikiame atsakymus į tiekėjo klausimus:


**1. Klausimas.** ER dalies Numerių nuskaitymo sistemos: SŽ nurodyta numerių nuskaitymo sistema 1 kompl. Kaip suprasti ar tai vienas įvažiavimas/išvažiavimas pilnas komplektas su apmokėjimo aparatu, nes projekte kaip ir nurodyti du įvažiavimai/išvažiavimai, kaip su tuo antru komplektu ar jį reikia įtraukti į tą 1 komplektą? Taip pat schemoje parodyta serverinė, o serverio specifikacijose nerodoma. Ar reikia jį vertinti? Projekte nėra nurodyta metalinių apsaugų įrangai, pastogės apmokėjimo aparatui. Ar reikia vertinti? Mokėjimo kasa nenurodyta, koks apmokėjimas bus, tik „kortelis“ ar grynai + kortelė?

**Atsakymas.** Numerių nuskaitymo sistema sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir techninėse specifikacijose yra vienas pilnas komplektas, į kurį turi būti įtrauktas įvažiavimas ir išvažiavimas su mokėjimo aparatu (kasa) bei kitais reikalingais įrenginiais (barjerai, korpusu ir t.t). Taip pat tiekėjai turi įsivertinti serverį (jam išskirta 010D patalpa rūsyje, elektroninių ryšių komutacinė spinta pavadinimu KS-R (aprašymas psl. 4)) bei kabelius (laidus) tarp elektroninių ryšių komutacinės spintos ir numerių nuskaitymo sistemos.

Projekte įvertintas antivandalinis kameros korpusas (saugant nuo susidūrimo su automobiliu). Kasai papildomų pastogių nereikia. Automatinė apmokėjimo kasa projektuojama rūsyje – viduje.

Automatinės mokėjimo kasos aprašymas pateiktas techninėse specifikacijose (18 punktas, f papunktis), pavaizduota brėžinyje SR-659-2022-TP-ER.B.1.

Pateikiame situacijos ištrauką:



Kasos apmokėjimo sprendiniai bus derinami darbo projekto stadijoje.

**2. Klausimas.** Perkančioji organizacija 2026-01-14 pateikė pakeitimus, kurių vienas yra ER projekto apimtyje įtraukti komutatoriai, tačiau komutatorius 19. specifikacijos yra klaidingai pateiktos, jos yra ne komutatoriui skirtos, o belaidžio ryšio stotelei, kurios projekte jau pradžioje pateiktos buvo punkte Nr. 14.. Prašome pakoreguoti ER projekte komutatoriaus specifikacijas.

**Atsakymas.** Projekto ER dalis atnaujinta komutatoriaus technine specifikacija (numeris 19). Pridedama patikslinta projekto ER 10.SR-659-2022-TP-ER B laida.

**3. Klausimas.** Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies (SR-659-2022-TP-ER) ir Apsauginės signalizacijos dalies (SR-659-2022-TP-AS) projektuose schemose pavaizduoti tinklo komutatoriai, tačiau žiniaraščiuose jie neįtraukti, specifikacijose nenurodyti keliami reikalavimai: Brėžinys SR-659-2022-TP-AS.B.6 „Komutatorius 24 portų“ 5 vnt.

Brėžinys SR-659-2022-TP-ER.B.5 „Komutatorius 24 portų“ 1 vnt.

Brėžinys SR-659-2022-TP-ER.B.6 „Komutatorius 24 portų“ 5 vnt.

Brėžinys SR-659-2022-TP-ER.B.7 „Komutatorius 24 portų“ 2 vnt.

Prašome patikslinti. Ar tinklo komutatorius pateiks užsakovas? Jei reikia vertinti šią įrangą, tuomet patikslinti žiniaraščius (įtraukti pozicijas ir kiekius), taip pat techninėse specifikacijose nurodyti keliamus reikalavimus šiai įrangai.

**Atsakymas.** Žiūrėti 2 klausimo atsakymą, taip pat projekto dalį 11.SR-659-2022-TP-AS A laida bei darbų kiekių žiniaraščius 10.SR-659-2022-TP-ER A laida ir 11.SR-659-2022-TP-AS.SZ A laida.

**4. Klausimas.** Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies (SR-659-2022-TP-ER) projekte sąnaudų kiekių žiniaraštyje pozicija Eil. Nr. 11. „Kabelinis lovelis 200x60, su kampais ir tvirtinimo detalėmis (ne mažiau A2 klasės)“ pastaboje nurodyta „Dažytas“, tuo tarpų techninėje specifikacijoje reikalavimo dažymui nėra. Prašome patikslinti. Ar kanalas turi būti dažytas? Jei taip, tuomet kokia RAL spalva?

**Atsakymas.** Kabelinis lovelis turi būti dažytas. Tiksliai RAL spalva bus pateikiama darbo projekte.

**5. Klausimas.** Elektrotechnikos dalies (SR-659-2022-TP-E.) projekte sąnaudų kiekių žiniaraštyje pozicija Eil. Nr. 82 „Kabelinis lovelis 200x60, su kampais ir tvirtinimo detalėmis“ pastaboje nurodyta „Dažytas“, tuo tarpų techninėje specifikacijoje reikalavimo dažymui nėra. Prašome patikslinti. Ar kanalas turi būti dažytas? Jei taip, tuomet kokia RAL spalva?

**Atsakymas.** Kabelinis lovelis turi būti dažytas. Tiksliai RAL spalva bus pateikiama darbo projekte.

PRIDEDAMA: ER 10.SR-659-2022-TP-ER B laida.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PAVILJONO SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA M. K. ČIURLIONIO G.25, KAUNE, STATYBOS DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-16 Nr. 32-2-18
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čėponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-16 14:31
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-16 14:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-16 nuorašą suformavo Asta Kudirkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-16 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“