

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atviro konkurso būdu atlieka **KRITINIŲ ĮRENGINIŲ FIZINĖS APSAUGOS STIPRINIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ** pirkimą (toliau – Pirkimas). Teikiame atsakymus į gautus klausimus.

Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	Techninių specifikacijų 8.1 punkte yra numatyti ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimai prieš ir po fizinių barjerų įrengimo darbų. Prašome patikslinti, ar Rangovas turės suprojektuoti ir įvertinti triukšmą mažinančias priemones ant fizinių barjerų, kad gyvenamojoje aplinkoje nebūtų viršyti higienos normose HN33:2011 nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai?	Triukšmo mažinančios priemonės ant fizinių barjerų ne projektuojamos ir ne įrengiamos. Vadovaujantis technine specifikacija Tiekėjas prieš ir po fizinių barjerų įrengimo, turės atlikti triukšmo matavimus artimiausiose gyvenamųjų pastatų aplinkose.
2.	Prašome patikslinti, ar būtų galimybė gauti 1–2 parų elektros atjungimą tuose objektuose, kuriuose pagal pateiktą grafiką elektros atjungimas nėra numatytas, tačiau dėl darbų su kranu, kai tam tikrose vietose nėra techninių alternatyvų blokų montavimui, elektros atjungimas yra būtinas?	Darbų atlikimo metu pagal poreikį bus galimybė suderinti elektros atjungimą tuose objektuose, kuriuose elektros atjungimai nėra numatyti pagal grafiką.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 15.3. p. nuostatomis, pasiūlymų pateikimo terminas nepratešiamas, kadangi klausimai nebuvo pateikti laiku.