



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2026-01-21 Nr. 6198044-3

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pateikiame atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Skysto kuro degiklio pirkimas“:

1. Klausimas: Kokia vandens šildymo katilo galia, kW? katilo naudingumo koef.?

Atsakymas: VK-21 katilo galia 2,0 MW, katilo NVK 85 proc.

2. Klausimas: Koks katilo dūmų pusės pasipriešinimas, mbar?

Atsakymas: Neturime duomenų apie katilo dūmų pusės pasipriešinimą.

3. Klausimas: Kokio storio katilo priekinė dalis, (durys)?

Atsakymas: Katilo priekinės dalies (durų) vandens terpės storis 20 cm, išorinės šiluminės izoliacijos storis 5 cm, degiklio įstatymo angos gylis 30 cm.

Pirkimo organizatorė
Jurgita Adomaitytė-Zykuviene