



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEJŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi projekto „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Taikos pr.)“ I, II ir III etapų rangos darbų pirkimo atviro (tarptautinio) konkurso būdu (CVP IS ID 5514634) sąlygų aprašo 55 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

2026-01-21 atsakymai į klausimus_6 patikslinimas:

32. Klausimas:

Vadovaujantis JT Asfaltas 25, AC 16 PD asfalto mišinio mažiausias sluoksnio storis gali būti 5 cm. Techninio darbo projekto AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-01 aiškinamajame rašte nurodoma, kad Projektuojamo dviračių tako dangos konstrukcijoje įrengiamas 4 cm AC 16 PD. Atkreipiame dėmesį, kad 4 cm AC 16 PD nebus galimybės tinkamai sutankinti, todėl tako asfalto danga bus nekokybiška. Prašome patikslinti projektuojamo dviračių tako dangos AC 16 PD storį, atsižvelgiant į JT Asfaltas 25 reikalavimus.

Atsakymas:

AC 16 PD 5,0 cm storio sluoksnis įrengiamas kaip apatinis asfaltbetonio konstrukcijos sluoksnis, kuris nėra eksploatuojamas kaip galutinė danga. Ant jo numatomas 4,0 cm AC 8 VL sluoksnis, todėl bendras asfaltbetonio konstrukcijos storis sudaro 8,0 cm.

Atsakydami į klausimą Nr.32 dviprasmiškai nurodote, kokį apatinį AC 16 PD asfalto storį reikalinga vertinti - 5 cm ar 4 cm.

Prašome patikslinti, kad visi tiekėjai teisingai suprastų ir įsivertintų.

Atsakymas:

Prašome įsivertinti AC 16 PD sluoksnio storį - 5 cm.

2. Klausimas:

2026-01-21 atsakymai į klausimus_6 patikslinimas:

Atsakydami į klausimą Nr. 44, kartu turėjote pateikti ir LVN projekto dalies pataisytus žiniaraščius (SKŽ). Patikslinkite, kur tų žiniaraščių ieškoti, nes prie pateiktų priedų jų nėra.

Atsakymas:

Dokumentą pateikėme 2026-01-22 CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“ (failas pavadinimu „Atsakymai VII su priedu.zip“).



Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Martynas Dargužas, tel. +37061191529, el. p. martynas.darguzas@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188710823



2026–
Socialinės atsakomybės
metai

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-22 Nr. (14.24E)-VP3-15
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-22 16:56:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-22 16:56:16 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-01-22 16:56:39)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-22 16:56:39 Dokumentų valdymo sistema Avilys