

Tiekėjams

2026-01-23

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja* 10,809 km viaduko paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“ (Pirkimo ID 5920086), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Pagal pirkimo dokumentus, techninę užduotį ir pateiktus paaiškinimus dėl viaduko A13 Klaipėda–Liepoja 10,809 km paprastojo remonto, numatomas laikančiųjų konstrukcijų ir atraminių mazgų ardymas, keitimas. Įvertinus statinio konstrukcinę schemą, keičiant konstrukcinius mazgus, privalo būti taikomi laikino apkrovų perėmimo ar perdangos sukėlinėjimo darbai. Numatyti darbai daro tiesioginę įtaką statinio mechaniniam atsparumui ir pastovumui.

Prašome patikslinti, kokių pagrindų tokie technologiniai veiksmai suderinami su paprastojo remonto darbų apimtimi, arba patikslinti statybos rūšį.

Atsakymas:

Statybos darbų rūšis nekeičiama.

Pažymime, kad paslaugos tiekėjas, įvertinęs statinio konstrukcinę schemą ir numatomų darbų pobūdį, privalo parinkti tinkamas ir saugias remonto technologijas, užtikrinančias statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą remonto darbų metu. Laikino apkrovų perėmimo, konstrukcijų parėmimo, perdangos sukėlinėjimo ar kiti analogiški technologiniai sprendiniai, būtini tinkamam darbų atlikimui, laikomi sudėtine remonto technologijos dalimi.

Visus su remonto darbų technologija susijusius sprendinius, taip pat visas su šių sprendinių įgyvendinimu susijusias sąnaudas, paslaugos tiekėjas privalo įsivertinti ir įtraukti į savo pasiūlymą.

2. Klausimas:

Prašome patvirtinti, kad deformacinių pjūvių keitimo darbai, bei lankstų detalių keitimas patenka į paprastojo remonto apimtį ir nepriklauso kapitaliniam remontui.

Atsakymas:

Nurodyti labai patenka į paprastojo remonto apimtį.

3. Klausimas:

Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu nėra perkami Projekto vykdymo priežiūra susiję darbai.

Atsakymas:

Šiuo pirkimu nėra perkami projekto vykdymo priežiūros darbai, kadangi statybos rūšis – paprastas remontas.

4. Klausimas:

Prašome patvirtinti, jog paaiškėjus papildomų darbų poreikiui, kurie pagal reglamentus nėra priskiriami paprastojo remonto aprašo darbams t. y. kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbai, rangovas galės atsisakyti vykdyti tokius darbus.

Atsakymas:

Sutarties XII skyriuje yra aiškiai apibrėžta, kokie darbai, pagal Sutartį, yra laikomi papildomais, o kokie negali būti laikomi papildomais. Papildomi darbai, kurių apibrėžimas pateiktas Sutarties 142 punkte, iš to paties Rangovo galimi esant visoms šioms sąlygoms kartu:

- Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

- bendra atliktų ir reikalingų atlikti papildomų darbų vertės suma neviršija 15 procentų Pradinės Sutarties vertės;
 - įsigyjant papildomus darbus iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;
- ir bent vienai iš šių priežasčių:
- kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;
 - kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties. ir gali būti Taigi, tam, kad Užsakovas galėtų įsigyti papildomų darbų pagal Sutartį iš Rangovo, turi būti tenkinama sąlygų visuma ir egzistuoti bent viena iš aukščiau nurodytų priežasčių. Jeigu reikalingi atlikti papildomi darbai keis Sutarties pobūdį arba viršys 15 proc. Pradinės Sutarties vertės ar pan., tokie darbai neatitiks papildomiems darbams pagal Sutartį keliamų sąlygų ir negalės būti įsigijami pagal šią Sutartį.

5. Klausimas:

2026-01-14 atsakydami į klausimą Nr. 3 nurodėte, jog tiekėjai privalo nusimatyti gembių pakeitimą. Prašome patikslinti gembių pakeitimo apimtį:

- ar gembių pakeitimas apima įdėtinių detalių su inkarais demontavimą ir naujų įrengimą gelžbetoninėse sijose bei kraštinėse atramose, atliekant dalinį laikančiųjų gelžbetoninių konstrukcijų ardymą.

- Ar gembių pakeitimas apima tik metalinių detalių, nuotraukoje pažymėtų žalia spalva, demontavimą, paliekant esamas metalines įdėtinių detalių plokšteles, pažymėtas raudona spalva, ir naujų detalių privirinimą prie esamų metalinių įdėtinių detalių plokštelių, pažymėtų raudona spalva, neatliekant dalinio laikančiųjų gelžbetoninių konstrukcijų ardymo ir nedemontuojant įdėtinių detalių su inkarais gelžbetoninėse sijose bei kraštinėse atramose.



Atsakymas:

Gembių pakeitimas apima tik metalinių detalių, nuotraukoje pažymėtų žalia spalva, pakeitimą. Paslaugos tiekėjas turi nusimatyti raudona spalva pažymėtų įdėtinių detalių nuvalymą ir padengimą apsauginėmis dangomis.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*