

Tiekėjams

2026-01-27

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_4**

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 23,074 iki 27,054 km rekonstravimas*“ (Pirkimo ID 5939681), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus\*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

**1. Klausimas:**

Apšvietimo projekto dalyje nurodyta saugios atramos, bet įleidžiamos į pamatą. Pilnai saugios atramos yra tik su flanšiniais pamatais. Ar galima bus naudoti atramas su flanšiniais pamatais?

**Atsakymas:**

Informuojame, kad turi būti naudojamos tokios atramos, kokios nurodytos techninio darbo projekto techninėse specifikacijose.

**2. Klausimas:**

Melioracijos dalies DKŽ excel dokumente 1.3 poz. nurodytas mato vienetas – vnt, tačiau turėtų būti metras. Patikslinkite DKŽ.

**Atsakymas:**

Informuojame, kad mato vienetas yra patikslintas (žr. 2026-01-26 pirkimo dokumentų paaiškinimo/ patikslinimo Nr. 3 (CVP IS pranešimo Nr. 515235) 14 atsakymą).

**3. Klausimas:**

Susisiekimo dalies DKŽ excel dokumente skirtinguose punktuose nurodyta SMA 11 SN mišinio įrengimas, tačiau tokio mišinio nėra. Prašome patikslinti dokumentaciją.

**Atsakymas:**

Informuojame, kad asfalto mišinys yra patikslintas (žr. 2026-01-26 pirkimo dokumentų paaiškinimo/ patikslinimo Nr. 3 (CVP IS pranešimo Nr. 515235) 4 atsakymą).

**4. Klausimas:**

Prašome patikslinti, ar bus reikalinga įrengti dangos pašiurkštinimo sluoksnis ant viršutinio asfalto sluoksnio. Jeigu taip, pakoreguokite dokumentaciją.

**Atsakymas:**

Informuojame, kad turi būti atliekamas dangos šiurkštinimas granitine skaldele fr.2/5. (žr. 2026-01-26 pirkimo dokumentų paaiškinimo/ patikslinimo Nr. 3 (CVP IS pranešimo Nr. 515235) 3 atsakymą).

**5. Klausimas:**

Prašome patikslinti nuleistų gatvės bortų ir įžemintų gatvės bortų matmenis.

**Atsakymas:**

Patiksliname, kad nuleistų ir įžemintų bortų matmenys 15x30x100 cm.

**6. Klausimas:**

Prašome patikslinti betoninių trinkelų matmenis, susisiekimo dalis DKŽ excel 4.12 punktas.

**Atsakymas:**

Informuojame, kad betoninių trinkelų matmenys yra pateikti techninio darbo projekto susisiekimo dalies techninių specifikacijų 8.2 papunktyje „Betono trinkelės“: „Naudojamų betoninių trinkelų matmenys 200x100x80“.

## **7. Klausimas:**

Susisiekimo dalies dangos konstrukcijos skersinių pjūvių brėžiniuose nurodyta NAG panaudojimas skaldos pagrindo sluoksniui, tačiau niekur kitur nėra jo panaudojimas nėra įvertintas. Prašome patikslinti arba pakoreguoti dokumentaciją.

### **Atsakymas:**

Nufrezuoto asfalto granulės (NAG) visais atvejais lieka rangovui kaip grįžtamoji medžiaga. Nufrezuoto asfalto granulių (NAG) panaudojimo galimybės aprašytos techninio darbo projekto susisiekimo dalies techninių specifikacijų (toliau – TS) 6.2.1 papunktyje „Nesurištų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai“, taip pat 4 lentelėje, kurioje pateikti reikalavimai nesurištų mineralinių medžiagų mišiniams pagal R 58 ir R 19 metodikas.

Vadovaujantis techninėmis specifikacijomis, NAG panaudojimas turi būti vertinamas papildomai rangos metu, atlikus nufrezuoto asfalto tyrimus ir nustčius jo atitiktį TS nustatytiems reikalavimams. Tik patvirtinus atitiktį, nufrezuotas asfaltas gali būti naudojamas skaldos pagrindo sluoksniui įrengti. Tai turi būti įforminta pagal Sutarties XII skyriuje numatytą tvarką, perskaičiuojant įkainius – sumažinant naudojamos skaldos kiekį. Pakeitimui bus pritariama tik tuo atveju, jeigu Sutarties kaina nepadidės.

Jeigu rangos metu nustatoma, kad nufrezuotas asfaltas neatitinka techninių specifikacijų reikalavimų, skaldos pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas iš norminių mineralinių medžiagų, numatytų projekte. Todėl NAG panaudojimas projekte nėra kiekybiškai įvertintas ir nėra privalomas sprendinys.

## **8. Klausimas:**

Prašome patikslinti:

Kodėl nenumatytas kabelis užvedimams į pamatus/ atramas?

### **Atsakymas:**

Informuojame, kad kabelio užvedimas į pamatus/ atramas yra numatytas.

***Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***

*\*Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*

---