



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

**DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO**

Vadovaudamiesi **Barškių g., Obelų g. Klaipėdos m. rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos rangos darbų pirkimo (ID 527183)** supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 55 p., atsakome į gautus klausimus:

**1. Klausimas:**

Ar tiekėjas, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimą dėl tinkamai atliktų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų susisiekimo komunikacijų statinių pogrupyje (kelių ir (ar) gatvių), gali remtis visa sutarties verte, jeigu rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant objekte taip pat buvo įgyvendinti darbai, susiję su lietaus nuotekų, elektros ir ryšių statyba? Ar tiekėjas privalo atskirai išskirti darbų vertę, susijusią tik su susisiekimo komunikacijų pogrupio (kelių ir (ar) gatvių) darbais, ir remtis tik šia bendros sutarties dalimi, jei kvalifikacijos vertinimui reikalaujama tik šių specifinių darbų?

**Atsakymas:**

Atsižvelgiant į tai, kad kvalifikacijos reikalavime atliktų darbų reikalaujama inžinerinių statinių grupėje – susisiekimo komunikacijų statiniai, pogrupyje – kelių ir (ar) gatvių, tiekėjas atliktų darbų sąrašė iš visos sutarties vertės turi išskirti (išskaičiuoti) ir nurodyti kvalifikacijos reikalavime prašomos inžinerinių statinių grupės - susisiekimo komunikacijų statinių, pogrupio - kelių ir (ar) gatvių atliktų darbų vertę.

**2. Klausimas:**

Pateiktame Obelų ir Barškių g. projekte Bendrosios dalies aiškinamajame rašte teigiama, kad „Lietaus nuotekos surenkamos lietaus nuotekų surinkimo šulinėliais PP D425 mm su lietaus surinkimo grotelėmis“, o projekto Nuotekų šalinimo dalių aiškinamajame rašte nurodoma, kad „Lietaus nuotekos surenkamos lietaus nuotekų surinkimo šulinėliais G/B D700 su lietaus surinkimo grotelėmis“. Prašome patikslinti šį neatitikimą.

**Atsakymas:**

G/B šulinėlius įrengti D700, vadovaujantis Nuotekų šalinimo dalimi.

**3. Klausimas:**

Pateiktame Obelų ir Barškių g. projekte Nuotekų šalinimo dalių aiškinamajame rašte nurodoma, kad „Lietaus surinkimo grotelės projektuojamos laiptuotos“. Prašome patikslinti

nurodytų grotelių matmenis, nes iš projekte pateiktos schemos neįmanoma suprasti grotelių matmenų.

**Atsakymas:**

Groteles žiūr. brėž. Nuotekų šalinimo dalyje NŠ.B-04, pagal Klaipėdos vandenių reikalavimus ir jų pateiktą schemą.

**4. Klausimas:**

Prašome pateikti projekte numatomų laiptuotų lietaus surinkimo grotelių šaligatvio dalies rėmo aukštį, nes pateiktoje grotelių schemoje šis matmuo neįžiūrimas.

**Atsakymas:**

Grotelių šaligatvio dalies rėmo aukštis – 10 cm (pagal S dalies priimto borto aukštį).

***Taip pat informuojame, kad 2024-12-23 buvote informuoti apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą iki 2025-01-13, 13.00 val. Atsižvelgiant į tai, papildomai pranešame, kad pasiūlymas, taip pat garantija ar laidavimas turi galioti 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. turi galioti 3 mėn. nuo 2025-01-13.***

*Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.*

Komisijos pirmininkė

Gileta Vilkaitė

Valdas Švedas, tel. (0 46) 39 60 44, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt  
Gileta Vilkaitė, tel. (0 46) 39 61 78, el. p. gileta.vilkaite@klaipeda.lt

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-12-30 Nr. (14.24E)-VP3-1625
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Gileta Vilkaitė, Vyriausioji specialistė, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	GILETA VILKAITĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-12-30 13:43:14 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-12-30 13:45:16 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-12-04 15:03:34 – 2025-12-03 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-30 13:45:47)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-12-30 13:45:47 Dokumentų valdymo sistema Avilys