

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 10

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ vykdo viešojo pirkimo *VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUOŽO NUO 15,405 IKI 17,925 KM REKONSTRAVIMAS* (CVP IS ID 5932144), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. Projektinė situacija: Melioracijos dalyje 1.2 pozicijoje numatomi drenažo rinktuvai iš PVC200/180mm vamzdžių, tačiau 2026.01.16 dienos patikslinimuose patikslinta techninė specifikacija 7.8 Plastikiniai gofruoti drenažo vamzdžiai nurodant PP, PE, PEHD ir HDPE žaliavas. Neįtraukiant PVC žaliavos. Žiedinis standumas SN4.

Prašymas patikslinti: Prašome papildyti TS įtraukiant ir PVC žaliavą, nes D200/180mm SN4 drenažo vamzdžiai dažniausiai taikomi būtent PVC žaliavos.

Atsakymas. Paaiškiname, kad PVC vamzdžių naudojimas nenumatomas. Atitinkamai patiksliname DKŽ Nr. 3 „Melioracijos dalis“ 1.1–1.7 ir 1.10 eilučių pavadinimus (žr. pridedamą patikslintą techninio darbo projekto melioracijos dalies darbų kiekių žiniaraščio 1 lapą ir pasiūlymo darbų kiekių žiniaraštį Nr. 3).

2. Klausimas. DKŽ_2; 1.8 pozicija. Patikslinkite kokia detale vadovautis, arba pateikite detalizuota su matmenimis drenažo įrengimui.

Atsakymas. Teikiame drenažo įrengimo detale papildytą techninio darbo projekto susisiekimo dalies brėžinį „Skersiniai konstruktyviniai profiliai“ (žr. pridedamą brėžinį 22088-01-TP-S.B-05).

3. Klausimas. DKŽ_2; 2.1 pozicija. Ar į šį kiekį įtraukti drenažo tranšėjos kasimo darbai?;

Atsakymas. Taip, į šią eilutę drenažo tranšėjos darbai įtraukti.

4. Klausimas. DKŽ_2; 2.7 pozicija. Ar tikrai bus galima užpylinėti vietiniu gruntu, jei ne ar užsakovas papildomai apmokės už karjerinį gruntą?

Atsakymas. Paaiškiname, kad vamzdinių užpylimas numatomas smėliniu gruntu (žr. DKŽ Nr. 2 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis“ 2.5 ir 2.6 eilutes) ir likusi tranšėjos dalis – vietiniu iškastu gruntu (žr. DKŽ Nr. 2 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis“ 2.7 poziciją).

PRIDEDAMA:

1. Priedas. 11_SKŽ_2026-01-28.pdf.
2. Priedas. SPS_priedas_Nr16_15-17km_DKZ_ir_santr._20260202_kl.12.xlsx.
3. Priedas. 22088-XX-TDP-S_B-5_A_2026-02-02_.pdf.

Strateginių projektų skyrius

I.Kudzinskienė, el. p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt