

3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.1. BENDRIEJI DUOMENYS / GENERAL DATA

Ižanga

Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami įrenginių kiekiai ir techniniai reikalavimai.

Gamintojo kvalifikacija

Gamintojas turi būti įvertintas ISO 9001, ISO 14001 arba ekvivalentiniu sertifikatu.

Bendri reikalavimai

Pasiūlymuose Tiekėjas privalo nurodyti šalį ir gamyklą gamintoją pagal atskiras prekių grupes. Įrenginiai turi būti pagaminti ir išbandyti pagal IEC standarto reikalavimus. Gamintojas turi pateikti įrenginių tarpusavio sujungimų brėžinius arba nuotraukas.

Turi būti pateiktas siūlomų aukštos įtampos įrenginių, relinės apsaugos ir valdymo sistemos bei ryšių įrenginių programinės ir aparatinės įrangos sudėtinių dalių detalus sąrašas (katalogas), nurodant jų kainas.

Dokumentacijos tiekimas

Konkursui Tiekėjas privalo pristatyti visų siūlomų įrengimų aprašymus su techniniais duomenimis lietuvių arba anglų kalba ir siūlomos įrangos atitikimo techninei specifikacijai lenteles su grafoje "atitikimas" nurodytais techniniais duomenimis ir įrenginiu, kuriame yra reikalaujama funkcija.

Dokumentacijos sąrašas turi būti pateiktas Užsakovui suderinti.

Po sutarties pasirašymo kiekvienam pristatomam įrenginiui tiekėjas privalo pateikti pilną dokumentaciją. Dokumentacija privalo būti pateikta keturiais egzemplioriais, lietuvių ir anglų kalba. Dokumentacija turi būti pateikiama lygiagrečiai Užsakovui ir Projektuotojui. Dokumentacijos tiekimo apimtis:

- išsamus techninis aprašymas ir techniniai duomenys,
- gabaritiniai ir surinkimo brėžiniai su tiksliais įrenginių pastatymo ir montavimo matmenimis;
- vartotojo vadovai,
- instrukcijos montavimo, aptarnavimo ir remonto darbams;
- relinės apsaugos ir valdymo įrenginių prijungimo schemas ir gnybtynai užsakovo suderinimui;
- pirminių įrengimų pavarų schemas ir gnybtynai;

Kartu su įrengimais pristatomi įrengimų bandymo sertifikatai.

Papildomi inžineriniai geologiniai tyrimai

Papildomų geologinių tyrinėjimų, archeologinių tyrinėjimų pakartotinai atlikinėti nereikia. Visi pagrindiniai techniniai sprendiniai priimti techninio darbo projekto stadijoje. Tačiau jeigu nuo geologinių tyrinėjimų ataskaitos

Preface

This specification includes quantities and technical requirements for equipment.

Manufacturer qualifications

The Manufacturer must be certified by ISO 9001, ISO 14001 or equivalent certificate.

General requirements

The Supplier, in his proposal, must specify country and factory, which will produce goods for separate Lots. Devices, have to be made and tested according to IEC standard requirements. Manufacturer has to give devices interconnections schemes or pictures.

Detailed list of all offered high voltage equipment, hardware and software components of the relay protection and control system and communication devices must be presented. Price of each component must be specified in the list (catalog).

Documentation supply

The Supplier must present description and technical data for all proposed equipment in Lithuanian or English languages for the tender, and compliance tables of proposed equipment matching technical specification with technical data and the device that includes required function indicated in column "compliance".

Catalog of documents must be tooled with Customer.

After signing the contract The Supplier must provide comprehensive technical documentation for each device supplied. The documentation must be supplied in four sets, in Lithuanian or English language. The documentation must be supplied for Customer and Designer. Documentation included:

- comprehensive technical description and technical data,
- dimension and construction drawings with exact dimensions of the devices;
- user's manuals,
- instructions for mounting, service and maintenance works;
- diagrams and terminal lists of relay protection and control devices for customer approval;
- diagrams and terminal lists for high voltage equipment drive units;

Testing certificates must be supplied together with equipment.

parengimo praėjo daugiau nei penkeri metai ar konstatuojami inžinerinių geologinių sąlygų pokyčiai, arba nustatoma, kad ataskaitos duomenys yra nepakankami, privaloma atlikti statybos sklypo papildomus – kontrolinius geologinius tyrimus. Iškasus pamatų duobes ir jų dugne radus kitokius nei numatyta pagrindus, konsultacijai kviečiami projekto techninės priežiūros inžinierius, projekto autoriai, inžinierius geologas.

Techninio darbo projekto sprendinių detalizavimas, ekspertizė

Techninio darbo projekto sprendinių apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad būtų galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir naudoti statinius, būtų įvykdyti techninio darbo projekto projektiniai sprendiniai ir techninių specifikacijų reikalavimai, privalomųjų dokumentų projektui rengti sąlygos, statinių esminiai reikalavimai, normatyvinių statybos dokumentų ir statybos specialieji reikalavimai.

Paslėptų darbų priėmimas, kuriuose privalo dalyvauti projektuotojo atstovas

Projektuotojo atstovas neprivalo dalyvauti paslėptų darbų priėmime, nebent to reikalauja techninė priežiūra. Projektuotojui pareiškus norą dalyvauti paslėptų darbų priėmime, rangovas privalo įtraukti projektuotoją į paslėptų darbų priėmimo komisiją.

Rangovas privalo informuoti paslėptų darbų priėmimo komisiją (užsakovą, techninę priežiūrą, projektuotoją), kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant sekančius darbus.

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojas (užsakovas), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą statybos darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbus objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas.

Prioriteto tvarka

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

3.2 STATYBINĖ DALIS
3.2.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ, SKIRSTYMO PUNKTŲ, RYŠIŲ STATINIŲ IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ PAMATŲ KONSTRUKCIJOMS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Taikomi standartai | SKIRSTYKLŲ IR PASTOČIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS, EN ISO 14713-1:2009, ST 121895674.100.01.01:2012, STR 1.04.04:2017, STR 2.05.03:2003, STR 1.04.02:2011, STR 2.05.05:2005, STR 2.05.04:2003, kiti LR galiojantys teisės aktai |
| 2. | Reikalavimų taikymas (grupės) | Transformatorių pastočių, skirstymo punktų ir ryšių statiniai (I), transformatoriai (II), kompensavimo ritės (III), neutralės žemikliai (IV), skyrikliai (V), įvadinių kabelių atramos (VI), naftos skirtuvai (VII), pamatai alyvos saugojimo rezervuarų ankeravimui (VIII) |
| 3. | Bendrieji reikalavimai pamatų konstrukcijoms | |
| 4. | Pagrindus ir konstrukcijas veikiančių apkrovų skaičiavimų ir schemų pateikimas TP arba TDP* | Privalomas |
| 5. | Racionaliausių pamatų tipų ir konstrukcijų skerspjūvių parinkimo pagrindimas TP arba TDP | Privalomas |
| 6. | IGG tyrinėjimai projektuojant pamatus** | Privalomi |
| 7. | Betono markės | C 25/30 arba C 30/37 |
| 8. | Betono cheminio agresyvumo aplinkos klasė | XA1 |
| 9. | Betono korozijos rizikos dėl karbonizacijos klasė | XC2 |
| 10. | Betono korozijos rizikos dėl chloridų (ne jūros vandens) klasė | XD1 |
| 11. | Betono atsparumo šalčiui klasė | XF3 |
| 12. | Betono nelaidumo vandeniui markė | W4 |
| 13. | Betono mišinys | Tik gamyklinis |
| 14. | Betono mišinio transportavimas | Automobilinėmis betono maišyklėmis |
| 15. | Reikalavimai plieno gaminiams ir armatūrai pagal | LST EN 10080:2006 LST EN 10210-1 LST EN 10025-2 |
| 16. | Plieno tvirtinimo elementai (varžtai, veržlės, poveržlės) | vieno gamintojo, Įspaudai elementuose: gamintojo identifikacinė žymė, stiprumo klasės žymė, SB (structural bolting assemblies) žymė |
| 17. | Plieno gaminių ir tvirtinimo elementų atsparumo korozijai užtikrinimas - padengimas, aplinkos sąlygos | Karštas cinkavimas, C3 |
| 18. | Techniniai dokumentai | Statybos produktų sertifikatai, eksploatacinių savybių deklaracijos, |

| | | |
|-----|--|---|
| | | paslėptų darbų aktai, išpildomosios geodezinės nuotraukos |
| 19. | Skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis, metais | ≥ 50 |
| 20. | Garantinis terminas (suteikiamas rangovo), metais | ≥ 10 |
| 21. | Specialieji reikalavimai pamatų konstrukcijoms | |
| 22. | II, III grupės - nelaidumo vandeniui markė | W8 |
| 23. | II, III grupės - atsparumas alyvos poveikiui | Taip |
| 24. | II ÷ VIII grupės – pagrindai pamatams | Taip |
| 25. | Pamatų konstrukcijos tipai | Surenkamo gelžbetonio (A) Plokštuminiai monolitiniai (B) Gręžtinių polių (C) Sraigtiniai cinkuoto plieno (D) |
| 26. | Surenkamo gelžbetonio (A), taikymas | II÷VIII |
| 27. | Leistinas k-jos ašių nuokrypių poslinkis, mm | ≤ 10 |
| 28. | Leistini nuokrypiai nuo projektinės altitudės, mm | ≤ 10 |
| 29. | Leistini ilgio ir pločio matmenų nuokrypiai nuo projektinių, mm | ≤ 15 |
| 30. | Betono paviršiaus kategorija | A3 |
| 31. | Plokštuminiai monolitiniai (B), taikymas | II,III,VIII |
| 32. | Monolitinio gelžbetonio mažiausias storis, mm | ≥ 120 |
| 33. | Leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) | ≥ 40 |
| 34. | Leistini pamato ašių nuokrypiai plane, mm | ≤ 15 |
| 35. | Leistini pamato skerspjūvio nuokrypiai, mm | ≤ 15 |
| 36. | Leistinas paviršiaus, suformuoto ne klojinyje, lygumo nuokrypis, kai tikrinamos atkarpos ilgis L = 2,0 m, mm | ≤ 6 |
| 37. | Leistinas briaunos lygumo nuokrypis, kai tikrinamos atkarpos ilgis L = 2,0 m, mm | ≤ 6 |
| 38. | Gręžtinių polių (C), taikymas | I÷VI*** |
| 39. | Leistinas gręžinio skersmens nuokrypis, mm | 0 ÷ +50 |
| 40. | Leistinas gręžinio gylio nuokrypis, mm | ±100 |
| 41. | Leistinas padėties plane nuokrypis, mm | ≤ 50 |
| 42. | Leistinas posvyris nuo vertikalės | ≤ 0,02 |
| 43. | Leistinas pamato viršaus altitudės nuokrypis, mm | -10 ÷ +10 |
| 44. | Armatūros apsauginio betono sluoksnio storis, mm | ≥ 40 |
| 45. | Betono mišinio temperatūra, °C | +5 ÷ +25 |
| 46. | Sraigtiniai cinkuoto plieno (D), taikymas | I÷VI |
| 47. | Antgalio tipas | Lietas |
| 48. | Vamzdžio skersmuo, mm | ≥ 60 |
| 49. | Vamzdžio sienelės storis, mm | ≥ 4 |
| 50. | Sraigto storis, mm | ≥ 4 |
| 51. | Karšto cinkavimo padengimo storis, μm | ≥ 100 |

* TP, TDP– techninis projektas, techninis darbo projektas

** iki 5 metų senumo

*** esant aukštam gruntinio vandens lygiui naudoti CFA technologiją

Pastaba:


1. Projektuojant konstrukcijų ir naudojamų medžiagų techniniai rodikliai gali būti keičiami tik suderinus su AB ESO.

3.2.2 ELEKTROS ĮRENGINIUS LAIKANČIŲ PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybės | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas | |
|------|--|--|--|--|
| | | | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus |
| 1. | Statybos techniniai reglamentai, standartai: | | | |
| 1.1. | Elektros įrenginius laikančios plieninės konstrukcijos charakteristikos turi tenkinti: | <p>STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“.</p> <p>STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“</p> <p>RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“.</p> <p>LST EN 10025-1÷2 „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos. Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruoto konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos“.</p> <p>LST EN 1090-2:2018 „Plieninių ir aliuminių konstrukcijų darbų atitikimas. 2 dalis. Techniniai plieninių konstrukcijų darbų atitikimo reikalavimai“.</p> <p>LST EN 10204:2004 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“.</p> <p>LST EN ISO 898-2 „Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detalių mechaninės savybės. Nustatytų stiprumo klasių veržlės. Stambusis ir smulkusis sriegiai“.</p> <p>LST EN 14399-1:2015 „Stipriųjų konstrukcinių varžtų sąrankos, skirtos išankstiniam įtempimui“</p> <p>LST EN ISO 1461:2022</p> | | |

| Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybės | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas | |
|-----------|--|---|--|--|
| | | | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus |
| | | „Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai". LST EN ISO 9223 „Metalų ir lydinių korozija. Atmosferų koroziškumas. Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas". | | |
| 2. | Aplinkos sąlygos: | | | |
| 2.1. | Naudojimo sąlygos | Atvira ore | | |
| 2.2. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesne kaip, C ^{o(1)} | +35 | | |
| 2.3. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C ^{o(1)} | -35 | | |
| 2.4. | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % ^m | ≥ 90 | | |
| 2.5. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio, m | Iki 1000 | | |
| 2.6. | Aplinkos poveikio metalui klasė, koroziškumo kategorija (pagal LST EN ISO 9223) ne žemesnė kaip ⁽²⁾ | C3 | | |
| 2.7. | Maksimalus vėjo greitis, m/s ⁽¹⁾ | Pagal Lietuvos vėjo apkrovos rajoną | | |
| 2.8. | Apšalo sienelės storis, mm ⁽¹⁾ | Pagal apledėjimo rajoną (imama RSN 156-94, 8.6 lentelę) | | |

| | | | | |
|-----------|--|---|--|--|
| 3. | Plieno konstrukcijų projektavimas, medžiagos, gamyba: | | | |
| 3.1. | Projektuojant plieno konstrukcijas, siekti racionalaus konstrukcinių formų parinkimo ir metalo kiekio panaudojimo | Pagal STR 2.05.08:2005 | | |
| 3.2. | Reikalavimai cinkuojamoms plieno konstrukcijoms, jų paviršiams ir sujungimams : | Turi būti prieinamos apžiūrėti, valyti, dažyti (cinkuoti), taip pat neturi sulaikyti drėgmės ir apsunkinti vėdinimo | | |
| 3.3. | Įrenginius (išskyrus jungtuvus ir skyriklius) laikančiųjų plieninių konstrukcijų naudojamo konstrukcinio plieno markė (pagal LST EN 10025-2) (3) | S235, S275, S355, S420, S450, S460 | | |
| 3.4. | Jungtuvų ir skyriklių laikančiųjų plieninių konstrukcijų naudojamo konstrukcinio plieno markė (pagal LST EN 10025-2)(3) | S275, S355, S420, S450, S460 | | |
| 3.5. | Plieninių konstrukcijų gamyba | Gamykloje | | |
| 3.6. | Plieno konstrukcijos į statybos aikštelę tiekiamos | Sužymėtos ir pilnos komplektacijos | | |
| 3.7. | Atraminių plieno konstrukcijų atskirų elementų montažinis sujungimas (4) | Varžtais | | |
| 3.8. | Apsauga nuo savaiminio veržlių atsisukimo konstrukcijų jungtyse | Spyruoklinės poveržlės arba kontraveržlės | | |
| 3.9. | Plieno konstrukcijų padengimas antikorozine danga (5) | Karštas cinkavimas | | |
| 3.10. | Plieno konstrukcijų pjovimas, gręžimas ir suvirinimas statybos aikštelėje | Draudžiamas | | |
| 3.11. | Plieno konstrukcijų vidutinis minimalus pamatuotos antikorozinės cinko dangos sluoksnio storis: ⁽⁵⁾ | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 3.11.1 | kai konstrukcijos metalo storis: | | | |
| | - ≥ 6 mm, μm | Ne mažiau 85 | | |
| | - > 3 iki < 6 mm, μm | Ne mažiau 70 | | |
| 3.11.2 | Gaminiam su sriegiu, kai skersmuo: | | | |
| | - ≥ 20 mm, μm | Ne mažiau 55 | | |
| | - > 6 iki < 20 mm, μm | Ne mažiau 45 | | |
| | - < 6 mm, μm | Ne mažiau 25 | | |
| 4. | Reikalavimai plieno konstrukcijų elementų jungimo priemonėms (varžtams, poveržlėms, veržlėms): | | | |
| 4.1. | Plieno konstrukcijų surinkimui varžtinėmis jungtimis parenkami (4): | | | |
| 4.1.1. | - plieniniai varžtai | Pagal LST EN ISO 898-2, LST EN ISO 4017, LST EN 14399 | | |
| 4.1.2. | - veržlės | Pagal LST EN ISO 898-2, LST EN ISO 4017, LST EN 14399 | | |
| 4.1.3. | - poveržlės | Pagal LST EN ISO 898-2, LST EN ISO 4017, LST EN 14399 | | |
| 4.2. | Sujungimams naudojami varžtai, poveržlės ir veržlės | Pagaminti vieno gamintojo, turintys gamintojo įspaudus, žyminčius jų stiprumo klasę | | |
| 4.3. | 8.8 ir 10.9 kokybės klasės galvaniziškai cinkuotų varžtų naudojimas | Draudžiamas | | |
| 4.4. | 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 ir 6.8 kokybės klasės varžtų naudojimas | Draudžiamas | | |
| 4.5. | Varžtų sriegis neturi įeiti į kiaurymę daugiau kaip per 1/3 jungiamo elemento storio iš veržlės pusės. |  | | |
| 4.6. | Laisvų vijų skaičius virš veržlės (neįtempiamųjų varžtų) | Viena pilna vija | | |
| 4.7. | Varžto ir skylės laisvumas | LST EN 1090 | | |
| 4.8. | Neįtempiamųjų varžtų sujungimų priveržimas (pagal LST EN 1090-2) | Sujungtos sudedamosios dalys turi būti sujungtos taip, kad jos tvirtai prisiliestų (6) | | |
| 5. | Reikalavimai plieno konstrukcijų elementų jungimo priemonėms (varžtams, poveržlėms, veržlėms): | | | |
| 5.1. | Statybos produkto dokumentacija: | Ekspluatacinių savybių deklaracija | | |
| 5.2. | | Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 5.3. | | Panaudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai | | |
| 6. | Garantinis laikas ne mažiau, m. | 5 | | |
| <p>Pastabos:</p> <p>(1) Techniniame projekte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis.</p> <p>(2) Tikslinama projektuojant pagal faktinius vietovės duomenis (pagal LST EN ISO 9223-2012).</p> <p>(3) Konstrukcijoms galima naudoti ir kitų šalių standartinius, neblogesnių charakteristikų plieną kaip LST EN 10025-1÷2.</p> <p>(4) Varžtinių jungčių reikalingos mechaninės savybės nustatomos skaičiavimais.</p> <p>(5) Pagal LST EN 1461</p> <p>(6) Suveržimo kokybė tikrinama 0,30 mm storio tarpumačiu, kurios zonos, apribotos poveržle, ribose neturi pralįsti tarp surinktų detalių daugiau kaip 20 mm. Padaužius 0,40 kg svorio plaktuku, suvežti varžtai neturi pasislinkti.</p> | | | | |

3.2.3 KONSTRUKCIJŲ DENGIMO CINKU KARŠTUOJU BŪDU TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas | |
|-----------|--|---|--|--|
| | | | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus |
| 1. | Standartai: / Standards: | | | |
| 1.1. | Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu, turi tenkinti: | LST EN ISO 1461 | | |
| 1.2. | Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos gairės ir rekomendacijos. 1 dalis. Bendrieji projektavimo ir korozinio atsparumo principai | LST EN ISO 14713-1 | | |
| 1.3. | Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos gairės ir rekomendacijos. 2 dalis. Karštasis cinkavimas | LST EN ISO 14713-2 | | |
| 1.4. | Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai turi tenkinti: | LST EN 10025-2 | | |
| 1.5. | Karstuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai turi tenkinti: | LST EN 10210-1 | | |

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas | |
|-----------|---|--|--|--|
| | | | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus |
| 1.6. | Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai turi tenkinti: | LST EN 10219-1 | | |
| 1.7. | Plieno paviršiai paruošiami prieš cinkavimą pagal standartus: | EN ISO 1461 EN ISO 8501-1 EN ISO 8501-3 LST EN ISO 12944-3 LST EN ISO 12944-4 LST EN 1090-2 | | |
| 1.8. | Metalo chemines sudeties nustatymas optinės emisijos analizės metodu pagal ⁽³⁾ : | LST CR 10320:2006 | | |
| 1.9. | Storio matavimas notifikuotos įstaigos (ardantis ir neardantys metodai) ⁽³⁾ : | LST EN ISO 1463:2004 LST EN ISO 3882:2003 LST EN ISO 2808:2007 LST EN ISO 2178:2001 | | |
| 2. | Aplinkos sąlygos: | | | |
| 2.1. | Naudojimo sąlygos | Atvira ore | | |
| 2.2. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C° ⁽¹⁾ : | + 40 | | |
| 2.3. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C° ⁽¹⁾ : | - 40 | | |
| 2.4. | Klimato agresyvumo klasė (pagal LST EN ISO 9223) ne žemesnė kaip: ⁽¹⁾ | C3 | | |

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas | |
|-----------|---|---|--|--|
| | | | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus |
| 3. | Cinko dangos sluoksnio storis: | | | |
| 3.1. | Oro linijos plieninės konstrukcijos cinko dangos sluoksnio storis (vidutinis/mažiausias), μm : | Plieno storis > 6 mm | 150 / 135 ⁽⁴⁾ | |
| | | Plieno storis < 3 - < 6 mm | 140 / 115 ⁽⁴⁾ | |
| | | Plieno storis > 1 - < 3 mm | 95 / 70 ⁽⁴⁾ | |
| 3.2. | Pastočių ir skirstyklos įrenginių plieninių konstrukcijų cinko dangos storis turi atitikti: | LST EN ISO 1461 ⁽⁴⁾ | | |
| 4. | Pliene cheminių elementų silicio [Si] ir fosforo [P] klasifikacija ir kiekių apribojimai, %: | | | |
| 4.1. | Plienai su žemu Si+P kiekiu, ne daugiau: ⁽⁵⁾ | Šaltai valcuoti plienai | Karštai valcuoti plienai | |
| | | Si<0,03 % ir Si+2,5xP<0,04 % | Si<0,02 % ir Si+2,5xP<0,09 % | |
| 4.2. | Plienai, kai Si,% apribojimai intervale, kai plieno storis > 6 mm: ⁽⁵⁾ | 0,15 ≤ Si ≤ 0,28 | | |
| 4.3. | Plienai, kai Si,% apribojimai intervale, kai plieno storis < 6 mm: ⁽⁵⁾ | 0,29 ≤ Si ≤ 0,35 | | |
| 5. | Reikalavimai plieno paviršiaus paruošimui prieš cinkavimą: | | | |
| 5.1. | Paviršiaus paruošimo laipsnis valant srautiniu abrazyviniu pūtimu pagal LST EN ISO 8501-1, ne mažesnis kaip: | Sa 2 ^{1/2} (2)(4) | | |
| 5.2. | Plieno paviršiaus kokybė pagal 8501-1 turi atitikti: | A, B arba C ⁽⁴⁾ | | |
| 5.3. | Suvirinimo siūlių kokybė pagal EN ISO 8501-3 (p. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5) turi būti ne mažesne kaip: | P2 ⁽⁴⁾ | | |
| 5.4. | Briaunų kokybė pagal EN ISO 8501-3 (p. 2.1; 2.2) turi būti ne mažesnė kaip: | P2 ⁽⁴⁾ | | |

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas | |
|-----------|---|---|--|--|
| | | | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus |
| 5.5. | Briaunų kokybė pagal EN ISO 8501-3 (p. 2.3 „Terminiškai pjauti paviršiai“) turi būti ne mažesnė kaip: | P3 ⁽⁴⁾ | | |
| 5.6. | Bendrieji reikalavimai plieno paviršiui pagal EN ISO 8501-3 (p. 3.1 „Įdubos ir krateriai“) turi būti ne mažesni kaip: | P3 ⁽⁴⁾ | | |
| 5.7. | Bendrieji reikalavimai plieno paviršiui pagal EN ISO 8501-3 (p. 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6) turi būti ne mažesni kaip: | P2 ⁽⁴⁾ | | |
| 5.8. | Terminiškai pjautų paviršių plotai privalo būti nušlifuojami ne mažiau, mm: | ≥ 1 | | |
| 5.9. | Atlikimo klases pagal LST EN 1090-2 turi būti ne mažesnė kaip: | ≥ EX2 ⁽⁴⁾ | | |
| 6. | Reikalavimai cinko dangos paviršiui po cinkavimo | | | |
| 6.1. | Cinkuoto paviršiaus vientisumo užtikrinimas | Pašalinti aštrūs kraštai, briaunos, lašai iš perteklinio sukietėjusio cinko, prilipusios įvairios formos cinko dangos likučiai | | |
| 6.2. | Galimų pažeidimų po transportavimo ar montavimo aprašas | Maksimalus cinko sluoksnio pažeidimo plotas (1 vieta) negali viršyti 10cm ² (3,16x3,16cm).(6) | | |
| 6.3. | Priemonės pašalinti galimus leistinus pažeidimus po transportavimo ar montavimo | 1.Paviršiaus valymas nerūdijančio plieno šepetiais arba abrazyvais 2.Paviršiaus nuriebalinimas 3.Dažymas prisotintais cinku (min.92%) dažais(7) | | |

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas | |
|----------|---|---|--|--|
| | | | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus |

Pastabos:

- Techniniai reikalavimai netaikomi gelžbetonių pamatų inkariniams varžtams, kurie yra įbetonuojami ir cinkuojama tik viršutinė varžto dalis;
- Taikant šį dokumentą būtini nuorodiniai dokumentai paminėti techniniuose reikalavimuose. Jei nuoroda datuota, taikomas tik nurodytas leidimas. Jei nuoroda nedatuota, taikomas vėliausia nurodyto dokumento (įskaitant keitinius) leidimas;
- Taikoma sąlyga tik dažymui ant karštai cinkuoto paviršiaus.

Žymėjimai:

- (1) - Projektuojant reikalavimai gali būti koreguojami, tačiau tik griežtinant reikalavimus, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis.
- (2) - Valant srautiniu abrazyviniu pūtimu, privalcuoto šlako oksido plėvelė turi būti pašalinta.
- (3) - Papildoma gamintojo teikiamos produkcijos kontrolė bus atliekama pareikalavus statinio techninei priežiūrai
- (4) - Deklaruojama reikšmė cinkuotų plieninių konstrukcijų eksploatacinių savybių deklaracijoje.
- (5) - Pliene esančių Si ir P kiekiai nurodomi žaliavų sertifikatuose, kurie pateikiami kartu su eksploatacinių savybių deklaracija.
- (6) - Bendras cinko dangos pažeidimų plotas neturi viršyti 0.5 % viso konstrukcijos ploto arba 10cm²
- (7) - Atnaujinto ploto sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 100 μm ir 30 μm didesnis už minimalų leistiną storį

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

| Projektuotojas | Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. | Pareigos | Vardas, Pavardė | Parašas |
|----------------|--|-------------------------|-----------------|---------|
| | | Projekto dalies vadovas | | |
| | | Projektuotojas | | |

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ

PROJEKTO VADOVAS

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|-------------|
| 0 | 2025 08 | KONKURSUI | | |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS RŪDIŠKIŲ TP, ONUŠKIO G. 9 MARKŪNŲ K., IR PALUKNĖS TP PUŠŲ G. MADŽIŪNŲ K., ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | | |
| | PV | | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01 (110/35/10KV RŪDIŠKIŲ TP) KONSTRUKCIJŲ DALIS. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS | LAI DA 0 |
| LT | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ | DOKUMENTO ŽYMUO 2025/237-01-TDP-SK-TS | LAPAS 15 | LAPŲ 15 |