

#### 4. DARBŲ KIEKIŲ, MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ POREIKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
<b>RAA įrenginių montavimo darbai</b>						
1.	Automatinio jungiklio montavimas skyde		vnt	1		Narvelyje Nr.205 (SRT-2)
<b>Jėgos ir kontrolinių kabelių montavimas</b>						
1.	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai kabelio svoris iki 1kg/1m		100m	0,4		
2.	Jėgos kabelių galų apdirbimas kai gyslų skerspjūvis ir skaičius yra iki 2.5/5		vnt	2		
3.	Jėgos kabelių gyslų prijungimas, kai skerspjūvis iki 4 mm <sup>2</sup>		100 vnt	0,1		
4.	Kabelių ir kabelių gyslų markiravimas		100 vnt	0,1		
<b>RAA įrenginiai ir medžiagos</b>						
1.	Automatinis jungiklis su padėties kontaktais (CO): -Vardinė srovė -Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898-1 standartą -Polių skaičius	≥ 16 A -C -1	vnt	1	3.1	
2.	Jėgos kabelis (3x2,5): -Eksploatavimo sąlygos -Gyslų skaičius -Kabelio laidininko skerspjūvio plotas	-Lauke -3 -2,5 mm <sup>2</sup>	m	40	8.1.10	
3.	Kabelių ir kabelių gyslų markiravimo medžiagos		kompl	1		
<b>Derinimo darbai</b>						
1.	35 kV jungtuvo (reklauzerio) derinimas		kompl	1		

Eil. nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
2.	35 kV rečiaužerio valdymo ir apsaugos įrenginių ir jų grandiniu derinimas		kompl	1		
3.	Automatinio jungiklio patikrinimas		vnt	1		
4.	Kabelių izoliacijos varžos matavimas		vnt	1		
5.	35 kV narvelio maksimalios srovės apsauga		kompl	1		
6.	Kompleksinis signalų patikrinimas su DMS		kompl	1		

**PROJEKTO DALIES AUTORIAI**

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
----------------	--	----------	-----------------	---------

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ

PROJEKTO VADOVAS

0	2025 08	KONKURSUI	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS RŪDIŠKIŲ TP, ONUŠKIO G. 9 MARKŪNŲ K., IR PALUKNĖS TP PUŠŲ G. MADŽIŪNŲ K., ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 02 (35/10KV PALUKNĖS TP) RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS. ŠAŅAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	LAIDA
				0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	2025/237-02-TDP-RAA-SŽ	3	3