

Suinteresuotiems tiekėjams

2026 m. vasario 6 d.

DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS

AB Lietuvos oro uostų (toliau – Perkantysis subjektas) viešųjų pirkimų komisija, vykdydama VNO perimetro tvoros apsauginės signalizacijos įrengimo pirkimą, CVP IS Nr. 6234605 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

Eil. Nr.	KLAUSIMAS	PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI
1.	<p>Iš "3. SPS priedas Nr. 1. Techninė specifikacija" dokumento punktų : 6.13, 6.17, 7.1, 7.13 Ar gerai suprantu, kad jūsų noras būtų, kad visa būsima perimetro apsaugos įranga (jautrus kabelis, kabelio valdikliai, kabelio zonos, vartų barjerai, vartų magnetai ir t.t.) ir esama vaizdo stebėjimo įranga. Turi būti atvaizduota naujoje tvoros signalizacijos programinėje įrangoje?</p> <p>Visi suveikimai (jautrus kabelio zonos, kamerų analitika, vartų magnetai/barjerai), gedimai (anksčiau išvardintų komponentų/įrangos), būsenos (anksčiau išvardintų komponentų/įrangos), kameros (su galimybe išsukti jų vaizdus), valdomų kamerų nukreipimas į pažeidimo vietą (kurią nustatė tvoros apsaugos jautrus kabelis), valdomų kamerų valdymas. Tūrės būti atvaizduoti vienoje programinėje įrangoje su kuria dirbs operatorius (priklausomai nuo grupės teisių) ir galės visa tai atitinkamai valdyti/koreguoti ?</p>	<p>Reikalavimai programinei įrangai ir naujos perimetro tvoros signalizacijos sistemos integracijai (apjungimui) su vaizdo stebėjimo sistema pateikti Pirkimo specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 7 ir 8 skyriuose.</p> <p>Operatorius darbui su visa perimetro apsaugos sistema turės naudoti vieną programinę įrangą įdiegtą viename operatoriaus darbo vietos kompiuteryje.</p>
2.	<p>Remiantis Techninės specifikacijos (toliau – TS) 3.2.7 punkto reikalavimu, prašome pateikti esamos perimetro apsaugos sistemos zonų skaičių.</p>	<p>Atsižvelgiant į tai, Perkantysis subjektas yra įtrauktas į pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą, nurodytą Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, o oro uosto perimetro apsaugos sistemos yra priskiriamos</p>

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

		<p>prie ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, detali informacija ir dokumentacija apie esamos sistemos veikimą bus pateikta Pirkimo laimėtojuji įsigaliojus sutarčiai.</p> <p>Perkantysis subjektas pažymi, kad naujai diegiamos perimetro apsaugos sistemos sensorinis kabelis turės būti suzonuotas pagal Perkančiojo subjekto poreikius, o ne pagal esamos sistemos zonas. Remiantis Techninės specifikacijos 3.17 punkto 1 lentelėje pateiktu ketinamo įsigyti sensorinio kabelio kiekiu (11 000 m) ir Techninės specifikacijos 6.10 punkte pateikta informacija, kad vienos sensorinio kabelio zonos ilgis gali būti 30-75 m ribose, Tiekėjas savo pasiūlyme turėtų įsivertinti reikiamą įrangos kiekį ir jos technines charakteristikas, užtikrinančias viso sensorinio kabelio suzonavimą į nemažiau nei 367 zonas, skaičiuojant nuo minimalaus projektuojamos zonos ilgio (11000/30). Pažymime, kad galutinis zonų skaičius ir jų ilgiai turės būti suderinti projekto analizės ir darbo projekto rengimo etape, kurio metu darbų apimtis galės būti keičiama (didinama ar mažinama) vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų 10.1.2 ir 10.2.2 punktų nuostatomis.</p>
3.	<p>Prašome patikslinti TS 4.5.3 punkte nurodomo reikalavimo apibrėžimą. Kas yra traktuojama kaip perimetro sistemos veikimo klaida?</p>	<p>Klaidų klasifikacija ir jų aprašymas pateikiami Techninės Specifikacijos 14.6 punkte.</p>
4.	<p>Vadovaujantis TS 5.6 punktu prašome numatyti galimybę pratęsti darbų atlikimo terminą tam laikui, kuriam gali būti neleidžiama vykdyti darbų ne dėl tiekėjo kaltės. Jei darbų bus neleidžiama vykdyti dėl oro sąlygų, ar kitų priežasčių, darbų atlikimo terminas turi būti pratęsimas atitinkamam laikotarpiui.</p>	<p>Darbų atlikimo termino pratęsimas numatytas Specialiųjų sutarties sąlygų 14.5 punkte, laikantis Bendrųjų sutarties sąlygų 10 skyriuje nustatytos tvarkos.</p>
5.	<p>TS reikalavimas Nr. 5.17 yra perteklinis ir perkeliantis Užsakovo atsakomybes tiekėjui. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą užpildo Užsakovo pateiktą žiniaraštį, kuriame yra nurodyti Užsakovo pateikti įrangos kiekiai. Tiekėjas negali būti atsakingas už tai, kad Užsakovas nurodė, kad planuoja įsigyti 11000m sensorinio kabelio, o pagal parengtą darbo projektą</p>	<p>Jeigu projekto analizės ir darbo projekto rengimo etape paaiškėja, kad darbų kiekių pokyčiai yra sąlygoti Perkančiojo subjekto netikslių duomenų apie Pirkimo objektą, darbų apimtis galės būti keičiama vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų 10.1.2 ir 10.2.2 punktų nuostatomis.</p>

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	<p>faktiškai reikės 12000 m sensorinio kabelio. Pažymėtinam, kad Perkančioji organizacija yra atsakinga už perkamam objektui nustatytų kiekių pagrįstumą ir tikslumą, todėl jų netikslumo rizika negali būti perkeliama tiekėjui</p>	
6.	<p>TS reikalavimas Nr. 5.18 yra perteklinis, tiekėjas neturi būti atsakingas už įrangą, kurios perkančioji organizacija neįvardina.</p>	<p>Atsižvelgdamas į tai, kad tiekėjai Pirkimo objektui įgyvendinti gali pasiūlyti skirtingus sprendinius, kurie savo veikimu technologiškai skiriasi vienas nuo kito (įskaitant, bet neapsiribojant reikiamos įrangos kiekiu), Perkantysis subjektas siekdamas užtikrinti lygiateisiškumo principo laikymąsi, neriboja konkurencijos ir sudaro galimybes tiekėjams siūlyti savo sprendinius, kuriuos jie gali įkainoti tiek pagal Perkančiojo subjekto pateiktus kiekius, tiek pagal prekių ir darbų kompleksus. Pažymėtina, kad Perkantysis subjektas taip pat numatė galimybę įkainoti ir kitą įrangą, medžiagas ir darbų kompleksus, kurie yra neįvardinti Techninėje specifikacijoje, bet būtini konkrečiau tiekėjo siūlomos perimetro signalizacijos veikimui užtikrinti, pagal Techninės specifikacijos 1 lentelės. 2.11 ir 3.11 punktus. Pažymėtina, kad Pirkimo procedūros metu buvo vykdoma Pirkimo objekto apžiūra, siekiant padėti tiekėjams kuo detaliau įsivertinti Pirkimo objekto apimtį. Taip pat paaiškiname, kad jeigu projekto analizės ir darbo projekto rengimo etape paaiškėja, kad darbų kiekių pokyčiai yra sąlygoti Perkančiojo subjekto netikslų duomenų apie Pirkimo objektą, darbų apimtis galės būti keičiama vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų 10.1.2 ir 10.2.2 punktų nuostatomis.</p>
7.	<p>TS 6.8 punktas yra nekorektiškas ir nesuderintas su TS 6.7. punktu. Atsižvelgiant į tai, kad remiantis TS 6.7 punktu yra leidžiama, kad ant tvoros sumontuoto jautraus kabelio atkarpa tarp dviejų gretimų valdiklių neviršytų 500 m., nukirpus jautrų kabelį prie vieno iš valdiklių, neveikiančios atkarpos ilgis bus beveik 500 m. Tokiu atveju TS 6.8 punkte nustatytas 300 m reikalavimas tampa neįgyvendinamas. Prašome pakeisti 6.8 punkto reikalavimą, kad neveikiančios tvoros signalizacijos atkarpa neviršytų 500 m.</p>	<p>Perkantysis subjektas informuoja, kad į pateiktą pastabą atsižvelgta nebus ir Techninės specifikacijos 6.8 punkto reikalavimas nebus koreguojamas.</p> <p>Perkantysis subjektas nesutinka, kad nurodyti punktai prieštarauja vienas kitam. Tiekėjo siūlomas sprendimas turi tenkinti tiek Techninės specifikacijos 6.7, tiek 6.8 punkto reikalavimus. Atsakant į Tiekėjo pateiktą pavyzdį dėl valdiklių išdėstymo atstumo ir kabelio nukirpimo, vadovaujantis Techninės specifikacijos reikalavimais, tiekėjui nedraudžiama išdėstyti valdiklius kas 300 m, o šis išdėstymas tenkintų 6.8 punkto reikalavimą.</p> <p>Taip pat primename, kad Techninė specifikacija nėra sistemos projektas. Jos paskirtis apibrėžti minimalius reikalavimus, kuriais vadovaujantis turi</p>

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

		būti pasiūlytas ir po Sutarties pasirašymo suprojektuotas ir įgyvendintas konkretus tiekėjo siūlomas techninis sprendinys.
8.	Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 3.10, 3.12, 3.13, 5.17, 5.19 punktus, prašome patikslinti, kaip tiekėjas pasiūlymo rengimo metu turi objektyviai įvertinti pirkimo apimtį ir kainą, jei dalis darbų ir įrangos nėra aiškiai apibrėžti, tačiau turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. Taip pat ar teisingai suprantame, kad techninėje specifikacijoje aiškiai neįvardinti darbai ir įranga, kurių poreikis paaiškėja projekto rengimo ar įgyvendinimo metu, nebus laikomi išimtinė tiekėjo rizika?	Žr. atsakymą į klausimą Nr. 6.
9.	Techninės specifikacijos 3.13 punkte vartojama sąvoka „įrengimas“. Prašome patikslinti, ką konkrečiai perkančioji organizacija laiko „įrengimu“ – ar tai apima tik fizinį įrangos sumontavimą ir pajungimą, ar taip pat apima programavimą, konfigūravimą, derinimą, testavimą, dokumentacijos parengimą, personalo apmokymą bei kitus susijusius darbus.	Perkantysis subjektas paaiškina, kad Techninės specifikacijos 3.13 punkte naudojama sąvoka „įrengimas“ apibrėžia išskirtinai įrangos kiekį, reikiamą Pirkimo objektui įgyvendinti. Reikalavimai įrangos sumontavimui, pajungimui, programavimui, konfigūravimui, derinimui, testavimui, dokumentacijos parengimui, personalo apmokymui ir kt. nustatyti kitose Techninės specifikacijos reikalavimuose.
10.	Dėl didelės konkurso apimties ir didelio sudėtingumo, prašome pratęsti konkurso pateikimo terminą 5 darbo dienomis.	Informuojame, kad prašymas tenkintas dalinai, t.y. pirminių pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-02-13 11:00 val.
11.	Atsižvelgdami į vykdomą pirkimą ir nustatytą pirminių pasiūlymų pateikimo terminą – 2026-02-09 11:00 val., prašome šį terminą pratęsti iki 2026-02-18 11:00 val. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų prašymas nėra susijęs vien tik su kainos formavimu. Pirminis pasiūlymas pagal pirkimo dokumentus turi apimti: siūlomos techninės ir programinės įrangos parinkimą su konkrečiais gamintojais ir modeliais; sprendinių atitikties techninei specifikacijai pagrindimą; preliminarų sistemos architektūros	Žr. atsakymą į klausimą Nr. 10.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	<p>ir integracijos su esama VSS sprendinį; įkainių žiniaraščio parengimą pagal pateiktą struktūrą; tiekėjų ir gamintojų patvirtinimus dėl įrangos tiekimo, suderinamumo bei palaikymo.</p> <p>Prašome pratęsti pirminių pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-02-18 11:00 val.</p>	
12.	<p>Prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. vasario 12 d.</p>	<p>Žr. atsakymą į klausimą Nr. 10.</p>

Šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant paraiškas/pasiūlymus.

AB Lietuvos oro uostai
Viešųjų pirkimų komisija

Rengė: Mark Siavris