



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL GAUTŲ RAŠYTINIŲ PAKLAUSIMŲ

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje, Stūriškių gatvės, Vokiečių gatvės statybos, Aušros gatvės ir Vokiečių gatvės kapitalinio remonto darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. sausio 21 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejipirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo Nr. 6228329; TED nuoroda: <https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/43855-2026>.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. sausio 20 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-36 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 43 punktu, 2026 vasario 6 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus rašytinius prašymus:

1. Klausimas. Ar teisingai suprantame, kad Pirkimo sąlygų 7 priede (Pirkimo objekto I ir II dalims taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai) 3–6 punktuose nurodytus dokumentus Tiekėjas privalės pateikti tik sutarties vykdymo metu (laimėjimo atveju)?

Atsakymas į 1 klausimą. Taip, Pirkimo sąlygų 7 priedo 3-6 punktuose nurodyti dokumentai turės būti pateikiami sutarties vykdymo metu.

2. Klausimas. Ar teisingai suprantame, kad Pirkimo sąlygų 16 priede (Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“)) lentelėje nurodytus dokumentus Tiekėjas privalės pateikti tik sutarties vykdymo metu (laimėjimo atveju)?

Atsakymas į 2 klausimą. Taip, Pirkimo sąlygų 16 priede nurodyti dokumentai turės būti pateikiami sutarties vykdymo metu.

3. Klausimas. ER dalies aiškinamajame rašte nurodoma, kad TSK-140 stulpelis bus demontuotas ir sumontuotas II etapo darbų apimtyje, tuo tarpu Darbų ir medžiagų sąnaudų žiniaraštyje TSK demontavimo ir montavimo darbai numatyti abiejuose etapuose. Prašome detalizuoti kiek TSK-140 stulpelių ir keliose dalyse reikia demontuoti ir sumontuoti.

Atsakymas į 3 klausimą. I etapas. Išmontuojamas ties šuliniu RŠ-145, nes patenka ant pėsčiųjų perėjos. Todėl numatytas rekonstravimas. Montavimo, išmontavimo ir medžiagos duoti žiniaraštyje II darbų etape ties RŠ-T58 šuliniu

esamas TSK-140 stulpelis išmontuojamas ir pridodamas į AB Telia Lietuvą Marijampolės skyrių. Toks sprendinys yra suderintas su bendrove.

Montavimo darbai neduoti, duoti tik išmontavimo darbai.

4. Klausimas. ER dalies I etapo Telia AB medžiagų sąnaudų žiniaraštyje numatyti vamzdžių 963 metrai, tačiau darbuose numatyta kasimo 635m ir 952 m. Prašome patikslinti kokių tikslu numatytas kasimo kiekis viršijantis vamzdžių kiekį, kai nėra kabelių klojamų tiesiai į gruntą ir kitų darbų, kuriems būtų reikalingas "Tranšėjos kasimas/užkasimas 1-2 kabeliams?"

Atsakymas į 4 klausimą. Montavimo darbuose tranšėjų kasimas duotas 635m ir 952 m įvertinant apsauginių plokščių montavimą. Plokščių matmenys 740x70x1480.

5. Klausimas. ER projekte esančiame sąnaudų kiekių žiniaraštyje I etapo Telia AB dalies DEMONTAVIMO darbų pozicijoje Nr.40 numatyta 17 vnt šulinių paaukštinimo darbų iki projekcinio lygio, taip pat ir statybos-montavimo darbų žiniaraštyje 58 pozicijoje numatyta Šulinių paaukštinimo darbai iki projekcinio lygio 17 vnt. II etapo Telia AB dalies DEMONTAVIMO darbų pozicijoje Nr.106 numatyta 6 vnt šulinių paaukštinimo darbų iki projekcinio lygio, taip pat ir statybos-montavimo darbų žiniaraštyje 109 pozicijoje numatyta Šulinių paaukštinimo darbai iki projekcinio lygio 5 vnt. Ar šie nurodyti darbai nesidubliuoja? Prašome patikslinti, kiek reikės sureguliuoti šulinių aukščių, nes dabar pateiktas šulinių aukščių reguliavimo kiekis darbų ir medžiagų sąnaudų žiniaraštyje neatitinka kiekiui pateiktame brėžiniuose.

Atsakymas į 5 klausimą. I darbų etapas- patikslintas žiniaraštis Demontavimo darbuose 40 poz. Naikinama. Darbai įvertinti 58 pozicijoje.

II darbų etapas - Patikslintas žiniaraštis. Demontavimo darbų pozicijoje Nr.106 darbai dubliuojasi ir išbraukiami. Montavimo darbuose pozicija Nr.109 sutikslinta pagal brėžinį ir keičiama į 7 vnt. Pasipildo pozicija Nr.112 -7 vnt. Pasipildo poz medžiagose Nr.94- 7 vnt.

6. Klausimas. Ar teisingai suprantame, kad bus skiriami balai už įvykdytą sutartį (ypatingųjų statinių, naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto statybos darbai), kurios apimtyje buvo vykdomi kitų transporto statinių (tiltų, viadukų, estakadų, pėsčiųjų tiltų, tunelių, kelių pralaidų) naujos statybos ar rekonstravimo ar kapitalinio remonto statybos darbai, o bendra sutarties vertė ne mažesnė kaip 4 000 000,00 Eur be PVM?

Atsakymas į 6 klausimą. Ne, Balai bus skiriami už įvykdytų sutarčių skaičių, o kiekvienos sutarties apimtyje turi būti ypatingųjų statinių, naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto statybos darbai), kurios apimtyje buvo vykdomi kitų transporto statinių (tiltų, viadukų, estakadų, pėsčiųjų tiltų, tunelių, kelių pralaidų) naujos statybos ar rekonstravimo ar kapitalinio remonto **statybos darbų, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 4 000 000,00 Eur be PVM.**

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Viktorija Griškaitė, +370 343 90034, viktorija.griskaite@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų rašytinių paklausimų
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-06 Nr. SA-1420 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-06 16:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-09 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-09 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“