



EL. KABELIAI PVC VAMZDYJE;  
L = 6 m;

07 PROJEKTORIŲ STIEBAS Nr.2;  
SPS-3(PS-5/1,2, Gr.3,5,17);

07 PROJEKTORIŲ STIEBAS Nr.3;  
SPS-3(PS-5/1,2, Gr.7,9,19);

2x (4x50);(Cu);M80;  
(4x25);(Cu);M63;  
GRUNTE;  
L = 240 m; ΔU=2,17%;

2x (4x70);(Cu);M80;  
(4x35);(Cu);M63;  
GRUNTE;  
L = 320 m; ΔU=2,0 %;

3x4;(Cu); M20; GRUNTE;  
L = 135 m; ΔU = 1,4%;  
4x2x0,5;(Cu); M20; GRUNTE;  
L = 155 m;

3 x (4x25);(Cu);M63;  
GRUNTE;  
L = 80 m; ΔU=2,19%;

3 x (4x25);(Cu);M63;  
GRUNTE;  
L = 78 m; ΔU=2,14%;

VANDENS APSKAITOS MAZGA  
PERMONTUOTI PAGAL NORMŲ  
REIKALAVIMUS

07 PROJEKTORIŲ STIEBAS Nr.1;  
SPS-2(PS-5/1,2, Gr.1,13,15);

PVC Ø110mm; L=2 x 4m;  
PVC Ø110mm; L=2 x 3,5m;  
PVC Ø110mm; L=2 x 3m;  
PVC Ø110mm; L=2 x 3m;  
PVC Ø110mm; L=2 x 4,5m;  
PVC Ø110mm; L=2 x 4,5m;

07 PROJEKTORIŲ STIEBAS Nr.4;  
SPS-4(PS-5/1,2, Gr.11,21,24);

TEO LT, AB  
Šiaulių regiono centras  
SUDERINTA:  
1. Prieš trijų paraiškų darbų pradžios kabelio trasas nustatyti, pažymėti ir akiai surašyti, išskirti bendrovės atstovų  
2. Darbus kabelių apsaugos zonose atlikti tik rankiniu būdu ir dalyvaujant TEO LT, AB atstovui  
Parašas: *[Signature]*  
2006 m. 10 mėn. 17 d.

AB "LIETUVOS DUJOS" ŠIAULIŲ FILIALAS  
SUDERINTA  
SU PASTABOMIS  
Technikos direktorius Robertas Mačėnas  
Nr. .... Parašas *[Signature]*  
Prieš darbų pradžią kabelio  
kėlimo darbus su S. Daukanto g.  
2006 10 17

PROJ. UŽDARAS PERĖJIMAS PER GATVĘ; L=2 x 20m;

PROJ. KABELINĖ LINIJA - 2 x (4 x 120)(Al); L=2 x 210m;

SUDERINTA  
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
Architektūros ir urbanistikos skyriaus  
vyr. specialistas-inžinierius  
Petras Minkus  
2006 m. 10 mėn. 17 d.

SUDERINTA  
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
Technikos skyriaus vyr. specialistas  
Petrus Minkus  
2006 m. 10 mėn. 17 d.

UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas"  
Eksploatacijos skyriaus  
vyr. specialistas  
2006 m. 10 mėn. 17 d.

Akcinė bendrovė „VST“  
Šiaulių miesto skyrius  
SUDERINTA  
su pastabomis  
2006 m. 10 mėn. 17 d.  
Šiaulių miesto skyriaus  
meistras  
Rytis Pangonis

Data	
Parašas	
Pavardė	A. Jungaitis
Proj. dalis	VN PDV

EKSPLIKACIJA:

PLANE	PASTATO PAVADINIMAS
01	CENTRINĖ TRIBŪNA
02	TRIBŪNA "A"
03	TRIBŪNA "D"
04	WC
05	WC
06	ATVIROS MOBILIOS TRIBŪNOS
07	STADIONO APŠVIETIMO ATRAMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

V	ESAMAS VANDENTIEKIS	L1	PROJ. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS
KF	ESAMAS ŪKIO-BUITIES NUOTEKŲ TINKLAS	LSS1-1	PROJ. LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO GROTOS
KL	ESAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS	ŠL1-2	PROJ. LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINYS
V1	PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIS	ŠF1-2	PROJ. ŪKIO-BUITIES NUOTEKŲ ŠULINYS
F1	PROJ. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS		

PAKEISTI ANT ĮVADO SKLENDE  
d100mm - ISO - 9001 STANDARTO  
PROJ. KABELINĖ SPINTA KS SU EL.APSKAITA:  
(VIETOJE ESAMOS KABELINĖS SPINTOS,  
DAUKANTO 23)

GRAFINIAI ŽENKLAI

E1	PROJ. IKI 1kV ELEKTROS KABELIS GRUNTE;
E1	PROJ. IKI 1kV ELEKTROS KABELIS GRUNTE PVC KABELIŲ APSAUGOS VAMZDYJE;
E0	PROJ. FTP 4x2x0,5 KABELIS GRUNTE

Atestato Nr.	1785	UAB "ARCHINOVA"
A084	PV	R. STUOPELIS
A087	VN PDV	A.JURGAITIS
Atestato Nr.	22059	R. LIPŠIČ PROJEKTAVIMO ĮMONĖ
Užsakovas:	E PDV	R. LIPŠIČ
		AB "VST"

CENTRINIO FUTBOLo STADIONO TRIBŪNŲ  
DAUKANTO G. 23 ŠIAULIAI, REKONSTRUKCIJA  
(PROJEKTO KOREGAVIMAS)

SKLYPO PLANAS M 1:500  
SU INŽINERINIAIS TINKLAIS

Laida	0
Lapas	3
Lapų	6