


Techninė specifikacija
(Administracinio pastato 1B2 patalpos Nr. 205)

Žymuo	Medžiagų, gaminių pavadinimas	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai
TS-01	Langas	Keičiamas medinis langas į medinį. Langas gaminamas pagal pridėdama brėžinį, orlaidės nereikalingos. Lango išmatavimus tikslintis vietoje. Naujam langui panaudoti seno lango, arba analogiškas uždarymo detales. Sumontuoto lango rėmo tarpas tarp sienos užsandarinamas makrofleksu putomis. Senas langas išvežamas į statybinio laužo aikštelę.
TS-02		Nuo sienų nuimtos medinės lentelės, išardytas parketas ir tinkas išvežami į statybinio laužo aikštelę.
TS-03	Kompiuterio lizdas, kabelis, vamzdis	Du kompiuterio lizdai RJ45 po dvi vietas. Kabelis Cat6. Instaliacijai skirtas plastikinis vamzdis – 20 mm diametro. Kompiuterio lizdus ir elektros rozetes montuoti viename bloke.
TS-04	Plokštė	Naudoti OSB, 10 mm, storio plokštę.
TS-05		Remonto darbams atlikti naudoti surenkamus pastolius, kurių darbinis plotis apie 0,70 m, aukštis apie 2,2 m. Po remonto darbų, juos išardyti.
TS-06	Rozetė (kištukinis lizdas)	Montuojami du blokai, po tris rozetes ir dvi rozetės atskirai, tipas-įleidžiamos, 16 A, su įžeminimu. Baltos spalvos.
TS-07	Jungiklis	Dviejų klavišų, įleidžiamas, 10A. Baltos spalvos.
TS-08	Laidas	Rozetėms naudoti 3x2,5 mm ² , o apšvietimui 2x1,0 mm ² storio, vario monolitinį laidą.
TS-09	Šviestuvai	Liuminiscencinis, 2x18W, T8, G13, elektroninis droselis. Šviestuvo ilgis apie 1200 mm. Tvirtinami prie lubų troseliais. Šviestuvų tvirtinimo aukštį derinti su užsakovu.
TS-10	Tinkas	Tinkavimui naudojamas cemento - kalkinis tinkas. Tinkuojamas paviršius turi būti nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalinės dėmės. Tinko sluoksniai dedami tik sukietėjus ankstesniam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasi sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: vienam metrui – 2 mm; visam patalpos aukščiui ar ilgiui 6 mm. Paskliautė tinkuojama (formuojama) pagal lubų ir sienų spalvinio sprendinio retrospekcijoje (pridedama) matomą profilį.
TS-11	Gruntas	Naudojamas giluminis gruntas.
TS-12	Glaistas	Glaistymui naudojamas akrilinis glaistas. Glaistas turi būti: vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų, neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 –0,5 mm) storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkių. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi atsilupti nuo pagrindo ir neturi lipti prie švitrinio popieriaus. Glaistomas paviršius turi būti švarus, be dulkių.
TS-13	Dažai	Patalpų dažymas vykdomas pagal lubų ir sienų spalvinio sprendinio retrospekciją (pridedama). Sienų ir lubų dažymui naudojami lateksiniai, radiatoriams - emaliniai, o durų - vandens alkidiniai dažai. Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus.

		Dažai turi būti atsparūs vandeniui ir trynimui, valymo priemonėms. Kokybės reikalavimai: paviršiai turi būti vieno tono, matinio arba blizgančio paviršiaus. Negali būti pūšlių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Nudažytas paviršius turi netepti.
TS-14	Durų rankenos, spynos	Pakeisti senas įleidžiamas spynas (3vnt.) ir rankenas naujomis ir sumontuoti mechaninę kodinę spyną. Naujų rankenų ir kodinės spynos tipas pateiktas prieduose. Keičiamas įleidžiamas spynas pritaikyti prie naujų rankenų.
TS-15	Glaistas	Glaistymui naudoti tik medienai skirtą glaistą.
TS-16	Palangė	Klijuotos medienos, 1600x440x50 mm, baltos spalvos. Palangės išmatavimus tikslintis vietoje.
TS-17	Plokštė	Medžio plaušo (MPP), 3,2 mm storio, dažyta.
TS-18	Parketas	Naudoti ąžuolo masyvo vienetinį parketą, šių išmatavimų: 408x70x16 mm. Jis turi būti be šakelių, drėgnis ne didesnis kaip 8 ± 2 %, klojamas eglute, tvirtinamas klijų pagalba.
TS-19	Lakas	Naudoti akrilo poliuretalinį (Ronseal Diamond Hard arba analoginį), atsparų trinčiais. Spalva pusiau matinė, neblizgi. Parketas lakuojamas tris kartus.
TS-20	Grindjuostės	Naudojamos medinės, 120x20 mm, dažytos vandens alkidiniais dažais. Spalva derinama su užsakovu.
TS-21		Statybos metu susidariusios atliekos išvežamos į statybinio laužo surinkimo aikštelę. Remontuojama patalpa yra II aukšte. Šiukšlių nešimo metu saugoti koridoriaus dangą ir laiptus.

Rengė:  A. Strazdauskas