


**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO
TARNYBOS PABRADĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU:

Administracijos viršininkas,
vykdantis vado funkcijas



mjr. Eugenijus Švabauskas

**ORO ŠILDYTUVŲ NUOMOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2024 m. *guodžio 27 d. Nr. TS-448*
Pabradė

Oro šildytuvai (toliau - šildytuvai) skirti šildyti palapines – angarus (toliau - angarus) kuriuose remontuojama kariuomenės karinė technika. Šildytuvai ir jiems priklausantys įrenginiai turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -30° iki $+5^{\circ}$ C temperatūrai.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Užsakovo tikslas – išsinuomoti oro šildytuvus su įranga, atitinkančius saugos reikalavimus laikinam angarų šildymui, su jų technine priežiūra ir aptarnavimu.

1.2. Oro šildytuvai ir jiems priklausanti įranga privalo būti pritaikyta naudoti esant: iki 3 g/m^3 dulkiškumui, intensyviai lietai iki 1000 mm/m^2 , sniego apkrovai, vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, oro temperatūrai nuo -30° iki $+5^{\circ}$ C

1.3. Oro šildytuvai ir jiems priklausanti įranga turi būti pilnai paruošti eksploatacijai.

1.4. Prekės pristatymo vieta - Generolo Silvestro Žukausko poligonas (Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Meškerinės k.).

1.5. Oro šildytuvų ir jiems priklausančios įrangos nuomos laikotarpis – bus nurodytas sutarties sąlygose pagal poreikį.

1.6. Tiekėjas turi užtikrinti, kad perdavimo-priėmimo metu oro šildytuvai ir jiems priklausanti įranga būtų užpildyta visais eksploataciniais skysčiais, būtų galima išbandyti bei patikrinti kiekvieno oro šildytuvo ir jam priklausančių įrenginių, elementų funkcionalumą ir atitikimą keliamiems reikalavimams.

2. ANGARŲ APRAŠYMAS

2.1. Angarai pagaminti iš atskirų surenkamų profilio sekcijų, kurios sandariai jungtos tarpusavyje. Angarų medžiaga – PVC, vienas sluoksnis. Angarai turi po du pakeliamus vartus.

Angarai turi technologines skylės dyzelinių šildytuvų rankovėms prijungti, kuriu diametras yra 400 mm .

2.1.1. Vieno angaro matmenys:

- Ilgis – 60 m ;
- Plotis – 23 m ;
- Stogo kraigo aukštis – $9,5 \text{ m}$.

- Technologinių skylių skaičius – 12 vnt.
- 2.1.2.. Angaro vidinis šildymo plotas 13110 m³;
- 2.1.3. Antro angaro matmenys:
- Ilgis – 30 m;
 - Plotis – 15 m;
 - Stogo kraigo aukštis – 12,5 m.
 - Technologinių skylių skaičius – 8 vnt.
- 2.1.4. Angaro vidinis šildymo plotas 5625 m³;

3. ORO ŠILDYTUVŲ IR PRIEDŲ APRAŠYMAS

3.1. Angarai turi būti šildomi **dyzeliniais įrenginiais**. Oro šildytuvų kiekis turi atitikti angarų šildomam plotui (nuo 550 kW iki 1300 kW);

3.2. Angarų vidinė oro temperatūra turi būti palaikoma ne žemesnė kaip +15°C. Angaruose turi būti įrengti termometrai, kad kontroliuoti temperatūrą.

3.3. Šildymo prietaisai bei visa reikalinga įranga turi būti montuojami angaro išorėje. Įrangos veikimo principas dyzelinis kuras.

3.4. Tiekėjas turi savo priemonėmis ir resursais užtikrinti šildymo įrangos tinkamą veikimą, priežiūrą ir tvarką.

3.5. Dyzeliniu kuru Tiekėjo šildytuvus aprūpina Užsakovas.

4. PARAMA IR IŠLAIKYMAS

4.1. Oro šildytuvai Tiekėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti atvežti, sumontuotas ir paruoštas eksploatacijai Užsakovo nurodytoje teritorijoje, nepažeidžiant esamos infrastruktūros.

4.2. Tiekėjas turi teisę ir galimybę įvertinti oro šildytuvų pastatymo vietą, komunikacijų pajungimą.

4.3. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, Tiekėjas savo lėšomis ir priemonėmis turi išmontuoti ir išsivežti oro šildytuvus bei priduoti tvarkingą teritoriją Užsakovui.

4.4. Tiekėjas atsako už sumontuotos įrangos ir įrengimų techninę priežiūrą ir turi užtikrinti sumontuotos įrangos nuolatinį veikimą visam nuomos laikotarpiui.

4.5. Įrangai sugedus arba sulūžus, Tiekėjas turi ją suremontuoti arba pakeisti kita ne vėliau kaip per 48 val. nuo raštiško (el. paštu) Užsakovo pranešimo arba per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovo atstovu, o remonto metu pritaikyti laikinąsias priemones, leidžiančias sistemai funkcionuoti.

4.6. Užsakovas turi teisę:

4.6.1. kontroliuoti ir dalyvauti Tiekėjo techninės priežiūros vykdyme;

4.6.2. eksploatuoti įrangą pagal techninę paskirtį;

4.6.3. skirti baudą, nurodyta sutartyje, už sąlygų nesilaikymą.

4.7. Techninė priežiūra turi būti teikiama Tiekėjo lėšomis ir priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t. t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Techninei priežiūrai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.


4.8. Tiekėjas privalo skirti asmenį / asmenis, atsakingus už techninės priežiūros organizavimą, kokybę ir kontrolę.

4.9. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos kariuomenės padalinio, kuriame nuomojamas angaras, vidaus tvarkos taisyklių.

4.10. Tiekėjas, organizuodamas bei vykdydamas techninę priežiūrą Užsakovo teritorijoje, savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą.

4.11. Oro šildytuvų pastatymo ir išvežimo laikai derinami su Užsakovu el. paštu.

Parengė:
LK LV ĮAT PRĮAC
Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus
specialistas



srž. Anatolij Sivoj