

## DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-KKJ-11) Elektrotechninės prekės ir medžiagos, skirtos Kauno kogeneracinės jėgainės remonto ir techninio aptarnavimo darbams atlikti pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą	Siūloma korekcija / klausimas	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą
1.		Prašome Jūsų patikslinti 10-os pozicijos kabelio gyslos kvadratūrą. Iš aprašymo nėra visiškai aišku koks turi būti kabelis		Patiksliname, kad 10 pozicijoje kabelis turi būti 3×2,5 mm <sup>2</sup>

Pirkimų projektų vadovė Indrė Unguraitienė, Mob. +370 642 96234