



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL GAUTŲ RAŠYTINIŲ PAKLAUSIMŲ

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje, Stūriškių gatvės, Vokiečių gatvės statybos, Aušros gatvės ir Vokiečių gatvės kapitalinio remonto darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. sausio 21 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejipirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo Nr. 6228329; TED nuoroda: <https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/43855-2026>.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. sausio 20 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-36 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 43 punktu, 2026 m. vasario 11 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus rašytinius prašymus:

1. Klausimas. I etapas. Ar reikia įsivertinti šalinamų medžių atstatomąją vertę? Jeigu reikia, pateikite visiems konkurso dalyviams numatytą medžių atstatomąją vertę.

Atsakymas į 1 klausimą. Taip, reikia vertintis medžių atstatomąją vertę. Pažymėtina, kad projekte ji nėra nurodyta, tačiau šalinamų želdinių inventorizavimas ir dendrologinis vertinimas yra pateiktas projekte.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad projekte nurodyta jog bus reikalinga atlikti želdinių būklės ekspertizę. Tą Rangovas galės atlikti rengdamas darbo projektą.

Žemiau ištrauka iš projekto Bendrosios dalies:

Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo darbai atliekami želdynų įstatymo nustatyta tvarka gavus savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius.

Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojamas šį leidimą išsiimti.

Vadovaujantis įstatymo 14 straipsniu, draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius viešuosiuose želdynuose ir viešuosius želdinius, kurie priskiriami saugotiniams medžiams, nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės ar vietinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Žymuo

8889-00-TP-BD-01.01-AA

Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto koregavimas. 2024 m. Puslapis 18 iš 37



BENDROJI DALIS

POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRAŠAS

Vadovaujantis Želdynų įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi želdynų ir želdinių būklės ekspertizė yra privaloma⁸

Iš viso planuojama iš augimo vietos pašalinti (sprendiniams trukdančius) 588 vnt. medžių (iš jų 191 vnt. saugotini medžiai ir 397 vnt. nesaugotini medžiai) ir 10288 m² krūmų (nesaugotini).

Informacija apie šalinamus želdinius pateikiama šalinamų želdinių inventorizavimo ir dendrologinio įvertinimo lentelėse (prieduose). Pastaba: lentelėje pateikiamas galimai maksimalus šalinamų želdinių kiekis, esant galimybei, rangovas įpareigojamas išsaugoti kuo daugiau esamų želdinių.

Planuojamas šalinamų želdinių apimtį patvirtins atitinkama kompetentinga valdžios institucija.

2. Klausimas. I etapas. Pagal pateiktą konkurso projekto SKŽ poz. 1.8 ir poz.1.12 numatyta šalinti kelmus tik medžiams iki 16 cm diametro. Ar kitiems šalinamiems medžiams reikia šalinti kelmus?

Atsakymas į 2 klausimą. Reikia šalinti kelmus visiems šalinamiems medžiams.

3. Klausimas. I etapas. Projekte numatyta viršutinį asfalto sluoksnį šiurkštinti skaldele 1/3. Tokia skaldelės frakcija negaminama, todėl ar galima atlikti šiurkštinimą skaldele fr. 2/5?

Atsakymas į 3 klausimą. Galima. Siūlome naudoti mažiausią frakciją kuri gaminama, pvz. 2/4 arba 2/5.

4. Klausimas. I etapas. Ar teisingas nurodytas kiekis SKŽ poz. 4.3.6 , kai įrengiama apatinio asfalto sluoksnis 780 m² ir viršutinio asfalto sluoksnis 787 m² (viso 1567 m²), kai nurodytas kiekis 13590 m²?

Atsakymas į 4 klausimą. Projekto klaida, turi būti 787m².

5. Klausimas. I etapas. Pateikite reikalavimus ažūrinėms plytelėms ir šių plytelių užpildui.

Atsakymas į 5 klausimą. Ažūrinės plytelės yra standartinis sertifikuotas gaminy, todėl joms nekeliami papildomi reikalavimai. Projekte numatyta kad

sankasa tiltų gatvės sklype, jos šlaitus sustatinti panaudojant ažūrinės plyteles, kurios užpildomos dirvožemiu su sėklomis.

6. Klausimas. II etapas. Poz. 3.1.1 numatytas griovių išvalymas nuo sąnašų prie pralaidos m/m^3 100. Patikslinkite mato vnt ir kiekį.

Atsakymas į 6 klausimą. Pravaloma griovio 100 m, preliminarus sąnašų kiekis apie $40m^3$

7. Klausimas. II etapas. Poz. 3.1.6 numatyta g/b 1,6 m pralaidos įrengimas ir darbų išskaidyme nurodyta įrengti skaldos prizmę iš skaldos fr. 40-70 mm. Tokios frakcijos jau seniai niekas negamina, siūlome pakeisti į fr. 22/56.

Atsakymas į 7 klausimą. Pritariame, naudoti 22/56 skaldą.

8. Klausimas. II etapas. Ar teisingas nurodytas kiekis poz. 4.1.10. Paviršiaus pašurkštinimas mineraline medžiaga $18980m^2$?

Atsakymas į 8 klausimą. Klaida projekte, turi būti Paviršiaus pašurkštinimas mineraline medžiaga $-18990m^2$.

9. Klausimas. Ar teisingai suprantame, kad jei šiam kvalifikaciniam reikalavimui: Turi būti pasiūlytas bent vienas specialistas, turintis teisę vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ir ardomųjų tyrimų veiklą – archeologijos tyrimai, pasitelksime ūkio subjektą, kurio pajėgumais remsimės, tokiu atveju šis ūkio subjektas privalės atitikti 7 priedo 1 p. esančius reikalavimus: Tiekėjas, tiekėjų grupės partneris, subtiektėjas pagal prisiimamus įsipareigojimus, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 4.3. punktu, vykdomiems tilto statybos darbams taiko: - aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus, kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Atsakymas į 9 klausimą. Reikalavimas taikomas tiekėjui (tiekėjų grupės partneriui, ūkio subjektui ar subtiektėjui), kuris atliks **tilto statybos darbus; gatvių statybos, kapitalinio remonto darbus**. Atliekant archeologinius tyrimus, minimas reikalavimas nėra taikomas.

10. Klausimas. Trečias kriterijus: Tiekėjai, teikdami informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe, privalo pateikti įrodymus, kad per paskutinius 1 metus nebuvo registruota jokių nelaimingų atsitikimų darbe. Nelaimingų atsitikimų skaičius turi būti pateiktas pasiūlyme (pirkimo dokumentų 2 priedas) užpildant pateiktą lentelę ir įrašant reikšmes. Nei vieno nelaimingo atsitikimo – 5 balai, vienas arba daugiau nelaimingų atsitikimų – 0 balų. Prašome paaiškinti ar: 1) laisvos formos deklaracija, kurią pasirašys tik Tiekėjas, bus priimtinas įrodymas? 2) ar preen screenas iš viešai prieinamos svetainės bus priimtinas įrodymas? <https://vdi.lrv.lt/lt/darbuotoju-sauga-ir-sveikata/nelaimingi-atsitikimai/nelaimingi-atsitikimai-darbe/>

Atsakymas į 10 klausimą. Su pasiūlymu tiekėjas arba, pasiūlymą teikiant jungtinės veiklos partneriams, kiekvienas partneris atskirai, siekdamas gauti balus, privalo pateikti deklaraciją arba oficialius duomenis iš Valstybinės darbo inspekcijos (VDI), kad per paskutinius 1 metus įmonėje nebuvo registruota nelaimingų atsitikimų darbe. 1) Taip, deklaracija yra priimtina; 2) Taip, oficialūs duomenys iš VDI yra priimtini.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Viktorija Griškaitė, +370 343 90034, viktorija.griskaite@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų rašytinių paklausimų
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-11 Nr. SA-1536 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-11 16:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-12 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-12 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“