



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai. Tel. (+370 380) 51 233,
faks. (+370 380) 51 244, el. p. priimamasis@salcininkai.lt, interneto svetainė www.salcininkai.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 188718713
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713

Tiekėjams

2026-02-12 Nr.

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija vykdo Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių darbų (paslaugų) (supaprastintas atviras konkursas Pirkimo Nr. 6378732) pirkimą. Teikiame atsakymus į tiekėjų klausimus:

Klausimas 1.:

„Akmenų g. ir Kalno g. Naujasodžio k. Šalčininkų r. kapitalinio remonto darbai

1. Statinio ribos nesutampa su projektavimo užduotyje nurodyta remontuojamo ruožo pradžia:



Tai reiškia, kad netinkamai nurodyta statinio statybos rūšis. Statybos darbai už statinio ribų gali būti tik atliekant naują statybą arba rekonstruojant esamą statinį – Akmenų g. ir šio statinio ribas padidinant. Statybos rūšis turi įtakos projekto terminams, darbų apimčiai dėl statybos leidimo reikalingumo viešinimo procedūrų bei NŽT sutikimo, architektūrinės dalies būtinumo. Prašome patikslinti statybos rūšį arba patikslinti projekto vykdymo ribas.“

Atsakymas: Statinio vykdymo ilgis bei statybos rūšis nurodytas projektavimo užduotyje bei nesikeičia, trūkstamas gatvės ruožo ilgis rajono Tarybos sprendimu planuojame pratęsti šį kovo mėn.

Klausimas 2.:

„Projektavimo užduoties 6 p. nurodyta kad esamas statinys yra D kategorijos gatvė. D kategorijos gatvė turi turėti šaligatvį ir gatvių eksploatavimo juostą (STR 2.06.04:2014, 12 lentelė). Prašome patikslinti ar būtina suprojektuoti šaligatvį. Prašome paaiškinti, kas bus tokiu atveju jei nebus galima gauti teigiamos ekspertizės išvados, dėl to, kad nesuprojektuotas šaligatvis? Aišku galima numatyti šaligatvį ir projekte nurodyti, kad jis bus statomas vėliau kitu etapu, bet šiuo metu šaligatvio nėra galimybių suprojektuoti dėl šalimais esančių privačių sklypų ribų.



Taip pat prašome patvirtinti, kad vadovaujantis STR 2.06.04:2014, 10 lentelė, D kategorijos gatvei važiuojamosios dalies plotis turi būti min. 5,5 m, tam kad visi dalyviai suprastų vienodai, nes projektavimo užduoties 18.1 p. reikalavimas „Projektuojama AC16PD asfalto danga minimalaus pločio (esama faktinę važiuojamoji dalis 3-4 m) yra nevienareikšmiškas ir ne visiems dalyviams suprantamas vienodai.“


Atsakymas:

Akmenų g. ir Kalno g. Naujasodžio k. kategorija tikslinama į Ds. Atlikus statinio kapitalinio remonto darbus rangovas privalo parengti atnaujintą Kad. Bylą kur atsispindės ir faktinę busimą gatvės kategorija (jeigu kategorija keičiasi). Šaligatvis negali būti projektuojamas, tam nėra faktinio pločio, pėsčiųjų eismas organizuojamas kartu su transporto priemonių eismu (mišraus eismo režimas).

Kokio AC16PD asfalto gatvių pločio projektuojama danga, patikslinama 2026-02-10 dienos pateiktame atsakyme.

Klausimas 3.:

„Prašome paaiškinti, kas bus tokiu atveju jei nebus galima gauti teigiamos ekspertizės išvados, dėl to, kad Kalno gatvė neatitiks D kategorijos gatvei keliamo minimalaus dangos pločio 5,5 m reikalavimo? Šiuo metu atstumas tarp sklypo ribų sudaro mažiau nei 5,5 m.“



Atsakymas: Žiūrėti 2 atsakymą.

Klausimas 4.:

„Projektavimo užduoties 18.2 p. nurodytas asfalto dangos 7 cm storis yra nepagrįstas. Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 9 lentelės nurodymais minimalus galimas gatvės važiuojamosios dalies asfalto dangos storis gali būti 8 cm. Prašome patikslinti asfalto dangos storį, tam kad visi dalyviai įvertintų vienodai.“

Atsakymas:

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 9 lentelė nenurodo tokios konstrukcijos kaip Asfalto pagrindo-dangos (AC 16 PD) sluoksnio storio taip pat nenumato jos ant stabilizuojančių pagrindų tik ant F2 ir F3 klasės gruntų. Vadovaujantis IT ASFALTAS 25 reikalavimų 239 p. – AC 16 PD Sluoksnio storio galimos ribos, 5,0–10,0 cm. Asfalto pagrindo-dangos 7 cm storis yra nekeičiamas.

Klausimas 5.:

„Kelias Ak-18 Slabada – Negibėnai Akmenynės sen. Šalčininkų r. kapitalinio remonto darbai

1. Vadovaujantis projektavimo užduoties 18.1 p. prašome patvirtinti kad tikrai būtina suprojektuoti 5 m asfalto dangos pločiu, nes vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 2 lentelės nurodymais IIv kategorijos važiuojamosios dalies plotis turi būti 4,5 m.
2. Projektavimo užduoties 18.2 p. nurodytas asfalto dangos 7 cm storis yra nepagrįstas. Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 9 lentelės nurodymais minimalus galimas kelio važiuojamosios dalies asfalto dangos storis gali būti 8 cm. Prašome patikslinti asfalto dangos storį, tam kad visi dalyviai įvertintų vienodai.“

Atsakymas:

1. Kelio Ak-18 Slabada – Negibėnai Akmenynės sen. asfalto pagrindo-dangos plotį numatyti **4,5 m.**
2. Dėl asfalto storio galioja atsakymas į 4 klausimą.

Klausimas 6.:

„Kelio Tu-51 ruožas link Ožionių k. Turgelių sen. Šalčininkų r. kapitalinio remonto darbai

1. Projektavimo užduoties 18.2 p. nurodytas asfalto dangos 7 cm storis yra nepagrįstas. Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 9 lentelės nurodymais minimalus galimas kelio važiuojamosios dalies asfalto dangos storis gali būti 8 cm. Prašome patikslinti asfalto dangos storį, tam kad visi dalyviai įvertintų vienodai.
2. Projektavimo užduoties 15 p. nurodyta klaidinanti informacija. Prašome patikslinti ar remontuojamas statinys yra kelias ar gatvė?. Kokia yra statinio kategorija?“

Atsakymas:

1. Dėl asfalto storio galioja atsakymas į 4 klausimą.

2. Statinio kategorija yra – kelias, III_v.

Klausimas 7.:

„Šalčininkų m. Vilniaus g. šaligatvio paprastojo remonto darbai, projekto parengimo paslaugos

1. Projektavimo užduoties 6 p. nurodyta klaidinanti informacija, nes neegzistuoja tokios statinių grupės kaip „Susisiekimo komunikacijos: kiti inžinieriniai statiniai (šaligatvis); Turbūt turima omenyje - Kitos paskirties inžinerinio statinio - šaligatvio (Kitų inžinerinių statinių grupės) paprastasis remontas. Prašome patikslinti statinio grupę bei paskirtį. Taip pat neišku kuo remiantis nurodyta, kad tai yra nesudėtingasis II grupės statinys, nes Regia duomenys nerodo, kad tai yra registruotas statinys. Prašome pateikti statinio (šaligatvio) kadastrinių duomenų bylą arba NTR išrašą, kad visi dalyviai įvertintų vienodai.
2. Prašome patikslinti, kas turės sumokėti projektavimo užduoties 18.1 p. numatytą kertamų medžių atkuriamąją vertę?“

Atsakymas:

1. Patiksliname statinio grupę bei paskirtį: Kitos paskirties inžinerinio statinio – šaligatvis. Statinio (šaligatvio) kadastrinių duomenų bylos ir NTR išrašo nėra – statinys neregistruotas.

2. Kertamų medžių atkuriamąją vertę reikia įsivertinti:

Remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 45 punktu, medžių kirtimas galimas tik turint Šalčininkų rajono savivaldybės mero išduotą leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (toliau – leidimas) ir sumokėjus Savivaldybės administracijai želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją, paskaičiuotą pagal aplinkos ministro patvirtintus įkainius.

Įvertinę pageidaujamus kirsti medžius, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių“ 2.3, 8.2, 10.1 ir 10.2 punktus nustatėme, kad medžių atkuriamoji vertė yra **12292 Eur (Dvylika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt du eurai 00 ct):**

Medžio pavadinimas	Būklė	skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Kieki s	Atkuriamosios vertės dydis, Eur
Kaštonas	patenkinama	24;29;22;23;34;28;28;23;28;29;31;35;33;34;35;28;37	17	10752
Kaštonas	nepatenkinama	40;34;36	3	1540

Atlikus mokėjimą už želdinių atkuriamąją vertę į Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą LT 20 4010 0444 0006 0090, bus išduotas leidimas.

Klausimas 8.:

„Pilies g. Daulėnų/ Norviliškių k. Šalčininkų r. kapitalinio remonto darbai

Projektavimo užduoties 6 p. nurodyta kad esamas statinys yra D kategorijos gatvė. D kategorijos gatvė turi turėti šaligatvį ir gatvių eksploatavimo juostą (STR 2.06.04:2014, 12 lentelė). Prašome patikslinti ar būtina suprojektuoti šaligatvį, kad visi dalyviai įsivertintų vienodai.“

Atsakymas:

Darbų kiekiai tiksliai nurodyti Pilies g. Daulėnų/ Norviliškių k. kapitalinio remonto darbų (paslaugų) techninėje užduotyje Nr. 10/2026, šaligatvio nėra numatoma. Atlikus statinio kapitalinio remonto darbus rangovas privalo parengti atnaujintą Kad. Bylą kur atsispindės ir faktinę busimą gatvės kategorija (jeigu kategorija keičiasi).

Komisijos pirmininkė

Galina Šamašova

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-12 Nr. S-(5.17 E)-560
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Galina Šamašova, Vedėja, Turto valdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	GALINA ŠAMAŠOVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-12 11:26:52 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-12 11:27:20 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 09:35:07 – 2028-01-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-02-12 13:57:20)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-12 13:57:20 DBSIS