

Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą „**(VPP-167) FIZINIO BARJERO (TVOROS) STIPRINIMAS**“ pirkimo CVP IS ID 6382229 (toliau – Pirkimas):

Eil. Nr.	KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
1.	Koks yra betoninės tvoros aukštis visuose 3 objektuose? Norime įsivertinti, koks turi būti segmento aukštis, jei visa tvora turi būti 2,5 metro aukščio.	Betoninės tvoros aukščiai nurodyti Priede Nr. 1 (aukščių tikslinimas). Projektavimo metu turi būti įvertinta esama situacija objekte ir parinkti atitinkami techniniai sprendiniai (pvz., segmento aukščio parinkimas, įgilinimas ar kiti sprendimai), kad galutinis įrengtos tvoros aukštis nuo žemės paviršiaus atitiktų Techninės specifikacijos reikalavimą – 2,5 m.
2.	Prašome patikslinti pjaunančios vielos (Concerinos) diametrą. Vienoje vietoje techninių reikalavimų lentelėje rašoma D700, kitur ne mažiau nei 450 mm.	Pjaunančios vielos (Concertina) spiralės skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 450 mm. Įrašas D700, nurodytas lentelės stulpelyje „Pavadinimas“, laikytinas technine klaida. Vertinant atitiktį, taikomi stulpelyje „Minimalūs reikalavimai“ nurodyti parametrai.
3.	Apžiūrėjus objektą, darytina išvada, kad esamų vartų stulpai yra surūdiję ir naujų varčių vyrių privirinimas gali būti neįgyvendinamas. Prašome papildyti techninę specifikaciją, įtraukiant naujų vartų stulpų įrengimą.	Jei Rangovas, įvertinęs objektą, nustato, kad esamų vartų stulpų panaudoti neįmanoma dėl jų techninės būklės ar neatitikimo reikalavimams, jis privalo įrengti naujus vartų stulpus. Projektavimo metu projektuotojas privalo tai įvertinti ir numatyti atitinkamus techninius sprendinius. Teikdamas pasiūlymą, Rangovas turi įsivertinti su tuo susijusias išlaidas, vadovaudamasis Techninės specifikacijos 4.3.1 punktu.
4.	Prašome nurodyti vartų aukštį ir ar vartų varčios turi būti su spygliuota viela?	Nurodyta Priede Nr. 1 (aukščių tikslinimas)
5.	Tvirtinimo elementai - Visos jungtys, varžtai, apkabos ir sujungimai turi būti tvirti. Turi būti neprieinami išmontavimui be specialių priemonių iš išorinės teritorijos pusės. Karštai cinkuoti, nerūdijančio plieno. Karštas cinkavimas yra naudojamas tik juodam konstrukciniam plienui apsaugoti nuo korozijos, o nerūdijantis plienas pats savaime yra atsparus korozijai ir nėra cinkuojamas. Todėl šios medžiagos negali būti taikomos kartu toje pačioje detalėje. Norint parinkti tinkamą tvirtinimo elementų tipą (pvz., dėl atsparumo aplinkai, eksploatacinių sąlygų ar saugumo), būtina tiksliai nurodyti vieną iš jų.	Projektavimo metu kiekvienai detalei turi būti parenkama viena medžiaga – karštai cinkuotas plienas arba nerūdijantis plienas, vadovaujantis Priede Nr. 1 nurodytu reikalavimu: „Tvirtinimo elementai – visos jungtys, varžtai, apkabos ir sujungimai turi būti tvirti. Turi būti neprieinami išmontavimui be specialių priemonių iš išorinės teritorijos pusės. Karštai cinkuoti, nerūdijančio plieno.“ Medžiaga parenkama atsižvelgiant į eksploatacijos sąlygas, o vienoje detalėje skirtingų medžiagų derinimas nenumatomas.