

BIOKURO KATILO DŪMŲ VAMZDŽIŲ KEITIMO DARBAI

SKELBIAMŲ DERYBŲ SĄLYGOS

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS

2026-02-12

Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Ar galima išsitraukti visą šilumokaitį ir parsivežus į savo gamybines patalpas, dūmų vamzdžius pasikeisti mūsų gamybinėse patalpose?	Perkantysis subjektas nenumato galimybės išmontuoti viso šilumokaičio ir atlikti darbų tiekėjo gamybinėse patalpose. Katilo konstrukciniai sprendimai ir jo integracija į esamą katilinės infrastruktūrą (pakura, dūmų kanalai, pastato konstrukcijos ir kt.) nėra pritaikyti šilumokaičio iškėlimui. Šilumokaičio demontavimas reikalautų sudėtingų papildomų darbų (katilo atjungimo nuo pakūros, galimo pastato konstrukcijų ardymo ir pan.), kurie nėra numatyti pirkimo apimtyje ir iki šiol tokia praktika šiame objekte nebuvo taikyta. Darbai turi būti atliekami objekto vietoje.
2.	Gal galite pateikti detalesnį brėžinį kuriame matytųsi dūmų vamzdžių pajungimai.	Detalesnio brėžinio, nei pateiktas pirkimo dokumentuose, neturime.
3.	Kvalifikacinių reikalavimų 42.1 punktas. Ar kvalifikacijai atitikti galime remtis mūsų patirtimi laivų šilumokaičių remonto?	Laivų šilumokaičių remontas dėl skirtingų technologinių sprendimų, eksploatacinių sąlygų ir konstrukcinių ypatumų nėra laikomas analogiška patirtimi.