

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 17

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ vykdo viešojo pirkimo *VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUOŽO NUO 15,405 IKI 17,925 KM REKONSTRAVIMAS* (CVP IS ID 5932144), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

Klausimas. Projektinė situacija: 2026.02.03 dienos patikslinimuose nurodyta, kad drenažui PVC žaliavos rinktuvai melioracijos dalyse nėra tinkami.

Prašymas patikslinti: Prašome dar kartą patikslinti, kuo remiantis PVC vamzdžiai melioracijos dalyje nėra tinkami? Arba patvirtinkite, kad taip pat galima naudoti ir PVC žaliavos drenažinius vamzdžius.

Pažymime, kad projekte nurodomi d200/180, d92/80mm diametrai yra būtent PVC drenažinių vamzdžių. PVC žaliavos, SN4 žiedinio standumo klasės drenažo rinktuvai rinkoje yra plačiausiai paplitę, patikimi ir neleisti jų naudoti šiame projekte nėra pagrindo.

Atsakymas. Informuojame, kad pozicija nekeičiama. Techniniame darbo projekte PVC medžiagiškumo vamzdžiai nėra numatomi dėl jų trapumo ir mažo atsparumo mechaniniam ir atmosferos poveikiui. Jau darbų metu dažnu atveju jie būna apdaužomi, aplaužomi ir įrengiami su defektais, ko pasekoje nėra užtikrinamas tinkamas vandens nudrenavimas.

Strateginių projektų skyrius

I.Kudzinskienė, el. p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt