

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL GAUTŲ RAŠYTINIŲ PAKLAUSIMŲ

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje, Stūriškių gatvės, Vokiečių gatvės statybos, Aušros gatvės ir Vokiečių gatvės kapitalinio remonto darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. sausio 21 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejipirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo Nr. 6228329; TED nuoroda: <https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/43855-2026>.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. sausio 20 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-36 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 43 punktu, 2026 m. vasario 12 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus rašytinius prašymus:

1. Klausimas. Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 1.2(Polivinilchloridiniai (PVC) lygūs drenažo vamzdžiai ir fasoninės dalys) skyriuje, 1.2.1 lentelėje (Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją), nurodomi geotekstilės skirtos drenažo vamzdžių apvyniojimui reikalavimai. Tačiau jie neatitinka MTR 2.02.01:2006 reikalavimų. **Prašymas patikslinti:** Prašome patvirtinti, kad vertinant minėtą medžiagą, reikia vadovautis MTR 2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“, suvestinė redakcija nuo 2022-11-22, 7 lentelės reikalavimus.

Atsakymas į 1 klausimą. Projektuotojas patvirtina, jog neaustinei geotekstilei reikia taikyti MTR 2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“, 7 lentelės nurodymus.

2. Klausimas. Patikslinkite prašau būtinų atlikti archeologinių tyrimų apimtį. Projekte sutinkamas toks apibūdinimas: "Viso numatyta atlikti archeologinius tyrimus 6100 m2 plote. Planuojamų archeologinių tyrimų teritorijos nurodytos Inžinerinių tinklų plane BD-01.01.B-05." Prašome patikslinti kokios kategorijos archeologiniai tyrimai turi būti atliekami, detalieji archeologiniai tyrimai ar archeologiniai žvalgymai? Kartu bendrine savoka tiek detalieji archeologiniai tyrimai tiek archeologiniai žvalgymai yra apibrėžiami projekte vartojama skėtine savoka - archeologiniai tyrimai. Skirtumas tarp vienos kategorijos tyrimų ir kitos vertinant tyrimų kainą siekia dešimtis, o

atskiris atvejais ir šimtus kartų. Dokumentacijoje pridėtuose inžinerinių tinklų planuose nurodomos tyrimų vietos klausimo esmės nesprenžia. Todėl prašome patikslinti būtinų atlikti archeologinių tyrimų, detaliųjų archeologinių tyrimų, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų kiekius.

3. Klausimas. Prašome patikslinti, kokie archeologiniai tyrimai reikalingi: detalieji ar žvalgomieji?

Atsakymas į 2 ir 3 klausimus. Rangovas turi vertintis pilnų archeologinių tyrimų atlikimą. Pažymime, kad projekto Bendrosios dalies BD-01.01 prieduose pateikta *Tilto per Šešupę Marijampolės Aušros g. ir jo prieigų teritorijos archeologinių tyrinėjimų ataskaitos* išvada (žr. BD-01.01, psl. 380) kurioje pažymėta, kad **„suplanuoto kelio teritorija nėra pilnai archeologiškai ištirta, kelio statybos darbai toje vietoje negalimi. Norint tiesti suprojektuotą kelią, archeologinius tyrimus būtina pratęsti, pilnai ištiriant visą būsimą kelio vietą“**.

4. Klausimas. Elektrotechnikos dalis TP_E-06.03 I etapas: nesutampa kabelių medžiagų (poz. 20, 21, 22, 23) ir darbų (poz. 18, 19, 20, 21, 22) kiekiai. Prašome suvienodinti.

Atsakymas į 4 klausimą. Prie Pirkimo dokumentų pridedame pakoreguotą Elektrotechnikos dalį.

5. Klausimas. Prašome patikslinti ar reikia įvertinti medžių atkuriamąją vertę. Jei taip prašome pateikti jų vertę.

Atsakymas į 5 klausimą. Taip, reikia vertintis medžių atstatomąją vertę. Pažymėtina, kad projekte ji nėra nurodyta, tačiau šalinamų želdinių inventorizavimas ir dendrologinis vertinimas yra pateiktas projekte.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų rašytinių paklausimų
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-13 Nr. SA-1611 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-13 08:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-13 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-13 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“