



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEJŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi projekto „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Taikos pr.)“ IV-V etapų rangos darbų pirkimo atviro (tarptautinio) konkurso būdu (CVP IS ID 5719429) sąlygų aprašo 55 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Atsakyme į 17 klausimą rašėte, kad yra tikslinamas AC 16 PD sluoksnio storis iš 4 cm į 5 cm (5 skyrius - Dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimas), bet IV etapo žiniaraštyje pakeitėte 6 skyriuje (Dviračių takų dangos konstrukcijos įrengimas per nuvažas) iš 6 cm į 5 cm. Prašome patvirtinti, kad dviračių takuose per nuvažose AC16PD turi būti 6 cm, o dviračių takuose 5 cm.

Atsakymas:

Priedame patikslintą dokumentą, kuriame patikslintas 5.3 eilutės pavadinimas. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnį AC 16 PD įsivertinti 5 cm. Žiniaraščio 6.3 pozicija pakartotinai koreguota ir gražinta į ankstesnę reikšmę AC 16 PD h = 0,06m.

2. Klausimas:

2026-02-10 atsakymai į pateiktus klausimus – atsakydami į 17 klausimą informavote, kad tikslinate asfalto AC 16 PD sluoksnio storį iš 4 cm į 5 cm, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje pozicijos 5.3 nepataisėte. Kokio storio asfalto pagrindo sluoksnį dviračių takui vertinti – 4 cm ar 5 cm?

Atsakymas:

Priedame patikslintą dokumentą, kuriame patikslintas 5.3 eilutės pavadinimas. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnį AC 16 PD įsivertinti 5 cm.

3. Klausimas:

2026-02-10 atsakymai į pateiktus klausimus – atsakydami į 18 klausimą informavote, kad tikslinate asfalto AC 5 VL sluoksnį į AC 8 VL. Tačiau darbų kiekių žiniaraščiuose nepataisėte 6.3 pozicijos. Kokio storio asfalto pagrindo sluoksnį dviračių takų konstrukcijų įrengimui per nuvažas vertinti – 5 cm ar 6 cm?

Atsakymas:



Žiniaraščio 5.5 eilutė pateiktuose atsakymuose yra pateikta teisingai, joje buvo pakeistas mišinys iš AC 5 VL į AC 8 VL. Žiniaraščio 6.3 pozicija pakartotinai koreguota ir gražinta į ankstesnę reikšmę AC 16 PD h = 0,06m.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovujamasi teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(4).SKŽ, 6 lapai.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Martynas Dargužas, tel. +37061191529, el. p. martynas.darguzas@klaipeda.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-17 Nr. (14.6)-VP3-26
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-13 19:54:07 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-13 19:54:19 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.89.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-02-17 08:06:37)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-17 08:06:37 Dokumentų valdymo sistema Avilys