



**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 0 460 41407, el.paštas: vps@palanga.lt

Tiekėjams

2026-02-17 Nr. (11.8)-VŠ4-17

DĖL KONKURSO (PIRKIMO ID 46462875)

2026 m. vasario 11 d. gautas potencialaus tiekėjo paklausimas.

2026 m. vasario 17 d. Komisija posėdyje (protokolo Nr. (11.1)-7) susipažino su paklausimais ir teikia projekto rengėjo UAB „Archko“ parengtus atsakymus (pateiktų klausimų ir atsakymų kalba netaisyta):

1 klausimas. Prašome patikslinti dėl čerpių. Projekte pateiktos skirtingos specifikacijos čerpėms kurios tarpusavyje nesutampą ir stipriai skiriasi kainos atžvilgiu. Prašome detalizuoti kokios tiksliai numatomos čerpės. Koks čerpių tipas, forma, raštas, dydis, storis, spalva.

Atsakymas. Čerpės stačiakampio formato, paviršius plokščias. Čerpės matmenys ~ ne siauresnės kaip 150mm, storis ne plonesnis kaip 19mm, spalva artima techninėje specifikacijoje pateiktoje nuotraukoje (natūrali ruda) privalomas margumas. Naudojamos kraiginės ir kitos jungiamosios čerpė, bei gamintojo furnitūra. Montavimas vyksta pagal gamintojo rekomendacijas.

2 klausimas. Prašome patikslinti dėl stoglangių, projekte stoglangis pateiktas 1,2x1,5 m. Stoglangiai gali būti tik 1,2x1,4 m arba 1,2x 1,6m. Patikslinkite kokius vertintis

Atsakymas. Jei nėra 1,5 tai naudoti 1,6.

3 klausimas. Kokia stoglangių šiluminė varža?

Atsakymas. Tokia pat kaip langų.

4. Klausimas. Prašome patikslinti kokios fibrocemento plokštės. Pagal TS charakteristiką tai yra labiau statybinės (ne fasadinės) plokštės aprašymas. SA dalyje net jos nėra pavaizduota ant fasado - gal čia pakalimai / parapetas?

Atsakymas. Cokolio apdaila.

5. Klausimas. Prašome detalizuoti klijuotos medienos kiekius, Žiniaraštyje 83p. Nurodomos kelios stiprumo klasės, tačiau nėra aišku kur ir kokiems elementams naudojamos. Prašome patikslinti ir detalizuoti klijuotos medienos elementus jų stiprumo klases ir kiekius.

Atsakymas. Yra nurodytos galimos stiprumo klasės, kurios gali būti taikomos darbo projekto rengimo metu. Toks sprendinys pasirinktas siekiant suteikti rangovui ir gamintojams platesnes tiekimo alternatyvas bei užtikrinti lankstesnę medžiagų ir tiekėjų parinkimą.

Atsižvelgiant į faktiškai parinktą medienos stiprumo klasę, darbo projekto stadijoje gali būti atliekami minimalūs atskirų elementų skerspjūvių patikslinimai, išlaikant projekte nustatytus atsparumo ugniai bei kitus esminius techninius rodiklius, pagrindžiant skaičiavimais.

6. Klausimas. Prašome patikslinti dėl medienos konstrukcijų:

6.1. SK sąnaudų žiniaraštyje 84 punkte pateikta mediena. Prašome patikslinti ar tai klijuota mediena ar paprasta statybinė?

Atsakymas. Žiniaraštyje parašyta "Stogo grebėstai ir kita stogo mediena".

6.2. Prašome pateikti klijuotos medienos konstrukcijų brėžinius ir/ar žiniaraščius, kur butų išdetalizuoti konstrukcijų kiekiai, stiprumo klasės ir skerspūviai.

Atsakymas. Tai yra darbo projekto sprendiniai.

Pirmininkas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V. Kaklys', is positioned between the words 'Pirmininkas' and 'Vaidotas Kaklys'.

Vaidotas Kaklys